

# **Temporizador NT240**

# TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL - MANUAL DE INSTRUÇÕES V2.0x A



# INTRODUÇÃO

O temporizador programável tem como função básica monitorar o tempo e acionar sua saída de acordo com programação previamente realizada pelo usuário. Oferece diversos modos de operação préestabelecidos, cabendo ao usuário apenas a definição dos intervalos de tempo utilizados. Também oferece a possibilidade para o usuário elaborar o modo de operação que melhor atende sua necessidade.

O visor apresenta a contagem de tempo de modo crescente ou decrescente, com a resolução podendo ser de centésimo de segundo até a hora.

O temporizador possui entradas digitais (ED) que executam funções específicas e auxiliam no controle temporizado. A saída pode ser tipo relé ou tipo pulso elétrico, ambas possibilidades sempre presentes nos terminais traseiros do temporizador.

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

• Tipos de Entrada (Digital Inputs):

Sensores com saída tipo NPN/PNP Contato Seco NA/NF

Pulso de Tensão: Nível lógico 1: 5 a 30 Vdc

Nível lógico 0: -0,5 a +0,5 Vdc

• Tipos de Saída (Timer Output):

1 Relé SPST - 3 A / 250 Vac

1 Saída Pulso de tensão 5 V / 25 mA

• Retardo de tempo ao ligar o temporizador: 200 ms

• Exatidão do temporizador: 0,1 % do tempo indicado

• Tempo de resposta na saída:

10 ms para saída relé 0,3 ms para saída pulso

• Fonte de Tensão auxiliar: 12 Vdc ±10 % / 50 mA

• Alimentação (POWER): 100 a 240 Vca/dc ou 24 Vdc/Vac, 50/60 Hz

• Consumo máximo: 3 VA

 Ambiente de operação: 5 a 50 °C. Umidade relativa máxima: 80 % até 30 °C. Para temperaturas maiores que 30 °C, diminuir 3% por °C.

Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
Peso aproximado: 150 g

Recorte para fixação em painel: 45,5 x 45,5 mm
 Grau de proteção: Frontal: IP65; Caixa: IP30;

• Gabinete em policarbonato e ABS, auto-extingüíveis.

# **ENTRADAS DO TEMPORIZADOR**

O temporizador dispõe de três entradas (Digital Inputs) para seu controle: **START, HOLD** e **RESET**. Estas entradas reconhecem diferentes sinais elétricos e executam diferentes funções. Tanto o sinal elétrico quanto a função, são definidos durante a programação do temporizador. O sinal elétrico programado será válido para as três entradas do temporizador.

#### START - Entrada de Início de temporização

Um comando Start (ou um acionamento da entrada Start), inicia um ciclo de temporização, quando assim programado. Disponível nos terminais 9 e 12 do painel traseiro do temporizador.

#### HOLD - Entrada de Suspensão da Contagem

A entrada Hold enquanto acionada interrompe totalmente a contagem de tempo pelo temporizador. Ao ser desacionada a entrada Hold, a temporização continua a partir do ponto em que havia sido interrompida.

Nota: A função Hold pode também ser obtida através da tecla E, quando esta é programada para executar tal função, no parâmetro FFu do temporizador. Utilizando a tecla E para executar a função Hold, o primeiro pressionar pára a contagem e o segundo libera a contagem.

#### RESET - Entrada de Reset do Temporizador

Um comando Reset cancela a temporização em andamento e retorna a indicação do tempo para o valor inicial. Enquanto Reset estiver acionada a temporização não pode ser iniciada.

#### SAÍDAS DO TEMPORIZADOR

O temporizador dispõe de uma saída (TIMER OUTPUT) que pode ser acionada em diferentes momentos, de acordo com o modo de temporização selecionado. Esta saída está disponível como contato de relé e também em pulso de tensão elétrica, disparados simultaneamente.

- Tipos de Saída: 1 Relé SPST - 3 A / 250 Vac, terminais 3 e 4;

1 Saída Pulso de tensão 5 V/25 mA, terminais 5 e 6;

- Tempo de resposta na saída: 10 ms quando relé.

0,3 ms quando pulso elétrico.

A saída tem sua atuação definida na programação do temporizador, no parâmetro Modo de Operação (**QPEr**).

#### **FONTE DE TENSÃO AUXILIAR**

O temporizador apresenta em seus terminais 7 e 8 uma fonte de tensão auxiliar (AUXILIARY SUPPLY OUTPUT) com 12 Vdc  $\pm 10~\%$  (50 mA máx.), que permite alimentar os sensores eletrônicos aplicados ao temporizador. Esta fonte de tensão tem seu terminal (-) comum ao terminal GND da entrada das entradas do temporizador.

Nota: Esta fonte de tensão NÃO está isolada eletricamente dos circuitos de entrada (Digital Inputs) do temporizador.

### **INSTALAÇÃO**

## Montagem em Painel

O temporizador deve ser instalado em painel com abertura quadrada com as dimensões especificadas no item "Especificações Técnicas". Para fixação ao painel, remova as presilhas de fixação, insira o equipamento pela frente do painel e coloque as presilhas novamente no corpo do temporizador pelo lado interno do painel. Pressione firmemente as presilhas de forma a fixar o temporizador ao painel.

Toda parte interna do temporizador pode ser removida de sua caixa pela parte frontal do painel, sem a necessidade de remoção da caixa, presilhas ou desfazer as conexões elétricas.

#### Recomendações para a instalação

Condutores de pequenos sinais elétricos devem percorrer a planta do sistema separados de condutores de acionamento ou com valores elevados de corrente ou tensão, se possível em eletrodutos aterrados

A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.

Em aplicações de controle e monitoração é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.

É recomendável o uso de FILTROS RC (47  $\Omega$  e 100 nF, série) em bobinas de contactoras, solenóides, etc.

#### Ligações Elétricas

A **Figura 01** apresenta a distribuição dos terminais e suas funções no painel traseiro do temporizador:




Figura 01 - Disposição de terminais e funções no painel traseiro

#### Conexões dos sinais de entrada

O tipo de sinal que deve ser aplicado às entradas é determinado pelo usuário no parâmetro **PnP** do temporizador. O tipo de sinal de entrada programado vale para as três entradas: Start, Hold e Reset.

- Sensores com saída a transistor NPN/PNP em coletor aberto:

Tipo de sinal comum em sensores de proximidade, deve ser ligado à entrada digital da forma indicada abaixo. O parâmetro **PnP** da programação deve ser definido com **0** para sensores NPN e **1** para sensores PNP.




Figura 02 - Conectando sensor tipo PNP/NPN

# - Nível de tensão (Pulso Elétrico)

Para sinais com nível de tensão. A entrada é acionada com tensões na faixa especificada no item Especificaçõe Técnicas. Para que o temporizador reconheça a borda de subida do sinal, conectar conforme **Figura 03** e programar **PnP** = 1. Para o reconhecimento da borda de descida, conectar conforme **Figura 03** e selecionar o parâmetro **PnP** = 0.




Figura 03 - Conectando um sensor tipo Pulso Elétrico

- Contato seco de relé ou interruptor;

Contatos sem tensão (contato seco) são ligados conforme descrito a seguir. Selecionar o parâmetro  $\emph{P}$ n $\emph{P}$ = 0.




Figura 04 - Conectando contato seco (relé, interruptor, chave, etc)

# **OPERAÇÃO**

#### Organização e acesso aos parâmetros do temporizador

Ao ligar, o temporizador apresenta a tela de Indicação de Tempo Transcorrido e permanecerá nesta tela quando em operação normal. Para a configuração do temporizador é necessário acessar uma série de parâmetros e definir valores adequados para cada um deles. Estes parâmetros estão organizados em três ciclos distintos. Para entrar nesses ciclos o usuário tem que manter pressionada a tecla por intervalos definidos de tempo:

Indicação de tempo transcorrido
 Mostrada logo ao ligar o temporizador;

2 Ciclo de Setpoints de temporização Pressionar p por 4 segundos;

> 3 Ciclo de Configuração Pressionar p por 8 segundos;

> > 4 Ciclo de Parâmetros do Modo de operação Pressionar p por 12 segundos;

Quando o temporizador apresentar o primeiro parâmetro do ciclo desejado, basta soltar a tecla pe o usuário estará dentro do ciclo desejado. Para ver os outros parâmetros deste ciclo baste pressionar a tecla pe. Para alterar o valor de um parâmetro mostrado utilizar as telas e para incremento e decremento dos valores, respectivamente. Após o último parâmetro do ciclo, o temporizador retorna a tela Indicação de tempo transcorrido.

Os valores alterados dos parâmetros são salvos em memória eletrônica e permanente, logo quando se passa ao parâmetro sequinte.

#### Proteção da Configuração - Bloqueio de Teclado

Como medida de segurança, o acesso aos níveis de parâmetros de configuração do temporizador pode ser impedido através de uma chave de proteção interna. A Proteção é uma combinação da chave de proteção e do parâmetro "Prot", localizado no nível de Configuração.

Com a chave na posição **OFF** (proteção desligada), os níveis de parâmetros não estão protegidos. O parâmetro "**Prot**" somente pode ser alteração com a chave na posição **OFF**. Com a chave na posição **ON** (proteção ligada), o acesso aos níveis de parâmetros obedece ao definido no parâmetro "**Prot**":

- Sem proteção. Todos os níveis liberados;
- Sem acesso ao ciclo Parâmetros do Modo de Operação:
- Sem acesso aos ciclos Parâmetros do Modo de Operação e Configuração;
- **3** Sem acesso a todos os ciclos:



**Nota**: A remoção da chave equivale a posição ON (Proteção Habilitada).

#### Ciclo de Setpoint de Temporização

Ł 1.5P Timer 1 SetPoint	Setpoint do temporizador: Define o tempo total a ser contado pelo temporizador. Em contagem progressiva o temporizador conta de zero até o valor programado de <b>£ LSP</b> . Em contagem regressiva o temporizador conta do valor programado em <b>£ LSP</b> até zero.				
Output 1 Time	Tempo de acionamento da saída: Define o tempo que a saída fica acionada quando o desligamento da saída está programado para "Desliga após tempo programável de acionamento". Durante a temporização do acionamento da saída, o LED correspondente à saída pisca e o relé de saída é mantido acionado.				

	temporização do acionamento da saída, o LED correspondente à saída pisca e o relé de saída é mantido acionado.						
Ciclo de Confi	guração						
OPEr	Modo de operação do temporizador. O temporizador tem 11 modos de operação pré-						
<b>Oper</b> ation Mode	definidos (de 0 a 10), que quando selecionados definem completamente a operação do temporizador. Estes 11 modos pré-definidos são descritos com mais detalhe no item "Modos de Operação do Temporizador".						
	Há e uma opção que permite a elaboração de um modo de operação personalizado.						
	<ul> <li>Acionamento atrasado após energização</li> <li>Pulso atrasado após energização</li> <li>Pulso na energização</li> <li>Cíclico após energização</li> <li>Pulso após acionamento momentâneo de</li> </ul>						
	entrada						
	5 Pulso estendido após desligamento de entrada						
	<b>5</b> Acionamento atrasado após acionamento momentâneo de entrada						
	7 Pulso atrasado após acionamento momentâneo de entrada						
	Pulso após acionamento contínuo de entrada						
	<b>9</b> Acionamento atrasado após acionamento contínuo de entrada						
	Pulso atrasado após acionamento contínuo de entrada						
	1 1 Modo Especial definido pelo operador						
E ሁጸ	Escalas de Tempo do Temporizador. Define a escala de tempo a ser utilizada pelo temporizador, as opções são:						
	<b>⊡</b> : 99,99 s						
	1: 999,9 s						
	2: 9999 s						
	<b>∄</b> : 99 min 59 s <b>Ч</b> : 9999 min						
	<b>5</b> : 99 h 59 min						
	<b>5</b> : 9999 h						
Ł WP	Seleção de temporização regressiva ou progressiva: Selecione a forma de apresentação do tempo em display entre as opções:  ©: Regressivo						

1: Progressivo

F FU	Função do Toolo 🖃 Colosiono o função noro o									
, , ,	Função da Tecla 🖃. Seleciona a função para a tecla 🖃 entre as seguintes opções:									
	☐: A tecla não é utilizada;									
	<ul> <li>Reset – Reinicia totalmente a contagem de tempo;</li> </ul>									
	Reset e Hold – Reinicia ou congela a contagem de tempo. A função da tecla depende do modo de operação adotado para o temporizador, conforme descrito no item "Modos de Operação do Temporizador".									
PnP	Define o tipo de sinal aplicado às entradas do temporizador.									
	<b>1</b> : Sensor com saída a coletor aberto <b>NPN</b> ou <b>contato seco</b> ;									
	<ul> <li>Sensor com saída a coletor aberto PNP ou entrada para pulso de tensão CC;</li> </ul>									
ם נר	Escalas de Tempo de acionamento da saída. Define a escala de tempo a ser utilizada pelo temporizador no parâmetro <b>DU LE</b> , as opções são:									
	<b>□</b> : 99,99 s									
	<i>t</i> : 999,9 s									
	<b>2</b> : 9999 s									
	<b>3</b> : 99 min 59 s									
	<b>4</b> : 9999 min									
	<b>5</b> : 99 h 59 min									
	<b>5</b> : 9999 h									
Prot	PROTEÇÃO DE PARÂMETROS: Define o modo de proteção da programação do temporizador. Configurar este parâmetro antes de retirar a chave de proteção. Ver item 6.2. deste manual.									

#### Ciclo de Parâmetros do Modo de Operação

Os parâmetros dos Modos de Operação são automaticamente programados pelo próprio temporizador quando um modo de operação pré-definido é selecionado (DPEr de D a 1D).

Para o temporizador realizar operações diferente das definidas nos modelo de. Para o modo de operação 11, estes parâmetros podem ser programados pelo operador e definem uma forma particular de operação do temporizador.

# £ 15 1 Definição do Início de Temporização. Este parâmetro define quando a temporização deve ser iniciada: 2: Ao ligar (alimentar) o temporizador. 1: Através da entrada **Start**, ao ser ativada. 2: Através da entrada Start, ao ser desativada. 3: Através da entrada Start, ao ser ativada, estando a saída desligada. 4: Através da entrada Start, ao ser desativada, estando a saída desligada. **5**: Através da tecla 🗐. A Função

## £ 152 Definição das condições para que a temporização prossiga. Este parâmetro determina como se comporta a temporização quando ocorrem mudanças na entrada Start, que iniciou a temporização: 1: Temporização em andamento se reinicia se Start receber novo disparo. Temporização em andamento não se reinicia se Start receber novo disparo. 2: Temporização é interrompida quando Start sai do estado de disparo. Este parâmetro define quando a saída deve ser £ 153 acionada: D: Aciona ao ser ativada a entrada Start. 1: Aciona ao ser desativada a entrada Start. 2: Aciona no início da temporização. Aciona ao final da temporização. Este parâmetro define quando a saída deve ser £ 154 desligada: 2: Desliga ao final da temporização; 1: Desliga após Tempo de acionamento da saída, definido em ou u; 2: Desliga somente com um reset. O reset pode vir através da entrada Reset ou da tecla 🗐 programada com função Reset (FFu= 1). £ 155 Reinicio automático da temporização (ciclo). Este parâmetro define em que condição a temporização deve se reiniciar automaticamente, permitindo temporizações cíclicas: D: Sem reinício automático. 1: Reinicio ao final da temporização. 2: Reinicio após final da temporização e desligamento da saída.

# ALTERAÇÕES COM TEMPORIZAÇÃO EM ANDAMENTO

Quando algum parâmetro nos ciclos de programação do temporizador é alterado pelo usuário, a temporização que está em andamento é congelada (*Hold*), até que se retorne à tela de Indicação de tempo transcorrido, quando então o temporizador é resetado, interrompendo a temporização em andamento.

Não efetuar alterações de configuração com o temporizador executando alguma função crítica no processo ao qual ele está instalado, pois a saída pode ser acionada ou desligada em momento indevido.


# MODOS DE OPERAÇÃO PRÉ-DEFINIDOS

O temporizador possui vários **Modos de Operação Pré-definidos**, que quando selecionados, definem completamente a operação do temporizador; cabendo ao usuário definir apenas os tempos envolvidos. Estes modos de operação são escolhidos no parâmetro **DPEr** no ciclo Programação de Parâmetros, nas opções de **D** a **ID**. Cada modo de operação possui características particulares, conforme mostras as figuras abaixo.

Ao configurar **OPEr** com um modo de operação Pré-definido o temporizador configura os parâmetros **£ 15 1**, **£ 152**, **£ 153**, **£ 154**, **£ 155** automaticamente.

Os modos Pré-Definidos são:

#### Modo 0 - Acionamento atrasado após energização




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	£ 15 1	£ 152	£ 153	Ł 154	£ 155
	0	0	3	2	0

• Tecla F pode ser utilizada para reset e reset/hold.

#### Modo 1 - Pulso atrasado após energização




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	Ł 15 I	£ 152	£ 153	£ 154	Ł 155
	0	0	3	1	0

Tecla F pode ser utilizada para reset e reset/hold.

#### Modo 2 - Pulso na energização




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	£ 15 I	F 125	£ 153	£ 154	£ 155
	0	0	2	0	0

Tecla F pode ser utilizada para reset e reset/hold.

#### Modo 3 - Cíclico após energização




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	E 15 1	F 125	F 123	£ 154	Ł 155
	0	0	3	1	2

Tecla F pode ser utilizada para reset e hold.

Modo 4 - Pulso após acionamento momentâneo de entrada




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configura	ıção <b>Ł 1</b> 5	1 E 158	? Ł 153	£ 154	Ł 155
	1	1	2	0	0

• Tecla F pode ser utilizada para reset/hold.

Modo 5 - Pulso estendido após desligamento de entrada




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	Ł 15 I	£ 152	£ 153	Ł 154	Ł 155
	2		0	8	1

Tecla F pode ser utilizada para reset/hold.

Modo 6 - Acionamento atrasado após acionamento momentâneo de entrada



Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	Ł 15 I	£ 152	£ 153	Ł 154	Ł 155
	:	:	3	2	8

• Tecla F pode ser utilizada para reset/hold.

Modo 7 - Pulso atrasado após acionamento momentâneo de entrada




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Co	onfiguração	Ł 15 I	F 125	£ 153	Ł 154	Ł 155
		3	1	3	1	0

Tecla pode ser utilizada para reset/hold.


Modo 8 - Pulso após acionamento contínuo de entrada



Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	Ł 15 I	£ 152	£ 153	£ 154	Ł 155
	1	2	2	8	8

Modo 9 - Acionamento atrasado após acionamento contínuo de entrada




Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	£ 15 1	£ 152	£ 153	£ 154	Ł 155
	1	2	3	2	0

 Tecla F só pode ser utilizada para hold da temporização em andamento

Modo 10 - Pulso atrasado após acionamento contínuo de entrada



Os parâmetros dos modos especiais de configuração são automaticamente programados para:

Configuração	Ł 15 I	£ 152	£ 153	£ 154	Ł 155
		2	3	1	0

 Tecla F só pode ser utilizada para hold da temporização em andamento

# MODO DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

# Modo 11 – Modo de Operação Personalizado

Neste modo, o operador deve definir e programar os parâmetros presentes no Ciclo **Parâmetros dos Modos de Operação** de acordo com suas necessidades específicas, não atendidas completamente pelos modos de operação pré-definidos.

O usuário deve atentar para o fato de que nem todas as combinações dos parâmetros **Ł 15 1** a **Ł 155** são válidas, podendo algumas dessas combinações levar o temporizador a comportamentos imprevisíveis.

Ao efetuar uma configuração com um modo de operação personalizado, o usuário deve testá-la para verificar se atende à necessidade antes de incorporar ao sistema.

# 8. GARANTIA

As condições de garantia encontram-se em nosso web site <a href="https://www.novus.com.br">www.novus.com.br</a>.