

PRIMATA-P37

REGISTRADOR DIGITAL DE CORRENTE 600V/2000A

Guia do Usuário – 2013

Primata Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

R. Visconde de Nácar, 288 – Mercês

80410-200 - Curitiba – Paraná

Fones: (41) 3223-2176 / (41) 3023-5754

E-Mail : primata@primataeletronica.com.br

Site na Internet: <http://www.primataeletronica.com.br>

***** ADVERTÊNCIA *****

A reprodução de qualquer parte deste texto, seu uso em sistemas de arquivamento, sua transmissão de qualquer forma ou por qualquer meio, só deve ser feita com autorização prévia, por escrito, da PRIMATA.

Embora este texto tenha sido preparado com extremo cuidado, a PRIMATA não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões que por acaso existam. Não se assume, tampouco, responsabilidade alguma pelo uso das informações aqui contidas.

A PRIMATA não se responsabiliza por qualquer dano, perda, custos ou despesas decorrentes do mau uso, abuso ou acidente com este produto ou por modificações, alterações ou reparos executados sem autorização.

PRIMATA é marca registrada da Primata Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., com sede em Curitiba - Paraná - Brasil.

***** IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA *****

- 1- Leia atentamente este manual e guarde-o para referências futuras.
- 2- Siga corretamente as instruções de manuseio e operação.
- 3- Fique atento às limitações listadas nas especificações técnicas.
- 4-A instalação dos registradores nos cabos e sua retirada só deve ser efetuada por pessoal devidamente treinado e autorizado a operar em linha viva de alta tensão.

Índice

<i>1. APRESENTAÇÃO</i>	<i>6</i>
<i>2. CONFIGURAÇÃO</i>	<i>6</i>
<i>3. Operação</i>	<i>7</i>
3.1 RECARGA DA BATERIA	7
3.2 PROGRAMAÇÃO DOS REGISTRADORES	7
3.3 TRANSPORTE AOS LOCAIS DE MEDIÇÃO	7
3.4 INSTALAÇÃO DOS REGISTRADORES	8
3.5 PERÍODO DE AQUISIÇÃO	8
3.6 RETIRADA DOS REGISTRADORES	8
3.7 TRANSPORTE DE VOLTA AO COMPUTADOR	8
3.8 RECUPERAÇÃO, ANÁLISE E ARQUIVAMENTO DOS DADOS	8
<i>4. RECARREGADOR DE BATERIAS</i>	<i>9</i>
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RECARREGADOR	9
4.2 PINAGEM DOS CONECTORES CIRCULARES, NO RECARREGADOR	10
<i>5. INTERFACE</i>	<i>10</i>
5.1 INSTALAÇÃO	11
5.2 FUNCIONAMENTO	11
5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA INTERFACE	11
5.4 PINAGEM DO CONECTOR CIRCULAR, NA INTERFACE	11
5.5 PINAGEM DO CONECTOR DB25, NA INTERFACE	12
<i>6. REGISTRADOR</i>	<i>13</i>
6.1 FUNCIONAMENTO	13
6.1.1 BATERIA	13
6.1.2 LIGA/DESLIGA	14
6.1.3 RELÓGIO	15
6.1.4 DISPARO	15
6.1.5 AMOSTRAGEM	16

6.1.6 REGISTRO	16
6.1.7 MEMÓRIA E AUTONOMIA	18
6.1.8 ESCALA	19
6.1.9 RESOLUÇÃO	19
6.1.10 TRANSDUTOR	19
6.2 OPERAÇÃO	19
6.2.1 TAMPA	20
6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO REGISTRADOR	20
6.4 PINAGEM DO CONECTOR CIRCULAR, NO REGISTRADOR	21

INTRODUÇÃO

Este manual apresenta o Sistema P37 e dá ao seu leitor conhecimento sobre seu funcionamento, para que possa operá-lo. Os itens a seguir foram concatenados de forma que os leitores que ainda não tiveram qualquer contato com o sistema devem lê-lo seqüencialmente desde o começo. Os usuários que já tenham prática podem procurar no índice o item relativo a sua dúvida.

1. APRESENTAÇÃO

O Sistema P37 foi projetado para simplificar a aquisição dados sobre a carga em linhas de distribuição de energia ao longo do tempo. O sistema é composto por registradores autônomos que operam ao potencial. Estes registradores são leves, fáceis de instalar, reduzem grandemente as possibilidades de erros na instalação, eliminam muitos dos riscos desta operação e aumentam a precisão dos dados registrados em relação aos antigos registradores gráficos eletromecânicos. Além disto, o sistema P37 torna fácil, rápido e mais profundo o processo de análise dos dados coletados, pois estes são passados diretamente para um computador onde o Sistema de Manipulação de Dados (SMD-Primata) proporcionar gráficos na tela e impressos, tabelas e arquivos de dados compatíveis com planilhas de cálculo e outras linguagens.

2. CONFIGURAÇÃO

O sistema P37 é constituído dos seguintes elementos:

- um (1) registrador e seu respectivo estojo para transporte;
- uma (1) interface para interligar o registrador a um computador, permitindo programar o registrador e ler os dados nele registrados;
- um (1) recarregador de baterias, com saídas para três registradores;
- um (1) disquete de instalação do sistema de manipulação de dados SMD-Primata, programa aplicativo, para ambiente Windows, de recuperação de dados, análise gráfica, arquivamento e emissão de relatórios, para computadores IBM-PC ou compatíveis;
- um (1) guia do usuário do P37;
- um (1) guia do usuário do SMD-Primata;
- descarregador de bateria (opcional).

3. Operação

O sistema P37 tem um ciclo de trabalho composto das seguintes fases:

- Recarga da bateria (descrita no item 3.1);
- Programação dos registradores (descrita no item 3.2 e no Guia do SMD-Primata);
- Transporte aos locais de medição (descrito no item 3.3);
- Instalação dos registradores (descrita no item 3.4);
- Período de Aquisição (descrito no item 3.5);
- Retirada dos registradores (descrita no item 3.6);
- Transporte de volta ao computador (descrito no item 3.7);
- Recuperação, análise e arquivamento dos dados (descritos no item 3.8).

Este ciclo é executado por todos os registradores e NÃO necessariamente em sincronismo. Ao trabalhar com vários registradores, deve-se elaborar uma planilha onde se visualize facilmente onde estão os registradores, quando cada um deve ser instalado, quando deve ser retirado e quando deve ser recarregado. A observação desta planilha garantirá que não se instalem registradores com baterias já fracas.

Algumas considerações sobre cada fase:

3.1 RECARGA DA BATERIA

Para garantir uma autonomia de quinze dias aos registradores P37, estes devem ser conectados ao Recarregador de Baterias, por 24 horas, no mínimo.

Após a recarga das baterias, os registradores já estão prontos para serem programados e levados ao campo.

3.2 PROGRAMAÇÃO DOS REGISTRADORES

O usuário define os parâmetros de operação de cada registrador, programando um horário ou uma corrente para que se inicie a aquisição, programando o intervalo entre registros e identificando o local de medição. Estas tarefas são realizadas com o auxílio do SMD-Primata que é descrito em manual próprio.

3.3 TRANSPORTE AOS LOCAIS DE MEDIÇÃO

Os registradores devem ser acondicionados em seus estojos e levados até os locais onde se efetuarão os registros. Dependendo da forma com que forem programados, os registradores não têm horários rígidos para serem instalados, pois começarão a aquisição automaticamente. Desta forma, o transporte até o local de medição pode passar a ser uma atividade de prioridade mais baixa, sem que haja prejuízo para os resultados.

3.4 INSTALAÇÃO DOS REGISTRADORES

Para instalar um registrador P37, o eletricitista deve tomar todas as precauções rotineiras quanto à sua própria segurança e isolamento elétrica, pois o registrador P37 fica ao potencial.

Deve-se deixar claro que o registrador P37 não requer (nem permite) qualquer tipo de intervenção dos instaladores. Não há ajustes nem calibrações para fazer; não há qualquer botão ou chave para se ligar; não há qualquer indicação para se verificar. Como o registrador é programado apenas junto ao computador, o programador deve estabelecer os prazos de instalação, de acordo com o seu programa de medições. Estes prazos devem levar em conta que os registradores podem ser programados para iniciar sua operação até vários dias após a programação, o que pode dar à atividade de instalação uma prioridade menor, assim como o seu transporte. O programador, entretanto, deve levar em consideração que a autonomia de quinze dias dos registradores passa a contar a partir do momento em que eles são retirados do recarregador de baterias e NÃO a partir do início da aquisição!

3.5 PERÍODO DE AQUISIÇÃO

O período de aquisição de dados pode durar desde algumas horas até duas semanas, dependendo da programação feita no item 3.2. Uma descrição completa de como o registrador P37 efetua suas medidas e registros encontra-se no item 6.

3.6 RETIRADA DOS REGISTRADORES

O programador deve definir a data e/ou hora em que cada registrador deve ser retirado, de acordo com as datas e intervalos programados em cada registrador. Ao retirar o registrador da linha, o eletricitista deve tomar todas as precauções rotineiras quanto à sua própria segurança e isolamento elétrica, pois o registrador P37 fica ao potencial.

O registrador P37 não sobrepõe informações em sua memória. Portanto, não há prejuízo para as informações coletadas se o registrador for retirado da linha após o prazo em que sua memória já se encheu de dados. A prioridade da operação de retirada fica reduzida, podendo ficar condicionada, por exemplo, a condições climáticas favoráveis.

3.7 TRANSPORTE DE VOLTA AO COMPUTADOR

Os registradores devem permanecer acondicionados em suas caixas e levados até um computador para que seus dados sejam lidos. O limite garantido de sobrevivência dos dados é de dez dias, além dos quinze dias de registro. O transporte de volta, portanto, deve ser planejado de forma a não exceder este prazo.

3.8 RECUPERAÇÃO, ANÁLISE E ARQUIVAMENTO DOS DADOS

Estas tarefas são executadas no computador, com o auxílio da Interface do sistema P37, conectada a uma porta serial do computador, e do SMD-Primata. O SMD-Primata é descrito em detalhes em seu próprio manual.

Depois que os dados forem recuperados, o registrador deve voltar ao recarregador de bateria, reiniciando o ciclo de trabalho.

4. RECARREGADOR DE BATERIAS

O recarregador de baterias tem três saídas com conectores circulares machos para serem engatados ao conector fêmea de até três registradores simultaneamente.

Para ligar o recarregador basta selecionar a tensão correta na chave 110-220 em seu painel traseiro, ligá-lo a uma tomada e ligar a chave liga/desliga em seu painel traseiro. Acende-se uma indicação luminosa LIG no painel frontal.

Para recarregar a bateria de um registrador, basta conectá-lo a uma das saídas do recarregador e aguardar um período de 24 horas. Ao conectar o registrador acende-se no painel do recarregador uma indicação luminosa (1, 2 ou 3) relativa à saída que se está usando.

Este recarregador permite que se deixe o registrador em carga por tempo indeterminado, após o período mínimo de 24 horas. Isto se deve ao fato de ele comutar automaticamente a corrente de carga da bateria, em função da sua tensão. Após 3 a 4 horas de carga acelerada (entre 300mA e 350 mA), a bateria atinge um patamar de tensão que faz com que se comute automaticamente para carga permanente (menor que 120mA). Neste estágio, a tensão da bateria continua a subir - mais lentamente, porém - e a corrente de carga vai diminuindo na medida em que a tensão sobe, até que se estabelece um equilíbrio. Neste ponto considera-se a bateria plenamente carregada.

As correntes a que se refere o parágrafo anterior, se encontram na alimentação positiva do registrador, que usa 6 pilhas recarregáveis de Níquel-Cádmio (NiCd) de 1,2V por 1700mAh. Na alimentação negativa do circuito, a corrente de carga acelerada é de 150mA e a de carga permanente é menor que 50mA, já que na alimentação negativa se usa apenas uma pilha NiCd de 1,2V por 600mAh.

Com esta comutação automática de corrente de carga, não há qualquer problema em se deixar o registrador ligado ao recarregador por tempos prolongados, mesmo que por semanas seguidas. Isto não acarretará qualquer dano às pilhas e garantirá que elas estejam plenamente carregadas.

Com o tempo, a autonomia do registrador pode decrescer para menos que 15 dias. Isso se deve ao esgotamento da vida útil das pilhas, mas também pode ser resultado de um efeito “memória”, próprio das pilhas de Níquel-Cádmio. Para minimizar o efeito “memória”, o registrador pode ser conectado regularmente ao Descarregador de Bateria. Este aparelho força a descarga da bateria e caso seja utilizado, o registrador descarregado deve ser novamente recarregado por 24 horas, antes de ser utilizado novamente.

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RECARREGADOR

- Dimensões.....16 x 12 x 8 cm
- Alimentação.....127/220 Vac (60 Hz)
- Fusível.....0,25 A
- Consumo máximo.....20 W
- Carga acelerada (4 horas no máximo)....+350 mA

- Carga permanente.....menos que +120 mA
menos que -50mA
- Comutação da carga.....automática
- Tempo total de recarga.....24 h
- Recarga simultânea.....até 3 registradores
- Conectores de saída.....conector circular
macho de 8 pinos

4.2 PINAGEM DOS CONECTORES CIRCULARES, NO RECARREGADOR

- 1.....Não usado
- 2.....Não usado
- 3.....V+
- 4.....Não usado
- 5.....Não usado
- 6.....V-
- 7.....Terra
- 8.....Terra

Observação: O recarregador se aquece bastante durante as primeiras horas do processo de carga. Recomenda-se que o mesmo seja deixado à sombra e nunca onde possa haver luz direta do sol.

5. INTERFACE

A função da interface é interligar o registrador à saída serial de um computador. Sua tarefa básica, a conversão de níveis de tensão do padrão RS232C para as tensões usadas no registrador e vice-versa. Além disto, a interface sinaliza, através de indicadores luminosos em seu painel, o trânsito de dados do computador para o registrador (TXCPU) e do registrador para o computador (TXREG).

A interface tem ainda um circuito de sustentação da bateria do registrador, que dá à tensão positiva deste uma carga mínima, suficiente para que ele possa se comunicar com o SMD. Isto facilita a leitura de dados de registradores que tenham feito longas aquisições. Neste caso, os registradores chegam com a bateria já descarregada e esta pequena recarga possibilita que sejam instalados diretamente na interface, sem que seja necessário deixá-los por algum tempo no recarregador.

Eventualmente pode ser necessário aguardar alguns segundos entre a conexão da interface ao registrador e sua leitura. Esse tempo é necessário para que o carregador embutido na interface possa carregar a bateria do registrador o suficiente para que ele possa funcionar e se comunicar.

5.1 INSTALAÇÃO

Para ligar a interface basta selecionar a tensão correta em sua chave 110-220, no painel traseiro, ligá-la a uma tomada, e ligar a chave LIGA/DESLIGA, também no painel traseiro. Acende-se a indicação luminosa LIG no painel frontal.

A interface tem um cabo grande (cerca de 1,8m) e na extremidade deste há um conector DB25 fêmea. Este deve ser ligado ao conector macho da porta serial do computador. Normalmente este conector se encontra no painel traseiro do computador. A posição exata do conector varia muito conforme o fabricante do computador e até conforme a montagem de computadores da mesma marca. Se não houver indicação de qual é o conector da porta serial, deve-se procurar um técnico que possa confirmá-lo.

Na extremidade do outro cabo que sai da interface, há um conector circular macho. Este deve se acoplar ao conector circular fêmea existente nos registradores. Para conectar a interface a um registrador basta afrouxar as porcas-borboleta deste e retirar sua tampa. O conector circular fêmea fica na tampa da caixa interna do registrador.

5.2 FUNCIONAMENTO

A interface trabalha com as linhas RXD, TXD, RTS, DTR e GND da porta serial do computador.

As linhas RXD e TXD conduzem os dados que transitam do registrador para o computador e vice-versa.

As linhas RTS e DTR são usadas pelo computador para enviar ao registrador sinais de sincronismo e controle, durante as operações de programação ou de leitura de dados.

A indicação luminosa TXCPU se acende sempre que o computador está enviando informações para o registrador.

A indicação luminosa TXREG se acende sempre que o registrador está enviando informações para o computador.

O circuito de sustentação da bateria atua somente nas pilhas da tensão positiva, dando-lhes uma pequena recarga. A interface, entretanto, não deve jamais ser usada como recarregadora de bateria porque a recarga que ela proporciona é muito pequena e porque ela não recarrega a pilha da tensão negativa.

5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA INTERFACE

- Dimensões.....16 x 12 x 8 cm
- Alimentação.....127/220Vac(60 Hz)
- Fusível.....0,25 A
- Consumo máximo.....10 W
- Conector de saída para os registradores....conector circular
macho de 8 pinos
- Conector de saída para o computador.....DB25 fêmea

5.4 PINAGEM DO CONECTOR CIRCULAR, NA INTERFACE

- 1.....RX (linha de dados)

- 2.....RS (linha de controle)
- 3.....V+
- 4.....TX (linha de dados)
- 5.....CP (linha de controle)
- 6.....Não usado
- 7.....Terra
- 8.....Terra

5.5 PINAGEM DO CONECTOR DB25, NA INTERFACE

- 1.....Não usado
- 2.....RXD
- 3.....TXD
- 4.....RTS
- 5.....Não usado
- 6.....Não usado
- 7.....GND
- 8 a 19.....Não usados
- 20.....DTR
- 21 a 25.....Não usados

6. REGISTRADOR

O registrador PRIMATA é um computador dedicado, acondicionado numa caixa que o caixa ao abrigo tanto das intempéries climáticas quanto das influências eletromagnéticas do seu meio. O desenvolvimento deste registrador visou substituir uma tecnologia já bastante antiga que ainda é usada para o registro da corrente em linhas de alta tensão. Para isto, orientou-se o projeto para um aparelho que fosse leve, robusto, de fácil instalação e que, proporcionando dados em grande quantidade, tivesse condições de manipulá-los de forma rápida e eficaz.

6.1 FUNCIONAMENTO

Descreve-se, nos próximos itens, o funcionamento de várias partes do registrador.

6.1.1 BATERIA

A bateria que alimenta o registrador é composta de seis pilhas recarregáveis para a tensão positiva e de uma pilha recarregável para a tensão negativa, como no quadro a seguir:

Alimentação	Tensão	Número de pilhas	Capacidade e	Carga acelerada	Carga permanente	Pino
Positiva	+7,2V	6	1700mAh	350mA	<120mA	3
Negativa	-1,2V	1	500mAh	150mA	< 50mA	6

Note-se que logo após sair do recarregador, depois de 24 horas em carga, a tensão positiva dever estar próxima de 8,5V e a negativa em cerca de -1,4V. Durante a carga e o funcionamento normal do registrador, a tensão das pilhas deve estar um pouco acima de sua tensão nominal.

Quando a tensão positiva cai abaixo de 7V (entre 7V e 6,6V), entra em ação o primeiro estágio de proteção, que desliga o registrador para resguardar os dados na memória (veja o item 6.1.2). Portanto, em testes longos, onde a bateria venha a se descarregar, poder haver diferenças entre a autonomia de registradores, mesmo que estes tenham sido recarregados e programados ao mesmo tempo, pois um pode estar se desligando com 6,9V, por exemplo, e outro com 6,6V.

A tensão positiva alimenta toda a parte lógica do registrador (memória, relógio, microprocessador, etc.) e também seu amplificador. A tensão negativa alimenta somente o amplificador e por isto se usa uma pilha de capacidade menor.

Normalmente, as pilhas da tensão positiva se descarregam antes da pilha da tensão negativa. Isto faz com que o registrador funcione normalmente até se desligar (devido à descarga da tensão positiva). Pode ocorrer, entretanto, de um registrador descarregado ser programado na interface sem a devida recarga no recarregador. Como a interface dá uma pequena recarga na tensão positiva, o registrador se programa normalmente, mas poder estar com a pilha da tensão negativa descarregada. Ocorrer então que o registrador vai funcionar durante algum tempo mas registrar apenas correntes de fundo de escala (510A, no equipamento padrão). Para evitar que isto aconteça, ou para corrigir o problema, basta deixar o registrador em carga novamente, durante 24 horas. Com todas as pilhas recarregadas novamente, o registrador vai voltar a funcionar corretamente.

6.1.2 LIGA/DESLIGA

O registrador PRIMATA-P37 não tem chave para ser desligado e ligado. Optou-se por isto para se eliminar a possibilidade de erro de operação durante a instalação.

O registrador, portanto, está sempre ligado, a não ser que sua bateria tenha se esgotado.

Internamente, o registrador tem dois níveis de proteção, para compensar a falta da chave liga/desliga:

a) Após cerca de 15 dias de funcionamento, antes que a bateria se descarregue o suficiente para que a operação do aparelho possa ser comprometida, uma lógica interna pára a aquisição e reserva a carga restante da bateria para a preservação dos dados na memória. Este primeiro nível de proteção garante a sobrevivência dos dados em relação à aquisição. Assim, é possível retirar o aparelho após 20 dias instalado na rede, que os dados certamente ainda estarão lá, disponíveis, embora a aquisição possa ter-se encerrado no 16º dia, por exemplo. Esta proteção atua independentemente da memória ter-se enchido ou não.

b) Caso o aparelho permaneça muito tempo sem ser recarregado (um mês guardado no almoxarifado, por exemplo), entra em ação um segundo estágio de proteção, visando não permitir que a bateria sofra uma descarga total, que fique em curto. Antes disto acontecer, a eletrônica do registrador praticamente desconecta a bateria do circuito, o que equivaleria a desligar o registrador. Obviamente, nesta etapa perdem-se os dados armazenados na memória. Isto deve ocorrer cerca de 25 dias após a retirada do registrador do recarregador de bateria, se não ocorrer nova carga.

Do ponto de vista do circuito eletrônico e da bateria, portanto, não há qualquer inconveniente em se guardar o registrador por longos períodos, sem uso e sem recarregar sua bateria.

Ocorrendo esta descarga, antes de nova programação, o registrador deve ser recarregado durante 24 horas no recarregador de bateria. Recarregado, o registrador se religará automaticamente assim que seja ligado à interface e o SMD-Primata solicite comunicação.

6.1.3 RELÓGIO

O registrador P37 tem um relógio interno, a cristal de quartzo, responsável por relacionar cada medida a um horário. Este relógio é atualizado automaticamente toda vez que o registrador é programado pelo usuário. É importantíssimo, portanto, que o usuário atualize o horário do seu computador quando for programar os registradores. Para fazer isso, clique duplamente sobre o ícone “Data/Hora”, no “Painel de Controle” do Windows do computador. Um registrador levado ao campo com seu relógio acertado de forma errada, provavelmente é trabalho perdido.

Deve-se deixar claro que toda vez que um registrador se comunicar com o SMD-Primata, perderá o sincronismo de seu relógio. Não se deve, portanto, reler a programação de um registrador após tê-lo programado e antes de levá-lo a campo. Para garantir o sincronismo perfeito das medidas, os registradores devem seguir o ciclo de trabalho do item 3, sem "verificações" da programação entre a programação e o início da aquisição. O SMD-Primata já faz esta verificação quando programa os registradores.

6.1.4 DISPARO

Entende-se por disparo o instante em que o registrador começa a coletar dados e armazená-los em sua memória. Há três formas de programar o momento deste disparo:

a) Disparo por tempo: O registrador recebe, através do SMD-Primata, o intervalo de tempo que ele deve aguardar entre sua programação e o disparo. Este intervalo já é calculado pelo SMD-Primata, considerando a data e hora programadas para o disparo e a data e hora em que o usuário executa a programação. Desta forma o registrador faz uma contagem regressiva, que quando chega a zero aciona o início da aquisição de dados.

A vantagem deste método é que podem-se programar vários registradores para disparar ao mesmo tempo, em locais diferentes, obtendo medidas perfeitamente sincronizadas.

A desvantagem é que se por algum motivo o registrador não tiver sido instalado no horário previsto, mesmo assim se iniciar a aquisição, medindo zero ampères, desperdiçando memória.

b) Disparo por corrente: O registrador recebe, através do SMD-Primata, um valor de corrente mínimo, a partir do qual ele inicia a aquisição. Neste modo, depois de programado, o registrador faz amostras da corrente a cada 6 segundos e verifica se ela é igual ou superior à corrente desejada. Assim que amostrar uma corrente que satisfaça esta condição, o registrador inicia imediatamente a aquisição.

A vantagem deste método é que a aquisição se inicia automaticamente no momento em que o registrador for instalado, ou a partir de um horário de pico, podendo economizar memória.

A desvantagem é que a aquisição poder se iniciar em horários quebrados como, por exemplo, às 13 horas, 27 minutos e 18 segundos de um certo dia. Poderá, então, não haver um sincronismo perfeito entre este aparelho e outro que tenha disparado, por exemplo, às 13 horas, 34 minutos e 30 segundos. As medidas destes dois aparelhos poderão ficar intercaladas, ou seja, feitas em horários diferentes.

c) Disparo imediato: Neste modo, o registrador inicia a aquisição imediatamente após ser programado, independentemente de ser desconectado ou não da interface. Na prática, este é um caso particular do disparo por corrente. Basta programar o registrador para disparar por corrente zero. A primeira amostra já satisfará a condição, iniciando a aquisição.

Obviamente, neste caso, o registrador vai registrar uma sequência de zeros até que seja instalado.

6.1.5 AMOSTRAGEM

O registrador PRIMATA-P37 é um equipamento digital de medida, e como tal, não mede a corrente da linha de forma contínua mas através de amostras que são tomadas ao longo do tempo. O P37 amostra a corrente da linha a cada 6 (seis) segundos, independentemente do programa que o usuário tenha feito.

As amostras não são necessariamente memorizadas. Nos programas de disparo por corrente, por exemplo, o registrador faz uma amostra da corrente e se esta for menor que a corrente programada, será simplesmente ignorada, não iniciando a aquisição.

Conforme a programação do usuário, o registrador fará uma média de algumas amostras antes de memorizá-las, como se explica no item seguinte.

Antes de ser amostrado, o sinal indicativo da corrente passa por um tratamento que inclui proteção contra correntes altas, retificação, e filtragem. Nesta filtragem se eliminam as influências de ruídos e harmônicos que possam estar sobrepostos à corrente principal. Além disto, há um filtro passa-baixa com tempo de resposta de 6 segundos. Isto faz com que a corrente amostrada a cada 6 segundos não seja a corrente instantânea daquele momento mas a corrente média dos últimos 6 segundos.

6.1.6 REGISTRO

Registro é a informação que é memorizada pelo P37. A corrente registrada pode ser igual a uma amostra ou igual à média de duas ou mais amostras.

O usuário deve programar o P37 para fazer um registro a cada intervalo de tempo, por exemplo, um registro por minuto. Este intervalo deve ser um múltiplo de 6 segundos, que é o intervalo fixo entre as amostras. Este múltiplo pode ser desde 1 até 255 vezes seis segundos. Desta forma, o intervalo entre registros pode variar desde seis segundos (1x 6s) até 25 minutos e 30 segundos (255x 6s).

Um programa que peça um registro a cada 5 minutos, por exemplo, vai indicar ao registrador para fazer 50 amostras, calcular a média destas 50 amostras e registrar (memorizar) esta média. A seguir, esquematiza-se a forma com que o registrador relaciona o registro com o tempo, supondo um intervalo de 5 minutos e disparo à zero horas do dia 1º de janeiro de 1993:

Ano	Mês	dia	hor	min	seg	
1993	01	01	00	00	00	1ª amostra do 1º registro
1993	01	01	00	00	06	2ª amostra do 1º registro
1993	01	01	00	00	12	3ª amostra do 1º registro
...						
1993	01	01	00	04	48	49ª amostra do 1º registro
1993	01	01	00	04	54	50ª amostra do 1º registro
1993	01	01	00	05	00	1ª amostra do 2º registro
1993	01	01	00	05	06	2ª amostra do 2º registro
...						

Os registros serão relacionados assim:

Primeiro registro.....1º de janeiro, 00h 00min 00s

Segundo registro.....1º de janeiro, 00h 05min 00s

Terceiro registro.....1º de janeiro, 00h 10min 00s

...

Note-se que o primeiro registro, relacionado com a hora zero, na verdade reflete a corrente média dos primeiros cinco minutos do dia e não a corrente instantânea da hora zero.

Note-se ainda que só ocorrerá um registro igual a zero se a corrente permanecer nula durante todo o tempo daquele registro, pois se uma das amostras for diferente de zero, a média provavelmente já não ser nula. Para garantir um registro igual a zero, normalmente é necessário que a corrente permaneça nula durante um tempo igual ao dobro do intervalo entre registros, no mínimo. No exemplo dado, a corrente deveria ficar nula durante 10 minutos, pelo menos. Devido a isto, caso aconteça uma manobra onde a corrente fique nula durante 7 minutos, por exemplo, o registrador provavelmente indicaria apenas uma ou duas medidas anormalmente baixas, mas provavelmente não nulas.

6.1.7 MEMÓRIA E AUTONOMIA

O registrador P37 tem memória disponível para 32640 registros (ou 8064 registros, nos modelos antigos). Para saber a capacidade de memória de um registrador, basta conectá-lo ao computador. O SMD-Primata informa o tamanho da memória assim que a comunicação se estabelece. Como o intervalo entre registros é programável, o tempo para que se preencham todas as posições de memória (memória cheia) é bastante variável. Para descobrir a autonomia do equipamento para um intervalo qualquer entre registros, basta multiplicar o intervalo programado por 32640 (ou 8064). A seguir há uma tabela com alguns intervalos de uso bastante provável e suas respectivas autonomies:

Intervalo	Autonomia (memória 8k)	Autonomia (memória 32k)
6s	00 dia(s) 13h 26min 24s	02dia(s) 06h 24min 00s
12s	01 dia(s) 02h 52min 48s	04dia(s) 06h 24min 00s
30s	02 dia(s) 19h 12min 00s	11dia(s) 08h 00min 00s
1min 00s	05 dia(s) 14h 24min 00s	15 dia(s)
1min 30s	08 dia(s) 09h 36min 00s	15 dia(s)
2min 00s	11 dia(s) 04h 48min 00s	15 dia(s)
2min 30s	14 dia(s) 00h 00min 00s	15 dia(s)
3min 00s	15 dia(s)	15 dia(s)
4min 00s	15 dia(s)	15 dia(s)
5min 00s	15 dia(s)	15 dia(s)
10min 00s	15 dia(s)	15 dia(s)
15min 00s	15 dia(s)	15 dia(s)

Como se pode reparar, a autonomia máxima é de 15 dias. Isto se deve à bateria do registrador que vai se descarregar, fazendo com que atue o primeiro estágio de proteção descrito no item 6.1.2. Nestes casos, a aquisição de dados é interrompida mesmo sem preencher toda a memória.

Nos casos em que a memória se enche antes da descarga da bateria (um teste de 7 dias, por exemplo), a aquisição se interrompe quando a última posição de memória é preenchida. O registrador não sobrepõe dados. Quando a memória se enche, ele pára e fica aguardando que os dados sejam lidos pelo SMD. Ao contrário dos registradores eletromecânicos, que sobrepõem curvas, o P37 pode ser retirado da linha depois de encerrada a aquisição.

6.1.8 ESCALA

O registrador PRIMATA P37 sai da fábrica com uma única escala de trabalho, que vai de zero até 2040A. Não é necessário (nem possível) que o usuário faça ajustes ou calibrações no registrador.

O P37 pode ser usado em toda sua escala, pois mantém a qualidade das medidas desde correntes próximas a zero até o fundo de escala. É preciso atentar para este detalhe quando se estiverem comparando as medidas do P37 com medidas tomadas através de TCs, pois estes apresentam grandes distorções quando medindo correntes pequenas em relação ao seu fundo de escala.

6.1.8.1 SOBRECORRENTES

Não há qualquer problema para o registrador, caso ele seja instalado em linhas onde a corrente suba além do limite de 2040A, mesmo que em regime permanente, mesmo que muitas vezes acima deste limite (por exemplo, 3000A durante várias horas). Não haverá sobreaquecimento do núcleo, ou qualquer outro efeito maléfico. Ocorrerá apenas que o registrador vai se saturar, ou seja, vai marcar 2040A (fundo de escala) durante o tempo em que a corrente esteja acima disto.

6.1.8.2 CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO

Em princípio o P37 não é afetado por correntes de curto. Devido a sua (normalmente) curta duração, é provável que a corrente de curto não seja sequer registrada pelo P37, nem como uma medida saturada, de fundo de escala.

6.1.9 RESOLUÇÃO

O P37 trabalha internamente com uma memória de 8 bits. Isto significa que cada dado nela armazenado poder variar entre 0 (zero) e 255 (duzentos e cinquenta e cinco). Na escala de 0 a 2040A, o dado na memória reflete a corrente medida na razão de 1:4, ou seja, se o dado na memória é 172, a corrente é 688A. O passo mínimo entre uma medida e outra, ou seja, a resolução, é de 8A.

6.1.10 TRANSDUTOR

Na saída do transdutor, há uma tensão alternada, da ordem de alguns milivolts, da qual o registrador extrai informações sobre o valor da corrente medida. Esta saída é levada ao registrador pelo cabo blindado que sai do tc e vai para dentro da caixa do registrador.

6.2 OPERAÇÃO

A operação do registrador obedece ao ciclo do item 3 deste manual. Deve-se lembrar, que este registrador é um computador e como tal deve ser tratado. Embora esteja acondicionado em caixas bastante robustas, os instaladores devem ser instruídos para tratá-lo "com carinho". Choques mecânicos fortes podem até não danificar as caixas, mas podem causar avarias nos componentes eletrônicos internos.

Para programar o registrador e ler os dados nele registrados é necessário conectá-lo à interface, conectar esta a um computador e usar o Sistema de Manipulação de Dados SMD-Primata.

Para conectar o registrador à interface, basta desatarraxar as porcas-borboleta de suas laterais, retirar a tampa e ligar o conector circular macho da interface à fêmea da tampa interna do registrador.

Apesar de não necessitar de ajustes e calibrações, há algumas verificações que devem ser feitas na hora de instalar o registrador. Nos itens a seguir há algumas recomendações importantes:

6.2.1 TAMPA

A tampa da caixa externa do registrador tem uma borracha vedante que impede a água da chuva de chegar ao conector circular da tampa interna. É conveniente verificar, antes de cada instalação, se esta tampa externa está bem presa pelas porcas-borboleta das laterais e se está bem colocada, de forma que a borracha fique apertada entre as tampas externa e interna do registrador.

6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO REGISTRADOR

OPERAÇÃO AO TEMPO, AUTÔNOMA, AO POTENCIAL	Elimina problemas e riscos relacionados à isolamento de alta tensão
Grandeza Registrada	Corrente Alternada
Escala	0 – 2040 A
Resolução	8 A
Erro máximo	±1,5% FE
Tensão máxima do condutor	600V
Frequência de operação	60 Hz
Memória	32.640 registros
Intervalo entre amostras	6s
Intervalo programável entre registros (média de n amostras)	de 6s até 25min 30s
Bateria	NiCd
Autonomia	15 dias
Relógio interno	Cristal de quartzo
Temperatura de operação	0 a 60°C
Peso	3 Kg
Diâmetro máximo do condutor	200 mm
Caixa externa	Aço inoxidável com pintura epoxi-pó
Caixa interna	Poliéster com fibra de vidro, vedação em neoprene, altamente resistente a impactos e imune a corrosão
Grau de proteção	IP 65

6.4 PINAGEM DO CONECTOR CIRCULAR, NO REGISTRADOR

- 1.....RX (linha de dados)
- 2.....RS (linha de controle)
- 3.....V+
- 4.....TX (linha de dados)
- 5.....CP (linha de controle)
- 6.....V-
- 7.....Terra
- 8.....Terra