



Uninterruptible Power Supply

ERA LCD 0.65 Rack Mount

ERA LCD 0.85 Rack Mount

ERA LCD 1.1 Rack Mount

User's manual

Manuale utente

Index

Safety Warnings	1
1 Introduction.....	2
2 General Characteristics	3
3 Receipt and site selection	3
4 EXTERNAL DESCRIPTION	4
4.1 Front Panel	4
4.1.1 LCD Display	5
4.2 Rear Side.....	6
5 Electrical Installation and First Start Up.....	7
6 Functioning	8
6.1 Normal Mode	8
6.2 Battery Mode	8
6.3 Low Battery and Automatic Restart.....	8
6.4 Load Control.....	8
6.5 Fault Condition	9
7 Communication Interface.....	9
8 Technical Characteristics.....	10
9 Maintenance	11
9.1 UPS Cleaning	11
9.2 Battery	11
9.3 Battery Replacement	11
9.4 Operator Safety.....	12
10 Troubleshooting	12
Conformity to the European Directives	14
Product Disposal.....	14
Lead Batteries	14

Indice

Avvisi di Sicurezza	15
1 Introduzione	16
2 Caratteristiche Generali	16
3 Ricevimento e Collocazione	17
4 Descrizione Esterna.....	18
4.1 Pannello Frontale	18
4.1.1 Display LCD.....	19
4.2 Retro.....	20
5 Installazione e Prima Accensione	21
6 Funzionamento	22
6.1 Modo Normale	22
6.2 Modo Batteria	22
6.3 Fine Autonomia e Riaccensione Automatica	22
6.4 Controllo del Carico	22
6.5 Segnalazioni di Guasto	23
7 Interfaccia di Comunicazione	23
8 Caratteristiche Tecniche.....	24
9 Manutenzione	25
9.1 Pulizia dell'UPS	25
9.2 Batterie	25
9.3 Sostituzione delle Batterie	25
9.4 Sicurezza dell'Operatore	26
10 Anomalie ed Interventi.....	26
Conformità alle Direttive Europee	28
Smaltimento del Prodotto	28
Batterie al Piombo	28

User's Manual - English

Safety Warnings



- ▶ Read this manual carefully and completely before installing and using the TECNOWARE ERA LCD Rack Mount Uninterruptible Power Supply, which, from here after, will also be referred to as UPS.
- ▶ This manual should be kept close to the UPS and read before the UPS is installed and used.
- ▶ The UPS must be used only by properly trained personnel. To ensure correct and safe operations, it is necessary that operators and maintenance personnel observe the general safety Standards as well as the specific instructions included in this manual.
- ▶ Risk of electric shock: do not remove the cover. The UPS contains internal parts, which are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.
- ▶ There are no internal parts in the UPS, which are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.
- ▶ Warning to the technical personnel authorized for Service: since internal components are connected to the batteries, they will remain powered, and therefore dangerous, even after the UPS has been disconnected from AC power mains. Before any repair or maintenance work, disconnect the batteries, by removing the positive cable (red colour) from the positive pole of the battery.
- ▶ It is compulsory to ground the UPS according to Safety Standards. The AC mains power supply socket used to power the UPS must have an earth connection.
- ▶ In the event of AC main power supply failure (when the UPS works in Battery mode), do not unplug the power supply cable to the UPS to ensure earth continuity to the connected loads.
- ▶ Since the AC mains power supply cable acts as a separation device, the AC mains power socket used to supply the UPS and/or the rear side of the UPS must be accessible to easily disconnect the cable in case of dangerous conditions.
- ▶ Risk of electric shock at the Output lines when the UPS is ON.
- ▶ Risk of electric shock at the Output lines while the unit is connected to the AC utility line.
- ▶ Do not obstruct ventilation slots or holes and do not rest any object on top of the UPS.
- ▶ Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes.
- ▶ Install the UPS indoors, in a protected, clean and moisture-free environment.
- ▶ Do not expose to the direct sun light.
- ▶ Do not keep liquids, flammable gases or corrosive substances near the UPS.



1 Introduction

ERA LCD Rack Mount is a Line Interactive UPS (Uninterruptible Power Supply) specifically designed to protect your computer from any type of irregularities in the AC line (such as black-outs, under or over voltages, micro-interruptions), which often cause damage to your Hardware and Software.

Under normal AC line condition, ERA LCD Rack Mount performs output voltage regulation and filters frequently occurring electrical disturbances (such as transients, spikes, interferences, etc.), thus protecting all devices connected to the outlets, and recharging the batteries in an ideal way. In case of anomaly to the AC line, the UPS continues feeding the protected equipment.

ERA LCD Rack Mount is equipped with an USB and RS232 interface which can be used to notify a power failure or a low battery condition directly to a computer: this makes it possible to automatically save your data during an extended black-out with the most widespread operating systems (Windows, Linux, etc.).

Read this manual carefully before using the ERA LCD Rack Mount; it includes important safety warnings and useful advices for correct use and installation.



This manual is a guide that enables you to correctly install and use your ERA LCD Rack Mount. This manual includes important SAFETY instructions for the operator, for the UPS correct installation, and gives useful advice on the product and battery maintenance. For any type of problem, please refer to this manual before calling the customer service.

ERA LCD Rack Mount is constantly being developed and improved: consequently, your unit may differ somewhat from the description contained in this manual.

This manual includes the following models:

- **ERA LCD 0.65 Rack Mount (650 VA)**
- **ERA LCD 0.85 Rack Mount (850 VA)**
- **ERA LCD 1.1 Rack Mount (1100 VA)**

In this manual ERA LCD Rack Mount will simply be referred to as UPS.

2 General Characteristics

ERA LCD Rack Mount has all the advanced features, which guarantee maximum reliability and safety:

- All functions are controlled by a microprocessor, giving full guarantee of high reliability.
- Output Voltage regulation through AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Overload protection both in normal mode and in battery mode.
- High performance battery charger, which extends the battery medium life ensuring an optimal recharge.
- Start up even if the electrical network is not available.
- Automatic restart after an automatic shut down due to a low battery condition once the AC utility power returns.
- Adapts automatically to 50 or 60 Hz input frequency.
- LCD display for the visualization of the Input and Output Voltage, Battery Level percentage, Load Level percentage, functioning modes, alarm and fault conditions.
- Acoustic signals of various kinds indicating functioning modes and alarm/fault condition.
- Communication with the computer through USB interface.
- Protects and filters the telephone line.
- High efficiency
- Maximum reliability
- Smart design and easy to use

3 Receipt and site selection

Carefully remove the UPS from its packaging, and carry out a meticulous inspection. We recommend keeping the original packaging in a secure place, in case you need to send the UPS for maintenance purposes. In case of transport damage, notify the carrier and dealer immediately.

We recommend paying attention to the below points in order to choose a correct placement for your UPS:

- The UPS is designed to operate in a protected environment (e.g. offices). We therefore recommend installing it in a place with very little or no humidity, dust or smoke.
- In all circumstances, see the “Technical Characteristics” chapter for environmental specifications and check that the selected area meets these specifications.
- During normal operation the UPS discharges a minimal amount of heat. So it is necessary to leave at least 20 cm of unobstructed space all around the UPS in order to keep it properly ventilated.
- Do not obstruct ventilation holes.
- Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes.
- Do not rest any object on top of the UPS.
- Do not keep liquids, flammable gases or corrosive substances near the unit.
- Install the UPS on a properly tiled floor. Avoid the installation on a floor that is not tiled flat.

4 EXTERNAL DESCRIPTION

4.1 Front Panel

The front panel informs the user about operating status, alarm conditions and measurements. Front panel shown below consists of two parts:

1. **LCD display** provides information about input (only in line mode) and output voltage, output frequency (only in battery mode), battery level percentage, load level percentage, functioning modes, alarm and fault conditions.
2. **ON/OFF button**: enables the user to turn ON/OFF the UPS.




Figure 1 - Front panel

4.1.1 LCD Display

Please refer to figure 2.




Figure 2 -LCD Display

1. **INPUT:** the 3 digits indicate the input voltage (only visualized in line mode).
2. **OUTPUT:** the 3 digits indicate the output voltage.
3. **BATTERY LEVEL:** 3 digits indicate the battery charging percentage.
4. **LOAD LEVEL:** 3 digits indicates the output load percentage.
5. **FREQUENCY:** the 3 digits indicate the output frequency (only visualized in battery mode).
6. **BUZZER:** this icon indicate the UPS works in battery mode and acoustic alarm in on in the same time (only visualized in battery mode).

4.2 Rear Side




Figure 3 - Rear Side

1. **Grounded AC Input power socket with input fuse:** IEC C14 type; to connect the UPS to the AC utility line. Fuse electrical specification: max current 6A (EXA 1.1-1.5 Rack Mount), max current 8A (EXA 2.2 Rack Mount) or max current 10A (EXA 2.6-3.2 Rack Mount), voltage 250 V.
2. **Grounded UPS Output receptacles:** IEC C13 type, black colour, to supply critical loads.
3. **Telephone protection (RJ11 IN/OUT connectors):** to protect and filter a phone line (TNV-3 type connections).
4. **Computer Interface (DB9 female connector):** it is the communication RS-232 port.
5. **Computer Interface (USB connector):** it is the communication USB port.
6. **ON/OFF button:** to active the AC utility line.



In case of anomaly to the AC line (black-out), **ONLY** the UPS Output receptacles (black colour, #2) continue supplying the correct power to all connected equipment. Please connect all the non-critical devices to the UPS Output receptacles.

5 Electrical Installation and First Start Up

We advise you to follow the steps below explained for greater safety:

1. Switch off all the devices (Personal Computer or other electronic devices) that need to be supplied by the UPS.
2. Connect the UPS Input socket to the AC line outlet Through the supplying input cable. **It is mandatory to ground the AC line outlet according to the Safety Standards.** Carefully check the grounding, make sure that the utility power is available, and that its range falls within the UPS specifications (refer to the “Specifications” chapter).
3. Switch ON the ON/OFF button on the rear panel and then press the ON/OFF button on the front panel for 3 seconds: the UPS emits a brief acoustic signal, turns the LCD display on, and performs a **functioning SELF-TEST**. Leave the UPS in Normal mode for at least 4 hours in order to completely recharge the batteries.
4. Switch the UPS off (by pressing again the ON/OFF button and putting the switch in the rear side in OFF position).
5. Connect the devices to be supplied to the UPS outputs, by using only the included cables. Be sure all the devices have the main switch in ON position.
6. Turn on the UPS again. Check that it starts working correctly and it doesn't signal any sort of anomaly. Moreover be sure that all the devices connected to the UPS outputs are working correctly. By LCD display check if the Output load percentage is less than 100%; otherwise it is necessary to remove part of the Output load.
7. Simulate a black-out by removing the AC Input line. The UPS starts working in **Battery mode**. Moreover the UPS emits a brief acoustic signal every 10 seconds.
8. Be sure that all the devices connected to the UPS outputs are working correctly and the UPS doesn't signal any sort of anomaly.
9. Restore the AC Input line: after few seconds the UPS turns back in Normal mode.

Before using ERA LCD Rack Mount normally, leave it in Normal mode in order to charge the batteries completely as specified at point 3. The batteries reach the 90% of their capacity after about 4 hours of recharge.

It is compulsory to ground/earth the UPS according to the Safety Standards.

Risk of electric shock at the Output lines if the UPS is ON, even when the UPS is not connected to AC utility line.

Risk of electric shock at the Output lines while the unit is connected to the AC utility line.



Risk of electric shock: do not remove the cover. The UPS contains internal parts, which are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.

There are no internal parts in the UPS that are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.

Disregard for these warnings may lead to a risk of electric shock to operators.

6 Functioning

6.1 Normal Mode

The UPS typically works in **Normal mode**: Input mains power is available and its amplitude is within specifications. During Normal mode, the UPS recharges the batteries and keeps them in an optimal charging voltage.

6.2 Battery Mode

The UPS automatically runs in **Battery mode** if the AC Input Line voltage amplitude gets out of security limits (in case of a black-out or over-voltage/low-voltage): in this case, the UPS supplies the required output power by its internal battery and by the Inverter block.

The UPS automatically returns in Normal mode a few seconds after the AC Input Line is recovered.

The Battery mode is identified by an acoustic signal every 10 seconds.

6.3 Low Battery and Automatic Restart

In Battery mode, ERA LCD Rack Mount indicates the **Low Battery** condition whenever the battery reaches a charge level allowing connected devices to operate for approximately one more minute.

The UPS warns operators of **Low Battery** by emitting an acoustic signal every second.

If AC Input does not come back on within few minutes, the UPS **shuts-down automatically** thus preventing the batteries from discharging excessively; the UPS stops supplying Output power, deactivates control panel indication and goes to a waiting state. Once AC Input comes back on, the UPS **restarts automatically** and after some seconds it goes back to work in Normal mode.

After a complete discharge, the UPS needs 4 hours to recharge completely the batteries. The UPS recharges batteries automatically if it works in Normal mode or if it is off and connected to the AC Input Line.

6.4 Load Control

The UPS indicates the Output Load level by LCD display (on the right side as described in the chapter 4).

When the Output load is higher than nominal value the UPS warns of **Overload condition** by LCD display, by emitting a continuous acoustic alarm.

The UPS warns of an Overload less than 110% by acoustic alarm.

An Overload between 110% and 130% is accepted for about 30 seconds and after UPS switches automatically off.

The UPS switches immediately off if the Overload is higher than than 130%.

Once the requested power is back within range, the UPS switches automatically to the Normal mode.



Make sure that the UPS never indicates Overload condition.

Do not connect a load greater than rated value to the UPS (see POWER specifications in the chapter “Technical Characteristics”), as this may damage the unit. In this case the warranty is void.

6.5 Fault Condition

The UPS indicates the **Fault condition** by LCD display, by emitting a continuous acoustic alarm.

During Fault condition, the UPS doesn't supply Output power and so all the supplied devices are switched off.

7 Communication Interface

The UPS is factory-equipped with RS232 and USB Communication Interfaces. On the UPS rear side there are the connectors of the Interfaces.

Only one of the RS232/USB communications can be activated at one time. To activate RS232 communication it is sufficient to connect the RS232 cable only; to activate USB communication it is sufficient to connect the USB cable only.

The RS232 and USB signals are all isolated through photo-couplers from the dangerous voltages that are present inside the UPS.

Connecting to the Web site www.tecnoware.com, it is possible to download, free of charge, the update UPS management Software, compatible with the most popular Operative Systems.

8 Technical Characteristics

UPS ERA LCD Rack Mount Model	0.65	0.85	1.1
Power	650 VA (455 W)	850 VA (595 W)	1100 VA (770 W)
Technology	Line Interactive with Stabilizer		
Nominal Input Voltage	Single-phase 230 Vac		
Input Voltage Range	+20% / -25%		
Input/Output Frequency	50/60 Hz (automatic selection)		
Input Frequency Range	+/- 5%		
Nominal Output Voltage	Single-phase 230 Vac		
Output Voltage Regulation (Normal mode)	Through AVR (Automatic Voltage Regulation)		
Output Voltage Regulation (Battery mode)	+/- 5%		
Output Inverter Waveform	Modified Sinewave		
Accepted Overload	< 130%		
Certifications	CE Standards: CEI EN 62040-1: 2009 (Low Voltage Directive) - CEI EN 62040-2: 2006 (EMC Directive)		
Efficiency	92%		
Battery Type	Lead acid, sealed, free maintenance		
Number of batteries	1		
Nominal Battery Voltage	12 Vdc		
Battery Specifications	12 Vdc - 7 Ah - 6 cells	12 Vdc - 7 Ah - 6 cells	12 Vdc - 8 Ah - 6 cells
Backup Time (typical)	10 min		
Battery Charge Time (typical)	4 hours		
Audible Noise (at 1 meter)	< 40 dBA		
Cooling	Natural		
Environmental Operative Specification	Temperature: 0-40 °C - Humidity 0-95% (without condensation) Altitude: max 3.000 mt		
Computer Interface	1 USB port		
UPS Management Software	Included Software UPSilon 2000, downloadable free of charge from www.tecnoware.com		
SNMP Interface	Optional		
Telephone and Modem protection	RJ11 plugs included		
Output sockets	4 UPS Output sockets (IEC type)		
Dimension (W x H x D)	43.8 x 8.8 x 31 cm (2U)		
Net Weight	5,5 Kg	6 Kg	6,5 Kg

Technical data may change without prior notice

9 Maintenance

9.1 UPS Cleaning



Before starting any cleaning operation, be sure that:

1. The AC Input Voltage for the UPS has been removed.
2. The UPS is OFF.

Use only a cloth dampened with water to clean the unit.

If UPS works in an environmental unusually dusty or dirty, remove the dirty from the ventilation holes.

Before restarting the UPS be sure it is completely dry. If any liquid gets inside the UPS, do not start the unit and contact Technical Service immediately.

9.2 Battery

If the UPS is NOT going to be used for a long period of time, ensure that the batteries are left fully charged.

If the UPS has not been used for more than three months, go through the “First Start Up” procedure described in the chapter 5 before using it again.

Please keep in mind that the batteries must be recharged at least once a month. Take in mind that batteries are recharged automatically if the UPS works in Normal mode or if the UPS is off and connected to the AC Input Line.

Battery life strongly depends on the ambient temperature. There are also other factors like the number of charge-discharge cycles, the discharge depth, humidity and altitude.

The recommended environmental specifications for a correct use of batteries are listed in the “Technical Specifications” section.

9.3 Battery Replacement

Battery replacement must be performed exclusively by qualified and authorized technical personnel. We advise you to follow the steps below explained for greater safety:

1. Turn the UPS off and disconnect the AC Input Line for the UPS.
2. Unscrew the screws on the UPS. Remove the case cover and so you can access to the battery location.
3. Remove the battery holder.
4. Disconnect the battery wires and gently extract the battery from the case.
5. The new battery must be exactly the same type as the original one.
6. Put inside the new battery and connect it as the original one.
7. Replace the battery holder.
8. Reassemble the case cover.

Battery replacement must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.

When replacing batteries, replace with the same type and number.

CAUTION: A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries:



a) Remove watches, rings or other metal objects;



b) Use tools with insulated handles;

c) Wear rubber gloves and boots;



d) Do not lay tools or metal parts on top of batteries;

e) Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals;

f) Determine if battery is inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove source from ground.

CAUTION: Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.

CAUTION: Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

9.4 Operator Safety

Whenever the UPS is not responding anymore to original characteristics, the UPS must be made non-operative and every usage not authorised must be avoided. After it will be necessary to refer to qualified technical personnel. Original safety characteristics might not be if, for example, the UPS has visible damage or irregular operation.

10 Troubleshooting

Alarms and problems you may encounter during operating the UPS are given in the table below. Apply the suggestions corresponding to each anomaly as described into the table.

If your anomaly is excluded or the suggested actions do not solve your problem, consult the Technical Service. Please give the following information to the Technical Service:

- ▶ Model and serial number of the UPS, which can be found on the nameplate on the rear of the UPS.
- ▶ Description of anomaly.

Risk of electric shock: do not remove the cover. The UPS contains internal parts that are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.

There are no internal parts in the UPS that are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE.



TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.

Warning to the technical personnel authorized for service: since internal components are connected to the batteries, they will remain powered, and therefore dangerous, even after the UPS has been disconnected from AC power mains. Before any repair or maintenance work, disconnect the batteries, by removing the positive cable (red colour) from the positive pole of the battery.

ANOMALY	POSSIBLE CAUSE	ACTION TO SOLVE
The UPS does not turn on	ON/OFF button	Press the ON/OFF button.
	Batteries are flat	Recharge the batteries for at least 4 hours.
	Electronic board failure	Refer to Technical Service.
The UPS always function in Battery mode	Input mains power cable is disconnected.	Check the input mains power cable. Check the presence of the electrical mains.
	ON/OFF switch	Check if the rear ON/OFF switch is in ON position
	Input mains fuse is burnt	Replace the fuse with another of the same type.
	Black-out conditions / surge/ Over-Voltage or Low-Voltage	Wait until the AC Input Line returns to normal conditions.
	Electronic board failure	Refer to Technical Service.
Battery Autonomy is too short	Battery is not fully charged.	Recharge the battery for at least 6 hours.
	Electronic board failure	Refer to Technical Service.
“OVERLOAD” alarm	“OVERLOAD” condition	Disconnect all devices that cause the overload condition.
“FAULT” alarm	“FAULT” condition	Check if UPS is in OVERLOAD condition. Refer to Technical Service.
The UPS does not communicate with the Computer	The UPS Management Software sends a communication error	Check that the USB (or RS232) cable is correctly connected between the UPS and the Computer.
	The Software is not correctly installed	Install correctly the specific Software for your Computer’s Operative System.

If the described anomalies should continue despite the advised troubleshooting, or should they manifest in any other form, please contact:

TECNOWARE SERVICE

www.tecnoware.com



Conformity to the European Directives

TECNOWARE S.r.l. confirms that ERA LCD Rack Mount models comply with the requirements set out in: the Low Voltage Directive (Safety) 2006/95/EC and following amendments, the EMC (Electro-Magnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC and following amendments.

The following standards were applied:

Low Voltage Directive (Safety): CEI EN 62040-1: 2009

EMC Directive (Electro-Magnetic Compatibility): CEI EN 62040-2: 2006

Product Disposal

UPS ERA LCD Rack Mount cannot be disposed as an urban waste, but must be treated as a separate waste. Any violation is indictable with financial sanctions as per in force regulations.

An incorrect waste disposal or an improper use of the same or of any parts can be damaging for the environment and for human health.

A correct waste disposal of products having the dustbin symbol marked by a cross help to avoid negative consequences to the environment and to human health.



Lead Batteries

ERA LCD Rack Mount models contain lead acid, sealed, maintenance free batteries.

The batteries cannot be disposed as an urban waste, but must be treated in conformity with 2006/66/CE European Directive; any violation is indictable with financial sanctions as established into 2006/66/CE European Directive.



Manuale Utente - Italiano

Avvisi di Sicurezza



- ▶ Leggere attentamente e completamente questo manuale prima di installare ed utilizzare il gruppo di continuità TECNOWARE della serie ERA LCD Rack Mount, che in seguito verrà chiamato anche semplicemente UPS.
- ▶ Conservare con cura questo manuale vicino all'UPS e consultarlo sempre prima di operare sullo stesso.
- ▶ L'UPS deve essere utilizzato solo da personale opportunamente istruito. Per l'uso corretto e in condizioni di sicurezza è necessario che gli operatori ed il personale di manutenzione si attengano alle norme generali di sicurezza, in aggiunta alle norme specifiche contenute in questo manuale.
- ▶ Rischio di shock elettrico: non rimuovere il coperchio. L'UPS presenta parti interne sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.
- ▶ L'UPS non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.
- ▶ Avviso per il personale tecnico autorizzato alla manutenzione: anche dopo aver spento l'UPS e scollegato dalla rete elettrica, le parti interne sono ancora in tensione, essendo collegate alle batterie, e quindi pericolose. Prima di effettuare qualsiasi tipo di riparazione o manutenzione, scollegare le batterie, staccando il cavo positivo (di colore rosso) dal polo positivo della batteria a cui è collegato.
- ▶ Il collegamento a terra dell'UPS secondo le norme vigenti è obbligatorio. La presa di Rete Elettrica a cui è collegato l'UPS deve essere dotata di connessione a terra.
- ▶ In caso di assenza della Rete Elettrica (cioè durante il funzionamento in modo Batteria), non staccare il cavo di alimentazione. In caso contrario non è garantita la continuità di terra alle utenze collegate.
- ▶ Il cavo di alimentazione dell'UPS ha le funzioni di dispositivo di sezionamento. Per questo motivo la presa di Rete Elettrica a cui l'UPS è collegato e/o il retro dell'UPS devono essere facilmente accessibili per disconnettere facilmente il cavo di alimentazione in caso di pericolo.
- ▶ Rischio di shock elettrico in Uscita se l'UPS è acceso.
- ▶ Rischio di shock elettrico in Uscita se è presente la Tensione di Rete elettrica in Ingresso.
- ▶ Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione e non appoggiare alcun oggetto sopra l'UPS. Non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione.
- ▶ Installare l'UPS in ambiente chiuso, pulito e privo di umidità. Non esporre l'UPS alla luce diretta del sole. Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostanze corrosive.



1 Introduzione

ERA LCD Rack Mount è un UPS (Uninterruptible Power Supply), cioè un gruppo di continuità, di tipo Line Interactive, realizzato appositamente per proteggere il Computer da qualsiasi avaria della rete elettrica (black-out, sottotensioni, sovratensioni, microinterruzioni), causa dei frequenti danneggiamenti di Hardware e Software.

Quando è presente la tensione di rete elettrica, ERA LCD Rack Mount svolge le funzioni di stabilizzatore e filtra i disturbi frequentemente presenti sulla linea elettrica (transienti, spike, interferenze, etc.), preservando in tal modo i dispositivi collegati alla sua uscita; inoltre ricarica le batterie in modo ottimale. In caso di avaria della rete elettrica, l'UPS continua ad alimentare le apparecchiature protette.

ERA LCD Rack Mount è dotato di un'interfaccia USB ed RS232 che può essere utilizzata per segnalare ad un generico elaboratore o computer le condizioni di assenza rete e di fine autonomia: ciò rende possibile lo svolgimento delle funzioni di salvataggio automatico dei dati durante un black-out prolungato con i più diffusi sistemi operativi (Windows, Linux, etc.).

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare ERA LCD Rack Mount perché contiene importanti avvisi di sicurezza per l'operatore ed utili consigli per un corretto impiego.



Questo manuale è una guida per installare e utilizzare correttamente l'UPS. Nel manuale sono incluse importanti istruzioni di SICUREZZA per l'operatore e per una corretta installazione dell'UPS e utili consigli per la manutenzione del prodotto e delle batterie. Per ogni problema fare prima riferimento al manuale e poi rivolgersi al Servizio Assistenza.

ERA LCD Rack Mount è soggetto a continui sviluppi e migliorie: di conseguenza può differire lievemente, in alcuni dettagli, da quanto descritto nel presente manuale.

Questo manuale è relativo ai seguenti modelli:

- **ERA LCD 0.65 Rack Mount (650 VA)**
- **ERA LCD 0.85 Rack Mount (850 VA)**
- **ERA LCD 1.1 Rack Mount (1100 VA)**

In questo manuale ERA LCD Rack Mount sarà chiamato anche semplicemente UPS.

2 Caratteristiche Generali

ERA LCD Rack Mount presenta tutte le moderne caratteristiche che garantiscono massima affidabilità e sicurezza:

- Controllo a microprocessore di tutte le funzioni, garanzia di alta affidabilità.
- Stabilizzazione in uscita tramite AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Protezione da sovraccarico sia nel modo di funzionamento normale che in modo batterie.
- Carica batterie di alte prestazioni che prolunga il tempo medio di vita delle batterie e ne garantisce una ricarica ottimale.
- Accensione anche in condizioni di rete elettrica assente.
- Riaccensione automatica dopo lo spegnimento per fine autonomia al ritorno della tensione di rete.
- Adattabilità automatica alla frequenza d'ingresso 50 o 60 Hz.

- Display LCD per visualizzare il valore della Tensione d'Ingresso e d'Uscita, la percentuale di carica delle batterie, la percentuale di potenza utilizzata, le modalità di funzionamento e le condizioni di allarme e guasto.
- Segnalazioni acustiche di vario tipo durante il normale funzionamento e che evidenziano le eventuali condizioni di allarme.
- Comunicazione con il computer tramite porta di comunicazione USB o RS232.
- Protezione e filtro della linea telefonica.
- Alta affidabilità.
- Elevato rendimento e basso costo d'esercizio.
- Dimensioni compatte.
- Curato design.
- Semplicità d'uso.

3 Ricevimento e Collocazione

Al ricevimento dell'UPS, si consiglia di togliere subito l'imballo e di controllare lo stato dell'UPS. In caso di danni dovuti al trasporto, annotarli sulla bolla di accompagnamento merce e contattare subito il fornitore.

Si consiglia di conservare l'imballo originale in luogo sicuro nell'eventualità futura che l'UPS dovesse essere spedito per la manutenzione.

Si consiglia di prestare attenzione ai punti seguenti per la scelta di una corretta collocazione dell'UPS:

- L'UPS è progettato per operare in ambienti chiusi (come ad esempio gli uffici). Si consiglia perciò d'installarlo in un luogo privo di umidità, polvere e fumo eccessivi.
- Consultare comunque il capitolo "Caratteristiche Tecniche" per i requisiti ambientali e controllare che il luogo scelto rientri in tali specifiche.
- Durante il normale funzionamento l'UPS emette una quantità minima di calore. È perciò necessario lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm sia lateralmente che sul retro dell'UPS per permetterne una sufficiente areazione.
- Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione.
- Non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione.
- Non appoggiare alcun oggetto sopra l'UPS.
- Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostanze corrosive.
- Installare l'UPS su superfici piane non inclinate.

4 Descrizione Esterna

4.1 Pannello Frontale

Il pannello frontale informa l'utente sullo stato di funzionamento, sulle condizioni di allarme e sulle misure.

Il pannello frontale, mostrato nella figura 1, è costituito da 2 parti:

1. Un **display LCD** che fornisce i valori della tensione d'ingresso (solo in modalità rete) e d'uscita, la frequenza d'uscita (solo in modalità batteria), la percentuale di carica delle batterie, la percentuale di potenza utilizzata, le modalità di funzionamento e le condizioni di allarme e di guasto.
2. Il pulsante **ON/OFF** che permette di accendere e spegnere l'UPS.




Figura 1 - Pannello Frontale

4.1.1 Display LCD

Prego riferirsi alla figura 2.




Figura 2 - Display LCD

Le informazioni indicate dal display LCD sono elencate sotto:

- 1. INPUT:** i 3 digit INPUT indicano il valore della tensione d'ingresso in volt (visualizzato solo in modalità rete).
- 2. OUTPUT:** i 3 digit OUTPUT indicano il valore della tensione d'uscita in volt.
- 3. BATTERY LEVEL:** i 3 digit indicano la percentuale di carica delle batterie.
- 4. LOAD LEVEL:** i 3 digit indicano la percentuale di potenza erogata in uscita.
- 5. FREQUENCY:** i 3 digit FREQUENCY indicano il valore della frequenza d'uscita in hertz (visualizzato solo in modalità batteria).
- 6. BUZZER:** questo simbolo è acceso per indicare il funzionamento in modalità batteria contemporaneamente al suono acustico (visualizzato solo in modalità batteria).

4.2 Retro




Figura 3 - Pannello Posteriore

Sul retro di ERA LCD Rack Mount sono presenti (vedi figura 3):

1. **Preso d'Ingresso con TERRA con fusibile d'ingresso:** di tipo IEC C14. Serve per collegare l'UPS alla linea elettrica d'Ingresso. Caratteristiche elettriche fusibile: corrente massima 6A (EXA 1.1-1.5 Rack Mount), corrente massima 8A (EXA 2.2 Rack Mount) o corrente massima 10A (EXA 2.6-3.2 Rack Mount), tensione 250 V.
2. **Prese d'Uscita UPS con TERRA:** di tipo IEC C13, colore nero, da utilizzare per alimentare carichi critici.
3. **Protezione Telefonica (connettori RJ11 IN/OUT):** per proteggere e filtrare una linea telefonica (connessioni di tipo TNV-3).
4. **Interfaccia di Comunicazione (connettore femmina DB9):** è la porta di comunicazione RS232.
5. **Interfaccia di Comunicazione (connettore USB):** è la porta di comunicazione USB.
6. **Pulsante ON/OFF:** serve ad attivare la linea elettrica d'ingresso.



In caso di assenza della rete elettrica (black-out) SOLO le prese d'Uscita UPS (#2), di colore nero, continuano a fornire potenza ai dispositivi collegati. Quindi utilizzare SOLO le prese d'Uscita UPS per alimentare i dispositivi critici.

5 Installazione e Prima Accensione

La procedura è molto semplice. Si consiglia di seguire con attenzione i punti successivi per una maggiore sicurezza.

1. Spegnerne i dispositivi (Personal Computer o altre apparecchiature elettroniche) che devono essere alimentati tramite l'UPS.
2. Utilizzare il cavo di alimentazione a corredo per collegare l'UPS ad una presa di alimentazione elettrica. La presa di alimentazione scelta **deve avere obbligatoriamente una connessione a terra secondo le norme vigenti**. Verificare il collegamento a terra della presa e accertarsi della presenza della tensione di rete elettrica e che la sua ampiezza rientri nelle specifiche (vedi capitolo "Caratteristiche Tecniche").
3. Portare l'interruttore posteriore in posizione ON successivamente premere per 3 secondi il pulsante ON/OFF del pannello frontale: l'UPS illumina il display LCD, emette una segnalazione acustica e svolge un Self Test di funzionamento. Lasciare l'UPS acceso per almeno 4 ore al fine di ricaricare completamente le batterie.
4. Spengere l'UPS (premendo di nuovo il pulsante ON/OFF e ponendo su OFF l'interruttore posteriore).
5. Collegare i vari dispositivi alle prese d'uscita dell'UPS tramite i cavi in dotazione; posizionare i relativi interruttori su ACCESO.
6. Riaccendere l'UPS; controllare lo svolgimento della fase di accensione e che l'UPS non segnali nessuna anomalia. Accertarsi che tutti i dispositivi si siano accesi regolarmente. Inoltre controllare la percentuale di carico in Uscita indicata sul display LCD e assicurandosi che il valore sia inferiore al 100%, altrimenti è necessario rimuovere parte del carico in Uscita.
7. Simulare un black-out, togliendo la Tensione di Rete elettrica in Ingresso. L'UPS passa a funzionare nel **modo Batteria**. Inoltre ogni 10 secondi emette un breve segnale acustico di allarme, che indica il funzionamento in modo Batteria.
8. Accertarsi che tutti i dispositivi alimentati dall'UPS stiano continuando a funzionare correttamente e che l'UPS non segnali nessuna anomalia.
9. Ripristinare la Tensione di Rete elettrica in Ingresso; dopo alcuni secondi, l'UPS ritorna nel modo Normale.

Prima di poter utilizzare normalmente ERA LCD Rack Mount, si consiglia di lasciarlo acceso in modo Normale per caricare le batterie, come richiesto al punto 3. Le batterie raggiungono il 90% della loro capacità dopo circa 4 ore di carica.

Il collegamento a terra dell'UPS secondo le norme vigenti è obbligatorio.

Rischio di shock elettrico in Uscita se l'UPS è acceso, anche se non è presente la Tensione di Rete Elettrica in Ingresso.

Rischio di shock elettrico in Uscita se è presente la Tensione di Rete Elettrica in Ingresso.



Non smontare l'UPS: contiene parti sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.

L'UPS non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

Non rispettare queste precauzioni espone l'operatore al pericolo di shock elettrico.

6 Funzionamento

6.1 Modo Normale

È il modo tipico di funzionamento. In questo caso la Tensione di Rete elettrica è presente in Ingresso ed ha ampiezza all'interno delle specifiche.

Durante il funzionamento in modo Normale l'UPS provvede a ricaricare le batterie e a mantenerle ad un livello di carica ottimale.

6.2 Modo Batteria

Se durante il funzionamento nel modo Normale, l'UPS rileva la condizione di Assenza Rete (dovuta ad un black-out oppure ad una variazione dell'ampiezza della Tensione di Rete oltre le specifiche), allora passa nel modo Batteria. In questo caso sono le batterie che forniscono la potenza necessaria in Uscita grazie al blocco Inverter e alle batterie. Quando la Tensione di Rete viene ripristinata (oppure l'ampiezza della Tensione rientra all'interno delle specifiche) l'UPS ritorna a funzionare nel modo Normale.

ERA LCD Rack Mount indica il modo Batteria con l'emissione di un breve segnale acustico ogni 10 secondi.

6.3 Fine Autonomia e Riaccensione Automatica

L'UPS raggiunge la condizione di **Fine Autonomia** (o **Low Battery**) quando, durante il funzionamento in modo Batteria, le batterie sono scariche al punto da garantire soltanto alcuni minuti di autonomia.

L'UPS avvisa l'utente della condizione di Fine Autonomia, emettendo un segnale acustico ogni secondo.

Se la linea elettrica non viene ripristinata entro alcuni minuti, allora l'UPS **si spegne automaticamente**, proteggendo così le batterie da una scarica troppo profonda; l'UPS smette di erogare potenza in Uscita, disattiva le indicazioni del pannello di comando e si pone in uno stato di attesa. Al ritorno della linea elettrica l'UPS **si riaccende automaticamente** e dopo alcuni secondi ritorna a funzionare in modo Normale.

Dopo una scarica completa l'UPS avrà bisogno di circa 4 ore per ricaricare le batterie. La ricarica avviene automaticamente se l'UPS è acceso e funzionante in modo Normale oppure se l'UPS è spento e collegato alla linea elettrica.

6.4 Controllo del Carico

L'UPS indica il livello del carico in Uscita per mezzo del display LCD, visualizzandolo a destra, come descritto nel capitolo 4.

Quando il carico in Uscita supera il valore nominale l'UPS segnala la **condizione di Overload (Sovraccarico)** emettendo un segnale acustico continuo.

L'UPS segnala un Overload minore del 110% con allarme acustico.

L'UPS ha la capacità di sopportare un Overload compreso tra il 110% e il 130% per 30 secondi e dopo si spegne.

Se invece l'Overload è maggiore del 130% l'UPS si spegne immediatamente.



Controllare che l'UPS non indichi mai la condizione di Overload.

Non applicare all'UPS un carico maggiore del valore nominale di targa (vedere le specifiche di POTENZA del capitolo "Caratteristiche Tecniche"), in quanto può esserne danneggiato. In tal caso vengono a decadere le condizioni di garanzia.

6.5 Segnalazioni di Guasto

L'UPS indica la condizione di Guasto (Fault) tramite segnalazione acustica (segnale acustico continuo).

In caso di guasto l'UPS non fornisce potenza in uscita e quindi si spengono tutti i dispositivi alimentati.

7 Interfaccia di Comunicazione

L'UPS è dotato delle Interfacce RS232 e USB, utilizzabili come porte di comunicazione con un Personal Computer. Infatti, sul retro sono presenti i connettori delle Interfacce.

Le Interfacce di Comunicazione RS232 e USB non possono essere attive contemporaneamente. Per attivare la comunicazione RS232 è sufficiente collegare solo il cavo RS232; per attivare la comunicazione USB è sufficiente collegare solo il cavo USB.

I segnali delle Interfacce RS232 e USB sono tutti isolati tramite foto-accoppiatori dalle tensioni pericolose presenti all'interno dell'UPS.

Collegandosi al sito internet www.tecnoware.com è possibile scaricare gratuitamente la versione aggiornata del software di gestione dell'UPS, compatibile con i più diffusi Sistemi Operativi.

8 Caratteristiche Tecniche

Modello UPS ERA LCD Rack Mount	0.65	0.85	1.1
Potenza	650 VA (455 W)	850 VA (595 W)	1100 VA (770 W)
Tecnologia	Line Interactive con Stabilizzatore		
Tensione Nominale d'Ingresso	Monofase 230 Vac		
Tolleranza Tensione d'Ingresso	+20% / -25%		
Frequenza Ingresso/Uscita	50/60 Hz (selezione automatica)		
Tolleranza Frequenza d'Ingresso	+/- 5%		
Tensione Nominale d'Uscita	Monofase 230 Vac		
Stabilizzazione Tensione d'Uscita (modo Normale)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)		
Stabilizzazione Tensione d'Uscita (modo Batteria)	+/- 5%		
Forma d'Onda Uscita Inverter	Pseudosinusoidale		
Sovraccarico Ammesso	< 130%		
Certificazioni	CE Norme di riferimento: IEC EN 62040-1: 2009 (Direttiva Bassa Tensione) - CEI EN 62040-2: 2006 (Direttiva EMC)		
Rendimento	92%		
Tipo Batterie	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione		
Numero di Batterie	1		
Tensione Nominale Batterie	12 Vdc		
Specifiche Batterie	12 Vdc - 7 Ah - 6 celle	12 Vdc - 7 Ah - 6 celle	12 Vdc - 8 Ah - 6 celle
Autonomia (tipica)	10 min		
Tempo di ricarica Batterie (tipico)	4 ore		
Rumorosità ad 1 metro	< 40 dBA		
Raffreddamento	Naturale		
Condizioni Ambientali Operative	Temperatura: 0-40 °C - Umidità 0-95% (senza condensazione) Altitudine: max 3.000 mt		
Interfaccia Computer	1 porta USB		
Software di Gestione UPS	Di serie Software UPSilon 2000, scaricabile gratuitamente da www.tecnoware.com		
Interfaccia SNMP	Opzionale		
Protezione Linea Telefonica/Modem	Di serie plug RJ11		
Prese d'Uscita	4 Uscite UPS (tipo IEC)		
Dimensioni (L x H x P)	43.8 x 8.8 x 31 cm (2U)		
Peso Netto	5,5 Kg	6 Kg	6,5 Kg

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso

9 Manutenzione

9.1 Pulizia dell'UPS



Prima di avviare qualsiasi operazione di controllo o di pulizia, accertarsi che:

1. La linea elettrica d'Ingresso all'UPS sia scollegata.
2. L'UPS sia spento.

Pulire le superfici esterne usando un panno leggermente inumidito solo con acqua.

Se l'UPS opera in un ambiente insolitamente polveroso o sporco, rimuovere la polvere dalle feritoie.

Prima di riaccendere l'UPS accertarsi che sia perfettamente asciutto. Se accidentalmente del liquido penetrasse all'interno, non riattivare l'UPS e consultare immediatamente il personale autorizzato per l'assistenza.

9.2 Batterie

Se si prevede di NON utilizzare l'UPS per un lungo periodo di tempo, prima di lasciare inattivo l'UPS assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.

Se il prodotto è stato inattivo per più di 3 mesi, prima di riutilizzarlo normalmente svolgere la procedura di Prima Accensione descritta nell'omonimo capitolo di questo manuale.

Tenere comunque presente che le batterie vanno ricaricate almeno 1 volta al mese. Si ricorda che l'UPS ricarica le batterie automaticamente se è acceso e funzionante in modo Normale ma anche se è spento e collegato alla linea elettrica.

La durata delle batterie dipende fortemente dalla temperatura dell'ambiente di lavoro, oltre ad altri fattori quali il numero di cicli di carica/scarica, la profondità delle scariche, l'umidità e l'altitudine.

I requisiti ambientali per un corretto utilizzo delle batterie sono riportati nel capitolo "Caratteristiche Tecniche".

9.3 Sostituzione delle Batterie

La sostituzione delle batterie deve essere fatta solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato. Si consiglia di seguire con attenzione i punti successivi:

9. Spegnere l'UPS e scollegare la linea elettrica d'Ingresso.
10. Svitare le viti che si trovano sul mobile. Rimuovere la parte superiore del mobile per accedere alla batteria.
11. Rimuovere il supporto batteria.
12. Sconnettere i cavi ed estrarre delicatamente la batteria.
13. La nuova batteria deve essere dello stesso tipo della batteria originale.
14. Inserire la nuova batteria e collegarla analogamente alla batteria originale.
15. Rimontare il supporto batteria.
16. Rimontare il mobile dell'UPS.

La sostituzione delle batterie deve essere fatta solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

La sostituzione delle batterie deve avvenire con lo stesso numero e tipo di batterie.

ATTENZIONE - Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e di un'elevata corrente di cortocircuito. Quando si opera sulle batterie devono essere osservate le seguenti precauzioni:



g) Rimuovere orologi da polso, anelli ed altri oggetti metallici;



h) Utilizzare utensili con impugnatura isolate;

i) Indossare guanti e scarpe di gomma;

j) Non appoggiare utensili od oggetti metallici sulla parte superiore delle batterie;



k) Scollegare la sorgente di carica prima di collegare o scollegare i morsetti della batteria;

l) Verificare se la batteria sia stata inavvertitamente collegata a terra. In questo caso, scollegare la sorgente da terra.

ATTENZIONE - Non gettare le batterie nel fuoco. Possono esplodere.

ATTENZIONE - Non aprire o rompere le batterie. L'elettrolita fuoriuscito può essere dannoso per la pelle e gli occhi e risultare tossico.

9.4 Sicurezza dell'Operatore

Qualora l'UPS non presenti più le caratteristiche di sicurezza originali, lo stesso deve essere reso inoperativo e ne deve essere evitato un utilizzo non autorizzato. Si dovrà poi riferire il problema a personale tecnico qualificato.

Le caratteristiche di sicurezza originali possono venire meno se, per esempio, L'UPS presenta dei danni visibili o un funzionamento anomalo.

10 Anomalie ed Interventi

Allarmi ed anomalie che possono verificarsi durante il funzionamento dell'UPS sono descritti nella tabella seguente. Per ogni anomalia svolgere le azioni suggerite nella tabella.

Se il problema riscontrato non è descritto nella tabella o le azioni consigliate non avessero esito positivo, contattare il Servizio Assistenza. Fornire al Servizio Assistenza le seguenti informazioni:

- ▶ Modello e numero di serie dell'UPS (stampati nell'etichetta sul retro del prodotto).
- ▶ Descrizione del funzionamento anomalo.

Rischio di shock elettrico. Non smontare l'UPS: contiene parti sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.

L'UPS non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE.



In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

Avviso per il personale tecnico autorizzato alla manutenzione: anche dopo aver spento l'UPS e scollegato dalla rete elettrica, le parti interne sono ancora in tensione, essendo collegate alle batterie, e quindi pericolose. Prima di effettuare qualsiasi tipo di riparazione o manutenzione, scollegare le batterie, staccando il cavo positivo (di colore rosso) dal polo positivo della batteria a cui è collegato.

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	AZIONI PER RISOLVERE
L'UPS non si accende	Pulsante ON/OFF	Premere il pulsante ON/OFF.
	Batterie scariche	Ricaricare le batterie per almeno 6 ore.
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
L'UPS lavora sempre in modo Batteria	Cavo d'ingresso rete elettrica scollegato	Controllare il cavo d'ingresso rete. Controllare la presenza della rete elettrica.
	Interruttore ON/OFF	Verificare che l'interruttore posteriore ON/OFF sia in posizione ON
	Fusibile d'ingresso rete interrotto	Sostituire il fusibile con uno dello stesso tipo.
	Condizioni di black-out, sovra/sottotensione	Aspettare il ripristino delle condizioni di rete elettrica normale.
Autonomia troppo breve	Batterie non completamente cariche	Ricaricare le batterie per almeno 4 ore.
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
Allarme "OVERLOAD"	Condizioni di "OVERLOAD"	Scollegare i dispositivi che creano la condizione di sovraccarico.
Condizione di "FAULT"	Guasto dell'UPS	Controllare se l'UPS è in condizioni di sovraccarico. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
L'UPS non comunica con il computer	Il software di Gestione dell'UPS indica errore di comunicazione	Controllare che il cavo di comunicazione (RS232 o USB) sia correttamente collegato all'UPS e al Computer.
	Il software non è installato correttamente	Installare il software di Gestione specifico per il Sistema Operativo utilizzato.

Se le anomalie descritte permanessero nonostante gli interventi consigliati, o si manifestassero problemi di altra natura, contattare:

TECNOWARE SERVICE

www.tecnoware.com



Conformità alle Direttive Europee

TECNOWARE S.r.l. dichiara che il prodotto ERA LCD Rack Mount è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza) 2006/95/CE e successive modifiche, e nella Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica) 2004/108/CE e successive modifiche.

Sono state applicate le seguenti Normative:

Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza): CEI EN 62040-1: 2009

Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica): CEI EN 62040-2: 2006

Smaltimento del Prodotto

Il prodotto ERA LCD Rack Mount non può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; qualsiasi violazione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme.

Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti, è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

Il corretto smaltimento dei prodotti recanti il simbolo del bidone segnato da una croce aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Batterie al Piombo

Il prodotto ERA LCD Rack Mount contiene batterie al piombo acido, ermetiche, senza manutenzione.

Le batterie di ERA LCD Rack Mount non possono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere smaltite nelle modalità previste dalla direttiva europea 2006/66/CE; qualsiasi violazione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi della direttiva stessa.



© Copyright 2012 TECNOWARE s.r.l. All rights reserved.
All trademarks are property of their respective owners.

TECNOWARE s.r.l.
Via Montetrini, 2E - Molino del Piano - Florence - Italy
www.tecnoware.com

Edition: January 2012 - version: 1.0

No part of this manual may be reproduced, even partially, without the
authorisation of TECNOWARE s.r.l.

TECNOWARE s.r.l. reserves the right to change specifications at any time
and without notice.



TECNOWARE s.r.l.
www.tecnoware.com