



H422V7
Manuale utente

Indice

Indice	2
1 Elenco dei parametri	3
2 Note sui parametri	6
3 Elenco degli allarmi	7
4 Elenco degli allarmi dello slave	7
5 Elenco pulsanti	7
6 Elenco led	7
7 Elenco comandi logici	7
8 Come fare per ...	8
9 Elenco delle scorciatoie da tastiera	8
10 Posizione pulsanti e led	8

1 Elenco dei parametri

Nota	Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default	Unità
	S	Conservazione				
	St	Temperatura e umidità				
	_t0	set point di temperatura	-55.0	145.0	2.0	°C
	_tb	banda neutra	0.0	50.0	0.0	K
	_td	differenziale	0.0	50.0	0.2	K
	_tH	massimo set point di temperatura dal pannello slave	-55.0	145.0	45.0	°C
	_tL	minimo set point di temperatura dal pannello slave	-55.0	145.0	-55.0	°C
	_i0	set point di umidità	0.0	100.0	85.0	%
	_ib	banda neutra	0.0	50.0	0.0	%
	_id	differenziale	0.0	50.0	5.0	%
	_iH	massimo set point di umidità dal pannello slave	0.0	100.0	100.0	%
	_iL	minimo set point di umidità dal pannello slave	0.0	100.0	0.0	%
	SA	Ricambio aria				
	SAH	abilita	oFF	_on	oFF	/
	SA0	ritardo immediato	0	194 4:20:15	0	dd hh:mm:ss
	SAd	durata	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	SAP	periodo	0	194 4:20:15	12:00:00	dd hh:mm:ss
	SAh	abilita scorciatoia per il ricambio aria forzato	oFF	_on	_on	/
	SAF	durata ricambio forzato	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	SAo	avvia/arresta ricambio forzato	oFF	_on	oFF	/
	Fd	Tempi di sbrinamento				
1	Fd0	ritardo immediato prima del prossimo sbrinamento	0	194 4:20:15	0	dd hh:mm:ss
	Fdd	durata	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	Fdg	gocciolamento	0	194 4:20:15	2:00	dd hh:mm:ss
	FdE	ritardo ventole	0	194 4:20:15	15:00	dd hh:mm:ss
2	FdP	periodo complessivo dello sbrinamento	0	194 4:20:15	4:00:00	dd hh:mm:ss
	Fd1	durata impulsi ventole evaporat (unità di 0.001 s - selez 0 per disabilitare la funzione)	0	255	0	/
	Fd2	periodo impulsi ventole evaporatore	0	194 4:20:15	1:00	dd hh:mm:ss
	FF	Sbrinamento forzato				
	FFh	abilita scorciatoia da tastiera per lo sbrinamento forzato	oFF	_on	_on	/
	FFd	durata	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
3	FFo	avvia/arresta sbrinamento forzato	oFF	_on	oFF	/
	FP	Preferenze dello sbrinamento				
4	FPt	tipo sbrinamento: 0=nessuno / 1=pausa / 2=aria / 3=elettrico / 4=gas caldo / 5=pompa di calore / 6=pompa secondo hp	0	255	2	/
	Ft	Temperature di sbrinamento				
5	Ftt	temperatura di fine sbrinamento	-55.0	146.0	6.0	°C
	M	Compressore				
	MU	Pressostati				
6	MLH	riavvio di bassa pressione	0.0	99.0	1.2 (gauge)	bar
	MLL	arresto di bassa pressione	0.0	99.0	0.2 (gauge)	bar
	MHH	arresto di alta pressione	0.0	99.0	28.0 (gauge)	bar
	MHL	riavvio di alta pressione	0.0	99.0	24.0 (gauge)	bar
7	MUO	pressione differenziale olio	0.0	30.0	2.0 (gauge)	bar
8	MUU	abilita il pump down (arresto intenzionale in vuoto)	oFF	_on	oFF	/
	H	Caldo				
	HP	Preferenze				
	HPP	metodo: 0=nessuno / 1=elettrico / 2=gas caldo / 3=pompa di calore / 4=pc interna / 5=pci2	0	255	0	/
	HPF	fonte: 0=dedicata / 1=sbrinamento / 2=luce	0	2	0	/
	U	Deumidificazione				
	UP	Preferenze				
	UPP	refrigerazione e riscaldamento in alternata	oFF	_on	oFF	/
9	UP1	in caso di contemporaneità forzare il riscaldamento	oFF	_on	oFF	/
	n	Ventilatori				
	nc	Condensatore				
	ncH	attiva le ventole in caso di stacco compressore per alta pressione	oFF	_on	_on	/
10	ncr	abilita la regolazione dei giri	oFF	_on	_on	/
11	ncU	velocità minima	0	255	40	/
	ncd	minima differenza HP-LP per mantenere in moto i ventilatori	0.0	99.0	2.0 (gauge)	bar
	n1H	attacco ventilatore nr. 1	0.0	99.0	10.0 (gauge)	bar
12	n1L	stacco ventilatore nr. 1	0.0	99.0	6.0 (gauge)	bar
	nE	Evaporatore				
	nEH	ventole evaporatore in continuo	oFF	_on	oFF	/
	c	Porta e luce				
	cP	Interruttore porta e ventole evaporatore				
	cPH	arresta le ventole a porta aperta	oFF	_on	_on	/
	cPF	sospendi il timer di sbrinamento in caso di pausa sbrinamento per arresto ventole	oFF	_on	_on	/
	cPd	ritardo riavvio automatico ventole	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	cl	Luce				
	clH	accendi la luce a porta aperta	oFF	_on	_on	/

Nota	Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default	Unità
13	clo	spegni automaticamente la luce	oFF	_on	_on	/
	cld	ritardo spegnimento automatico	0	194 4:20:15	30	dd hh:mm:ss
	v_	Valvola di espansione elettronica				
	vP_	Preferenze valvola di espansione				
14	vPH	abilita	oFF	_on	_on	/
	vPP	tipo di gas refrigerante: 0=R134A / 1=R404A / 2=R507A / 3=R22 / 4=R407C	0	255	0	/
	vt_	Temperature valvola di espansione				
15	vt	surriscaldamento voluto	0.0	99.0	8.0	K
16	vtH	surriscaldamento massimo	0.0	99.0	99.0	K
17	vtL	surriscaldamento minimo	0.0	99.0	6.0	K
	vtU	MOP	0.0	30.0	10.0	(gauge) bar
	vd_	Tempi valvola di espansione				
18	vd1	periodo	0	194 4:20:15	8	dd hh:mm:ss
19	vd2	tempo iniziale di apertura	0	194 4:20:15	5	dd hh:mm:ss
20	vdd	rapidità di adattamento	0	255	8	/
	b_	Calibrazione sonde				
	b1_	Sonda 1				
	b1C	temperatura cella	-99.0	99.0	0.0	K
	b1A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b2_	Sonda 2				
	b2C	temperatura sbrinamento	-99.0	99.0	0.0	K
	b2A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b3_	Sonda 3				
	b3C	temperatura aspirante	-99.0	99.0	0.0	K
	b3A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b4_	Sonda 4				
	b4C	temperatura sala macchine	-99.0	99.0	0.0	K
	b4A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b5_	Sonda 5				
	b5C	umidità	-99.0	99.0	0.0	%
	b5A	attiva	oFF	_on	oFF	/
	b6_	Sonda 6				
	b6C	alta pressione (HP)	-99.0	99.0	0.0	bar
	b6A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b7_	Sonda 7				
	b7C	bassa pressione (LP)	-99.0	99.0	0.0	bar
	b7A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b8_	Sonda 8				
	b8C	temperatura scarico	-99.0	99.0	0.0	K
	b8A	attiva	oFF	_on	_on	/
	b9_	Sonda 9				
	b9C	pressione olio	-99.0	99.0	0.0	bar
	b9A	attiva	oFF	_on	oFF	/
	L_	Allarmi e pausa				
	Lt_	Allarme termico				
21	LtL	bassa temperatura	-55.0	145.0	-2.0	°C
22	LtH	alta temperatura	-55.0	145.0	14.0	°C
	Ltd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	LF_	Allarme termico con arresto completo				
	LFL	bassa temperatura	-55.0	145.0	-5.0	°C
	LFH	alta temperatura	-55.0	145.0	20.0	°C
	LFd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	Li_	Allarme di umidità				
	LiL	bassa umidità	0.0	100.0	0.0	%
	LiH	alta umidità	0.0	100.0	100.0	%
	Lid	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	Lj_	Allarme di umidità con arresto completo				
	LjL	bassa umidità	0.0	100.0	0.0	%
	LjH	alta umidità	0.0	100.0	100.0	%
	Ljd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	LO_	Allarme porta				
	LOH	abilita	oFF	_on	_on	/
	LOd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	LOt	ritardo minimo dell'allarme termico dopo l'apertura della porta	0	194 4:20:15	15:00	dd hh:mm:ss
	LI_	Altri allarmi				
	L1H	abilita allarme su INP-1 (sicurezza compressore)	oFF	_on	_on	/
	L1d	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	L2H	abilita allarme su INP-2 (sicurezza evaporatore)	oFF	_on	_on	/
	L2d	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	L3H	abilita allarme su INP-3 (sicurezza sbrinamento)	oFF	_on	_on	/
	L3d	ritardo	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mm:ss
	L5H	abilita allarme su INP-5 (fase compressore / relè termico)	oFF	_on	_on	/
	L5d	ritardo	0	194 4:20:15	1	dd hh:mm:ss
	Lo_	On / stand-by status				

Nota	Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default	Unità
23	Loo	stato attuale: stand-by / on	oFF	_on	oFF	/
	d_	Ritardi				
	dF_	Ritardo all'avvio				
	dF4	ritardo relè 4 - compressore	0	194 4:20:15	5:00	dd hh:mm:ss
	P_	Preferenze del master				
	Pd_	Indirizzi di rete				
	PdM	indirizzo del master sulla rete verso il PC	0	254	1	/
	PdS	numero di slave collegati a questo master	1	2	2	/
	PO_	Assegnamento degli output				
	PO2	relè out-2 assegnato a: 0=allarme / 1=riscaldam / 2=umidificat / 3=ricambio aria / 4=impulso sbrinam / 5=umidità su uscita FAN / 6=deumidific esterno / 7=OUT-1 / 8=OUT-3 / 9=OUT-4 / 10=OUT-5 / 11=OUT-6 / 12=FAN / 13=allarme NO / 14=vent off deum	0	255	0	/
	I_	Funzioni di input-output				
	IA_	Input analogici				
	IA1	temperatura cella	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA2	temperatura sbrinamento	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA3	temperatura aspirante	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA4	temperatura sala macchine	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA5	umidità	0.0	100.0	0.0	%
	IA6	alta pressione (HP)	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	IA7	bassa pressione (LP)	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	IA8	temperatura scarico	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA9	pressione olio	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	Id_	Input digitali				
	Id1	sicurezza mc	oFF	_on	oFF	/
	Id2	sicurezza evaporatore	oFF	_on	oFF	/
	Id3	sicurezza sbrinamento	oFF	_on	oFF	/
	Id4	porta chiusa	oFF	_on	oFF	/
	Id5	fase / relè termico	oFF	_on	oFF	/
	OS_	Stato della macchina				
	OSn	ventole evaporatore sotto arresto per apertura porta	oFF	_on	oFF	/
	OA_	Output analogici				
	LLA	allarme attuale (0= nessun allarme)	0	255	0	/
	OA1	condensatore	0	255	0	/
	OA2	umidità - 4...20 mA	0	255	0	/
	Od_	Output digitali				
24	Od1	solenioide	oFF	_on	oFF	/
	Od2	caldo	oFF	_on	oFF	/
	Od3	luce	oFF	_on	oFF	/
	Od4	compressore	oFF	_on	oFF	/
	Od5	evaporatore	oFF	_on	oFF	/
	Od6	sbrinamento	oFF	_on	oFF	/
	Od7	allarme - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF	_on	oFF	/
	Od8	produttore di vapore - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF	_on	oFF	/
	Od9	ricambio aria - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF	_on	oFF	/
	E_	Preferenze dello slave				
	Ed_	Indirizzo di rete				
	EdS	indirizzo dello slave per la rete locale verso il master	1	254	1	/
	EY_	Display				
	EYY	mostra: 1=temperatura cella / 2=IA2 / 3=IA3 ...	0	255	1	/
25	EYr	attiva la rotazione del display: 0=off / 1=tutti / 2=selezionati	0	2	0	/
	E0_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=1				
25	E0d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E0E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	2	/
	E1_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E1d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	0	/
25	E1t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	rM=	/
25	E1E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	6	/
	E2_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E2d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E2t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	dE=	/
25	E2E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E3_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E3d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E3t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	SU=	/
25	E3E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E4_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E4d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E4t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	Er=	/
25	E4E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E5_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E5d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E5t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	rH=	/
25	E5E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	4	/

Nota	Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default	Unità
	E6_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E6d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E6t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	HP=	/
25	E6E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E7_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E7d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E7t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	LP=	/
25	E7E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E8_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E8d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E8t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	dl=	/
25	E8E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	E9_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)				
25	E9d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1	/
25	E9t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	yyy	ol=	/
25	E9E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0	/
	Eb_	Funzioni riguardo al buzzer				
25	EbH	abilita il buzzer	0	1	1	/
	EF_	Funzioni riguardo allo standard dello slave				
25	EFF	ricarica dalla EEPROM i parametri standard dello slave, alla prossima accensione	0	1	0	/
	EP_	Funzioni riguardo alla password dello slave				
26	EPA	impostare una nuova password	000	yyy	___	/

2 Note sui parametri

Num.	Nota
1	Lo sbrinamento non è eseguito una seconda volta, se le sicurezze del compressore e dell'evaporatore non sono a posto.
2	Il periodo di ogni ciclo include il tempo attivo + il tempo inattivo.
3	I successivi sbrinamenti saranno allineati allo sbrinamento forzato.
4	Aggiungere 100 al parametro FPt per abilitare il comando esterno di sbrinamento su INP-4. Lo sbrinamento inizia alla chiusura di INP-4; dopo lo sbrinamento e finquando INP-4 è chiuso, lo strumento non lascia la modalità di sgocciolamento, per coordinarsi con eventuali altri strumenti.
5	In caso di sbrinamento a gas caldo, entrambe IA2 e IA3 devono raggiungere la temperatura Ftt.
6	Quando MLH<MLL, vi è un ritardo di 10*(MLL-MLH) secondi sul pr. di bassa. L'eventuale riavvio per pumpdown è a MLH+1 bar.
7	Tempo fisso 120 s e riarmo manuale.
8	Il pump down forza la marcia continua del compressore pilotato dai pressostati.
9	La refrigerazione è disattivata sotto LFL mentre il riscaldamento è disattivato sopra LFH.
10	Se disattivo, la ventola del condensatore funziona in on-off.
11	Attenzione: la regolazione dei giri può causare il guasto del motore elettrico o della scheda, soprattutto a velocità basse o medie.
12	Durante i primi 10 secondi di marcia, n1L è sostituito da (n1H+n1L)/2.
13	Nessuna azione in caso di luce accesa dall'interno.
14	In caso di valvola disattiva, la solenoide è attiva insieme al compressore, se il surriscaldamento supera vtL ovvero b3A è off.
15	Attenzione: surriscaldamenti bassi causano ritorni di liquido.
16	Surriscaldamenti superiori al massimo forzano l'apertura anticipata della valvola.
17	Surriscaldamenti inferiori al minimo ritardano l'apertura della valvola.
18	Attenzione: cicli brevi riducono la vita della valvola.
19	Attenzione: tempi di apertura lunghi causano ritorni di liquido.
20	Attenzione: alte velocità causano oscillazioni.
21	Differenziale fisso 0.2 °C.
22	Differenziale fisso 0.2 °C.
23	Passando da stand-by a on e all'accensione, vi è un ritardo di 5 secondi in stand-by virtuale.
24	Il segno meno sul display ("-") segnala che il timer è attivo.
25	Questo parametro è un'aggiunta postuma, non presente su ogni strumento.
26	L'uso della password è riservato al personale autorizzato ReFreeX; ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta. Questo parametro non è implementato su ogni strumento. Il valore e l'azione di questo parametro sono locali per ogni slave. In caso di incertezza, durante le procedure relative a questo parametro, premere B1 in qualsiasi momento. Tre trattini di sottolineatura, tre cifre zero, e tre caratteri vuoti sono considerati valori banali della password; ogni altra combinazione di tre caratteri alfanumerici è considerata una password non banale. Se è impostata una password non banale, allora entrando nel menù, appare l'etichetta PAS. Premere B6, introdurre la password, confermare con B6, e premere B4. Se il valore introdotto non corrisponde alla password salvata, allora l'etichetta PAS appare ancora, e l'operazione può essere ritentata fino a un massimo di altre due volte. In caso di mancato sblocco, appare l'etichetta bAd. Per uscire, premere due volte B4, oppure una volta B1. Per rimuovere la password, impostare EPA al valore 000. Per impostare o cambiare la password, se si conosce il codice di autorizzazione, impostare EPA a un nuovo valore non banale, e uscire dal menù. Quando appare l'etichetta rEP, premere B6, quindi reintrodurre la stessa password, confermare con B6, e premere B4. Quando appare l'etichetta Aut, premere B6, quindi introdurre il codice di autorizzazione, confermare con B6, e premere B4.

3 Elenco degli allarmi

Display	Allarme	
A01	bassa temperatura	Raggiunta la soglia di bassa temperatura.
A02	alta temperatura	Raggiunta la soglia di alta temperatura.
A03	allarme mc	Il pressostato, i termistori, o un altro dispositivo di sicurezza, hanno sganciato.
A04	allarme evap	La termica dell'evaporatore, o un altro dispositivo di sicurezza, ha sganciato.
A05	allarme sbrin	Il termostato di sicurezza dello sbrinamento, o un altro dispositivo di sicurezza, ha sganciato.
A06	porta aperta	Raggiunto il limite di tempo per la porta aperta.
A07	fase mc	La termica del compressore ha sganciato, o manca una fase.
A08	stop di bassa temp	Raggiunta la soglia di bassa temperatura per l'arresto completo - reset manuale.
A09	stop di alta temp	Raggiunta la soglia di alta temperatura per l'arresto completo - reset manuale.
A10	pressione olio	La pressione differenziale olio è rimasta sotto il limite minimo per 120 s - reset manual.
A11	bassa umidità	Raggiunta la soglia di bassa umidità.
A12	alta umidità	Raggiunta la soglia di alta umidità.
A13	stop di bassa umid	Raggiunta la soglia di bassa umidità per l'arresto completo - reset manuale.
A14	stop di alta umid	Raggiunta la soglia di alta umidità per l'arresto completo - reset manuale.

4 Elenco degli allarmi dello slave

Display	Allarme	
A96	EEPROM dello slave	Non è stato possibile scrivere sulla EEPROM dello slave.
A97	fuori range	L'indirizzo dello slave EdS potrebbe essere fuori dal range del master, che va da 1 a PdS.
A98	nessun collegamento	Lo slave non riceve alcun messaggio dal master.
A99	collegamento perso	Lo slave ha perso la comunicazione con il master.

5 Elenco pulsanti

Pulsante	Funzione
B1 esci - silenzio - salta	Esce senza salvare - silenzia il cicalino - salta il ritardo compressore.
B2 su	Navigazione in alto nel menù.
B3 on/stand-by - pausa	Passa da on a stand-by e viceversa - arresta e riavvia le ventole dell'evaporatore per ridurre il disagio dell'operatore in cella.
B4 sinistra - luce	Navigazione a sinistra nel menù - accende e spegne la luce.
B5 giù - sbrinamento	Navigazione in basso nel menù - forza lo sbrinamento immediato.
B6 destra - menù - set	Navigazione a destra nel menù - mostra e cambia il set point - entra nel menù.

6 Elenco led

Led	Funzione
L1 compressore	Attivo quando il compressore è in marcia - lampeggia in ritardo di partenza e in pumpdown.
L2 evaporatore	Attivo quando l'evaporatore è in marcia - lampeggia in ritardo di partenza e in pumpdown.
L3 sbrin-um-deum	Attivo in sbrinamento e in umidificazione - lampeggia in sgocciolamento e deumidificazione.
L4 ricambio aria	Attivo durante il ricambio d'aria.
L5 riscaldamento	Attivo durante il riscaldamento.
L6 inutilizzato	Inutilizzato in questa applicazione.
L7 luce	Attivo quando l'illuminazione è accesa - lampeggia durante il ritardo di spegnimento.

7 Elenco comandi logici

Comando logico	Funzione
----------------	----------

8 Come fare per ...

Come fare per ...	Funzione
Passare da stand-by a on e viceversa.	Tenere premuto il pulsante B3 per attivare o disattivare la modalità stand-by. In stand-by ogni output è disabilitato ad esclusione dell'illuminazione, i led da L1 a L6 lampeggiano, i timer continuano a contare.
Arrestare e riavviare le ventole evaporatore.	Premere brevemente il pulsante B3. Quando le ventole dell'evaporatore sono arrestate, il display numerico lampeggia.
Programmare il menù di configurazione.	Tenere premuto B6 per accedere al menù. Navigare su e giù con B2 and B5. Selezionare i sottomenù con B6. Cambiare i parametri con B2 e B5, premere B6 per confermare, o B4 per uscire senza salvare. Le variazioni avranno effetto solo dopo l'uscita dal menù mediante la pressione di B4 più volte. Premere B1 per uscire immediatamente senza salvare.
Mostrare o modificare il set point.	Premere brevemente B6 - il display mostra il set point - cambiare con B2 e B5, e confermare con B6. In alternativa, entrare nel menù come sopra indicato, e modificare il parametro _t0, quindi confermare.
Forzare un ricambio aria.	Tenere premuti B2.
Forzare uno sbrinamento.	Tenere premuto B5.

9 Elenco delle scorciatoie da tastiera

Pulsante da premere	Descrizione scorciatoia - tenere premuti i tasti per 5 s circa
B5	Forzare uno sbrinamento immediato.
B2	Forzare un ricambio d'aria immediato.

10 Posizione pulsanti e led

