

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (Normas Oficiales Mexicanas Electrical Safety Statement)

1. Todas las instrucciones de seguridad y operación deberán ser leídas antes de que el aparato eléctrico sea operado.
2. Las instrucciones de seguridad y operación deberán ser guardadas para referencia futura.
3. Todas las advertencias en el aparato eléctrico y en sus instrucciones de operación deben ser respetadas.
4. Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. El aparato eléctrico no deberá ser usado cerca del agua—por ejemplo, cerca de la tina de baño, lavabo, sótano mojado o cerca de una alberca, etc..
6. El aparato eléctrico debe ser usado únicamente con carritos o pedestales que sean recomendados por el fabricante.
7. El aparato eléctrico debe ser montado a la pared o al techo sólo como sea recomendado por el fabricante.
8. Servicio—El usuario no debe intentar dar servicio al equipo eléctrico más allá a lo descrito en las instrucciones de operación. Todo otro servicio deberá ser referido a personal de servicio calificado.
9. El aparato eléctrico debe ser situado de tal manera que su posición no interfiera su uso. La colocación del aparato eléctrico sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar puede bloquea la ventilación, no se debe colocar en libreros o gabinetes que impidan el flujo de aire por los orificios de ventilación.
10. El equipo eléctrico deber ser situado fuera del alcance de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
11. El aparato eléctrico deberá ser conectado a una fuente de poder sólo del tipo descrito en el instructivo de operación, o como se indique en el aparato.
12. Precaución debe ser tomada de tal manera que la tierra física y la polarización del equipo no sea eliminada.
13. Los cables de la fuente de poder deben ser guiados de tal manera que no sean pisados ni pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, poniendo particular atención a los contactos y receptáculos donde salen del aparato.
14. El equipo eléctrico debe ser limpiado únicamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
15. En caso de existir, una antena externa deberá ser localizada lejos de las líneas de energía.
16. El cable de corriente deberá ser desconectado del cuando el equipo no sea usado por un largo periodo de tiempo.
17. Cuidado debe ser tomado de tal manera que objetos líquidos no sean derramados sobre la cubierta u orificios de ventilación.
18. Servicio por personal calificado deberá ser provisto cuando:
  - A: El cable de poder o el contacto ha sido dañado; u
  - B: Objetos han caído o líquido ha sido derramado dentro del aparato; o
  - C: El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o
  - D: El aparato parece no operar normalmente o muestra un cambio en su desempeño; o
  - E: El aparato ha sido tirado o su cubierta ha sido dañada

### TRADEMARKS USED IN THIS MANUAL

BLACK BOX and the Double Diamond logo are registered trademarks of BB Technologies, Inc.

UL is a registered trademark of Underwriters Laboratories Inc.

*Any other trademarks mentioned in this manual are acknowledged to be the property of the trademark owners.*


© Copyright 2007. Black Box Corporation. All rights reserved.

---

1000 Park Drive • Lawrence, PA 15055-1018 • 724-746-5500 • Fax 724-746-0746



# Rackmount Power Strip—20 Amp



## Specifications

**Clamping Voltage:** 400 V

**Compliance:** UL<sup>®</sup> recognized

**Controls:** (1) lighted power switch, (1) circuit breaker reset switch

**Joule Rating:** 420 J

**Noise Filtration:** EMI/RFI

**Outlets:** Front: (1) NEMA 5-20R square, Rear: (4) NEMA 5-20R round duplex

**Peak Current:** 30,000 A

**Rated Current:** 20 A

**Power:** 120 VAC

**Power Cord/Input Plug:** SJT12/3C, 5-20P regular plug

**Power Cord Length:** 9 ft. (2.8 m)

**Indicators:** (1) Surge protection LED

## Specifications (continued)

**Size:** 1.75"H (1U) x 19"W x 3.8"D  
(4.5 x 48.3 x 9.7 cm)

**Weight:** 5.3 lb. (2.4 kg)

## What the Package Includes

- (1) Rackmount Power Strip
- (4) 10-32 cuphead screws
- (4) 12-24 cuphead screws
- This specification sheet

## About this Surge Protector

Use the 1U high Rackmount Power Strip—20 Amp with data cabinets or relay racks. Connect your equipment to the power strip's five NEMA 5-20R outlets (one square and four round duplex). It's also a surge protector and has a Surge Protection LED and separate Power and Reset switches.