

CHAMBERLAIN®

**LiftMaster**  
**PROFESSIONAL**

## **APENDICE IMPORTANTE A LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

### **Dispositivo de liberación con respaldo de batería para puerta sin motor**

#### **VISION GENERAL**

El dispositivo de liberación incluido es un dispositivo listado por UL/ULC, normalmente energizado y a prueba de fallas, diseñado para ser usado en puertas giratorias (enrollables?), puertas con una sola pieza deslizante o con abertura al medio y puertas de riel niveladas e inclinadas. Todos los modelos son dispositivos de liberación normalmente energizados, a prueba de fallas. El dispositivo de liberación responde a condiciones de emergencia que se generen por un dispositivo de inicio automático y se usan en conjunto con un sistema de fusibles de cartucho de temperatura.

#### **ACTUALIZACION DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

El dispositivo de liberación puede recibir energía de 120VCA, 24VCA o 24VCC. Si la energía es de 24VCC, ésta no puede originarse en un panel de control de alarma de incendio o una fuente de alimentación regulada UL 1481, según se establece de manera incorrecta en la página 2 del manual de instalación.

Si recibe alimentación de un panel de control de alarma de incendio, una fuente de alimentación regulada UL 1481 u otro suministro de 24VCC con funcionalidades de monitoreo de falla en la descarga a tierra, es posible que ocurra una interacción adversa que dará como resultado una falsa advertencia de falla de tierra.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Para garantizar un funcionamiento adecuado de la detección de falla en la descarga a tierra, NO conecte este dispositivo de liberación a un panel de control de alarma de incendio o una fuente de alimentación regulada UL 1481.