



Heating Mantles

HM50C HM100C HM250C
HM500C and HM1000C


Instructions for use

Manuel d'utilisation

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de funcionamiento

Bedienungsanweisung



HEATING MANTLE

HM50C, HM100C, HM250C, HM500C and HM1000C

Instructions for use

Introduction

Thank you for purchasing this piece of Stuart equipment. To get the best performance from the equipment, and for your own safety, please read these instructions carefully before use. Before discarding the packaging check that all parts are present and correct.

This equipment is designed to operate under the following conditions:-

- ❖ For indoor use only
- ❖ Use in a well ventilated area
- ❖ Ambient temperature range +5°C to +40°C
- ❖ Altitude to 2000m
- ❖ Relative humidity not exceeding 80%
- ❖ Mains supply fluctuation not exceeding 10%
- ❖ Overvoltage category II IEC60364-4-443
- ❖ Pollution degree 2

If the equipment is not used in the manner described in this manual and with accessories other than those recommended by Stuart, the protection provided may be impaired.

Electrical Installation



THIS INSTRUMENT MUST BE EARTHED

Before connection please ensure that the line supply corresponds to that shown on the rating plate.

Model	Supply requirements	Power
HM50C	230V, 50/60Hz	80W
HM100C	230V, 50/60Hz	80W
HM250C	230V, 50/60Hz	170W
HM500C	230V, 50/60Hz	220W
HM1000C	230V, 50/60Hz	320W

All models are supplied with two mains leads fitted with IEC plugs for connection to the instrument. One has a U.K. 3 pin plug and the other has a 2 pin “Shuko” plug for connection to the mains. Choose the lead appropriate for your electrical installation and discard the other. Should neither lead be suitable, take the lead with the U.K. plug and replace the plug with a suitable alternative. This involves cutting off the moulded plug, preparing the cable and connecting to the re-wireable plug in accordance with its instructions.

THIS OPERATION SHOULD ONLY BE UNDERTAKEN BY A QUALIFIED ELECTRICIAN

NOTE: Refer to the equipment’s rating plate to ensure that the plug and fusing are suitable for the voltage and wattage stated. The wires in the mains cable are coloured as follows:

- BROWN - LIVE
- BLUE - NEUTRAL
- GREEN/YELLOW - EARTH

The instruments are fitted with an IEC socket at the rear of the instrument for connection of the mains lead. The appropriate mains lead should be connected **BEFORE** connection to the mains supply.

Should the mains lead need replacement, a cable of 1mm² of harmonised code H05W-F connected to an IEC320 plug should be used.

IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

Safety Advice Before Use


- ❖ Never move or carry the unit while it is in use or connected to the mains supply.
- ❖ Do not touch the heating element or any glass vessel whilst in use.
- ❖ Only use flasks corresponding to the correct capacity of your heating mantle.
- ❖ Do not use the heating mantle to heat inflammable liquids.
- ❖ Do not immerse the unit in water or fluids.
- ❖ Always fill the glassware/vessel away from the heating mantle and ensure there is no liquid on the outside of the vessel before placing it in the mantle. If spillage does occur, disconnect from the mains supply and follow the instructions as detailed in Maintenance & Servicing.
- ❖ Do not cover the mantle while in use.
- ❖ Do not block or obstruct the ventilation slots.
- ❖ Do not leave the equipment switched on without a charged flask.

General Description


The Stuart heating mantles have been specifically designed for heating fluids in round bottomed flasks. Heating control is provided by a built-in solid state simmerstat (50, 100, 250 and 500ml mantles) or an energy regulator (1000ml mantle). The maximum element temperature is 450°C. The mantles are housed in an aluminium case with stove paint finish to give good chemical resistance. The units are provided with ventilation slots in the base and around the rim to allow convection cooling. All mantles also have a support rod positioning clamp at the side of the unit.

Controls

Front view



Rear view



Operation

1. Place the unit on a clean, dry, non-combustible, solid work surface with at least 300mm suitable clearance all around from other equipment.
2. With the mains electricity supply switched off, connect the mains lead with IEC plug to the mains input IEC socket. Connect the plug to the mains supply.
3. Place a charged, clean, dry glass vessel of the size indicated on the mantle rating plate label into the unit. Wherever possible, the glass vessel should be supported within the mantle by means of a support rod and clamp.
4. Switch on the mains electricity supply. Adjust the heating control knob to the required setting. Setting 1 is low heat up; setting 10 is maximum heat up.

NOTE: The ‘mains power on’ indicator will illuminate. The amber ‘heating element on’ indicator will illuminate/pulsate when the heaters are in operation.

5. When the process is complete, switch the heating control knob to the off position. Disconnect the mains electricity supply.
6. Remove the charged vessel. Handle hot charged vessels with care.

Maintenance & Servicing

 **WARNING: Ensure the unit is disconnected from the mains electricity supply before attempting maintenance or servicing.**

Periodically clean the instrument using a clean cloth. **DO NOT USE SOLVENTS FOR CLEANING ANY PART OF THIS EQUIPMENT.**

Fuse replacement

The mains fuse holder is located at the rear of the unit within the mains input IEC socket. Refer to the table below for the correct fuse type and rating for your model.

Model	Total heating power (W)	Fuse rating (A)
HM50C	75	0.5
HM100C	100	0.5
HM250C	200	1.25
HM500C	280	2.5
HM1000C	380	2.5

Spillage

In the event of spillage or glassware fracture, do not touch the mantle. Disconnect the product from the mains electricity supply and allow the product to cool. Wearing suitable hand protection, carefully remove any pieces of broken glassware. Wipe off all excess liquid from the mantle and surrounding area using an absorbent soft cloth. Drain off any residual fluid retained in the mantle.

In the case of excessive spillage/ flask fracture, invert the mantle and allow it to drain for minimum of one hour. Then proceed with the following drying out procedure. Place the complete mantle, correct way up, in a heated oven at 50°C for a minimum period of 40 hours. Before further use, the mantle must be subjected to electrical safety testing by competent service personnel.

Servicing

Any repairs or replacement of parts MUST be undertaken by suitably qualified personnel.

For a comprehensive list of parts required by service engineers conducting internal repairs, please contact the Service Department, quoting both the model number and serial number:
E-mail: service@bibby-scientific.com
Tel: +44 (0)1785 810475
Fax: +44 (0)1785 810471

Only spare parts supplied or specified by Stuart or its agents should be used. Fitting of non-approved parts may affect the performance of the safety features designed into the instrument. If in any doubt, please contact the Service Department of Bibby Scientific Ltd. or the point of sale.

For any other technical enquiries, please contact the Technical Support Department:
E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com
Tel: +44 (0)1785 810433.

Spares and Accessories

Description	Catalogue Number
Mains cable (UK)	AZ9165
Mains cable (EU)	AZ6747
F500mA fuse pack (pack of 10)	AZ9038
F1.25A fuse pack (pack of 10)	AZ9039
F2.5A fuse pack (pack of 10)	AZ9040

Warranty

Stuart warrants this equipment to be free from defects in material and workmanship, when used under normal laboratory conditions, for a period of **three (3)** years. In the event of a justified claim, Stuart will replace any defective component or replace the unit free of charge. This warranty does NOT apply if damage is caused by fire, accident, misuse, neglect, incorrect adjustment or repair, damage caused by installation, adaptation, modification, fitting of non-approved parts or repair by unauthorised personnel.


Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road,
Stone, Staffordshire
ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1785 812121
Fax: +44 (0) 1785 813748
E-mail: equipment@bibby-scientific.com
www.stuart-equipment.com

Technical Specification

Specification	
Flask capacity:	
HM50C	50ml
HM100C	100ml
HM250C	250ml
HM500C	500ml
HM1000C	1000ml
Heating element construction	Thermal insulated element wire stitched into a cartridge construction
Maximum element temperature	450°C. Nominal maximum
Case construction	Aluminium
Thermal insulation	Rockwool mineral insulation
Mains input supply voltage	230V, 50/60Hz
IP rating	IPX0

Dimensions and weight (mm)

Model	(A)	(B)	(C)	(D)	Weight
HM50C	52	31	150	175	0.75kg
HM100C	67	39	150	175	0.75kg
HM250C	86	48	150	175	0.75kg
HM500C	106	61	170	220	1.5kg
HM1000C	136	78	170	220	1.5kg



CHAUFFE-BALLONS

**HM50C, HM100C, HM250C,
HM500C et HM1000C**

Instructions d'utilisation

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet équipement Stuart. Pour votre sécurité et pour profiter au mieux des performances de cet équipement, lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation. Avant de jeter l'emballage, vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans les conditions suivantes :

- ❖ Utilisation à l'intérieur uniquement
- ❖ Utilisation dans un lieu correctement aéré
- ❖ Température ambiante de +5 °C à +40 °C
- ❖ Altitude maximale de 2 000 m
- ❖ Taux d'humidité relative n'excédant pas 80 %
- ❖ Fluctuations de l'alimentation secteur n'excédant pas 10 %
- ❖ Surtension de catégorie II IEC60364-4-443
- ❖ Degré de pollution 2

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux consignes détaillées dans ce manuel ou avec des accessoires différents de ceux recommandés par Stuart, la protection fournie risque d'être inefficace.

Installation électrique



CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

Avant toute connexion, vérifiez que l'alimentation secteur correspond aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique.

Modèle	Spécifications d'alimentation	Puissance
HM50C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM100C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM250C	230 V, 50/60 Hz	170 W
HM500C	230 V, 50/60 Hz	220 W
HM1000C	230 V, 50/60 Hz	320 W

Tous les modèles sont fournis avec deux cordons d'alimentation équipés de fiches IEC. L'un de ces cordons est équipé d'une fiche britannique à 3 broches et l'autre d'une fiche "Shuko" à 2 broches. Choisissez le cordon adapté à votre installation électrique et mettez l'autre de côté. Si aucun des cordons ne convient, utilisez le cordon équipé d'une fiche britannique après avoir remplacé celle-ci par une fiche appropriée. Cette opération consiste à couper le cordon du côté de la fiche moulée, à préparer les fils et à les connecter à une fiche démontable, conformément aux instructions fournies avec cette dernière.

CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

REMARQUE : examinez la plaque signalétique de l'appareil pour vérifier que la prise et les fusibles sont adaptés à la tension et à la puissance indiquées.

Les couleurs des fils du cordon d'alimentation sont les suivantes :

MARRON	-	PHASE
BLEU	-	NEUTRE
VERT/JAUNE	-	TERRE

Les appareils sont équipés d'une prise IEC sur la face arrière pour connecter le cordon d'alimentation. Le câble doit être relié à l'instrument **AVANT** de brancher l'alimentation électrique.

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un câble d'1 mm² de type H05VV-F harmonisé, connecté à une fiche IEC320.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Consignes de sécurité


- ❖ Ne déplacez et ne portez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou branché à l'alimentation secteur.
- ❖ Ne touchez en aucun cas l'élément chauffant ni la cuve en verre pendant que le matériel est en fonctionnement.
- ❖ Utilisez uniquement des flacons appropriés, de capacité correcte pour votre chauffe-ballon.
- ❖ N'utilisez jamais le chauffe-ballon pour chauffer des liquides inflammables.
- ❖ Ne trempez jamais l'unité dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- ❖ Remplissez toujours le récipient en verre/ la cuve à une certaine distance du chauffe-ballon et assurez-vous que l'extérieur de la cuve est dépourvu de tout liquide avant de la placer sur le chauffe-ballon. En cas de déversement accidentel, débranchez le chauffe-ballon de la prise d'alimentation et suivez les consignes détaillées à la section Maintenance et entretien.
- ❖ Ne couvrez pas le chauffe-ballon en cours de fonctionnement.
- ❖ Ne bloquez ni n'obstruez en aucun cas les fentes d'aération.
- ❖ Ne laissez pas l'équipement sous tension avec un flacon est vide.

Description générale


Les chauffe-ballons Stuart ont été spécialement conçus pour chauffer des fluides dans des ballons. Le contrôle de l'approvisionnement en chaleur est assuré par un régulateur statique intégré (chauffe-ballons de 50, 100, 250 et 500 ml) ou un régulateur d'énergie (chauffe-ballons de 1 000 ml). La température d'élément maximale est de 450 °C. Le chauffe-ballon est situé dans un boîtier en aluminium recouvert d'une couche de peinture pour poêle afin d'assurer une résistance chimique optimale. Les unités sont dotées de fentes d'aération à la base et autour de la jante afin de permettre un refroidissement par convection. Tous les chauffe-ballons sont par ailleurs équipés d'une pince de positionnement pour la barre de support sur la partie latérale de l'unité.

Commandes

Vue avant



Vue arrière



Utilisation

1. Placez l'unité sur une surface propre, sèche, non combustible et solide, en veillant à maintenir un écart minimum de 300 mm avec d'autres équipements.
2. Assurez-vous que l'équipement est débranché du réseau électrique, puis branchez le cordon d'alimentation équipé de la fiche IEC à la prise secteur IEC. Branchez la fiche à la prise secteur.
3. Placez une cuve en verre remplie, propre et sèche, de la taille indiquée sur la plaque signalétique du chauffe-ballon, sur l'unité. Dans la mesure du possible, la cuve en verre doit être supportée par le chauffe-ballon à l'aide d'une barre de support et d'une pince de positionnement.
4. Branchez-le au réseau électrique. À l'aide du bouton de commande, ajustez la chaleur selon les paramètres requis. Le paramètre 1 correspond à la chaleur la plus faible, 10 correspond à la chaleur la plus forte.

REMARQUE : Le voyant « mains power on » s'allume. Lorsque l'élément chauffant est en cours de fonctionnement, le voyant orange « heating element on » s'allume/clignote.

5. Lorsque le processus est terminé, positionnez le bouton de commande de l'élément chauffant sur la position off (désactivée). Débranchez-le du secteur électrique.
6. Retirez la cuve remplie. Manipulez la cuve chaude remplie avec précaution.

Maintenance et entretien

 **AVERTISSEMENT : Avant toute intervention de maintenance ou d'entretien, vérifiez que l'appareil est débranché du réseau électrique.**

Nettoyez périodiquement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre. **N'UTILISEZ PAS DE SOLVANTS POUR NETTOYER TOUT OU PARTIE DE CET ÉQUIPEMENT.**

Remplacement des fusibles

Le porte-fusible principal est situé à l'arrière de l'unité dans la prise secteur IEC. Reportez-vous au tableau ci-après pour obtenir des informations sur les types et calibres de fusibles propres à votre modèle.

Modèle	Puissance de chauffage totale (W)	Calibre de fusible (A)
HM50C	75	0.5
HM100C	100	0.5
HM250C	200	1.25
HM500C	280	2.5
HM1000C	380	2.5

Déversement accidentel

En cas de déversement accidentel ou de fracture du récipient en verre, ne touchez pas le chauffe-ballon. Débranchez le produit du réseau électrique et laissez-le refroidir. Veillez à porter des gants de protection appropriés, puis retirez avec précaution tous les débris de verre du récipient fracturé. À l'aide d'un chiffon doux et absorbant, essuyez le liquide excessif du chauffe-ballon et de la zone périphérique. Évacuez tout résidu liquide restant du chauffe-ballon.

En cas de déversement excessif/fracture du flacon, tournez le chauffe-ballon à l'envers et laissez-le se vider pendant au moins une heure. Ensuite, poursuivez avec la procédure de séchage ci-après. Remplacez l'intégralité du chauffe-ballon (correctement orienté) dans un four chauffé à 50 °C pendant au moins 40 heures. Avant toute nouvelle utilisation, le chauffe-ballon doit être soumis à une série de tests de sécurité électrique, à effectuer par un personnel d'entretien habilité.

Entretien

Tout remplacement ou réparation de pièces DOIT être réalisé par un technicien qualifié.

Pour obtenir la liste complète des pièces nécessaires aux techniciens de maintenance réalisant des réparations internes, contactez notre service d'assistance en mentionnant le numéro de modèle et le numéro de série :

E-mail : service@bibby-scientific.com

Tél. : +44 (0)1785 810475

Fax : +44 (0)1785 810471

Seules des pièces détachées fournies ou spécifiées par Stuart ou l'un de ses représentants doivent être utilisées. L'installation de pièces non approuvées peut affecter l'efficacité des dispositifs de sécurité intégrés à l'appareil. En cas de doute, contactez le service d'assistance de Bibby Scientific Ltd. ou votre revendeur.

Pour toute autre question technique, contactez le service d'assistance technique :
E-mail : stuarthelp@bibby-scientific.com
Tél. : +44 (0)1785 810433.

Pièces détachées et accessoires

Description	Référence
Cordon d'alimentation (RU)	AZ9165
Cordon d'alimentation (EU)	AZ6747
Paquet de fusibles F500mA (paquet de 10)	AZ9038
Paquet de fusibles F1.25A (paquet de 10)	AZ9039
Paquet de fusibles F2,5 A (paquet de 10)	AZ9040

Garantie

Stuart garantit cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'œuvre, dans des conditions d'utilisation normale en laboratoire, pour une période de **trois (3) ans**. En cas de réclamation justifiée, Stuart remplacera gratuitement l'appareil ou tout composant défectueux. Cette garantie NE S'APPLIQUE PAS aux dommages dus à un incendie, un accident, une erreur d'utilisation, une négligence, un réglage ou une réparation incorrects, ni aux dommages dus à l'installation, à l'adaptation, à la modification, au montage de pièces non approuvées ou à une réparation par un personnel non autorisé.

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone, Staffordshire ST15 0SA
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1785 812121
Fax : +44 (0) 1785 813748
E-mail : equipment@bibby-scientific.com
www.stuart-equipment.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Capacité du flacon :	
HM50C	50 ml
HM100C	100 ml
HM250C	250 ml
HM500C	500 ml
HM1000C	1000 ml
Construction des éléments chauffants	Câble d'élément à isolant thermique broché dans une construction en cartouche
Température d'élément maximale	450 °C Maximum nominal
Construction du boîtier	Aluminium
Isolation thermique	Isolation minérale Rockwool
Tension de l'alimentation secteur	230 V, 50/60 Hz
Indice de protection IP	IPX0

Dimensions et poids (mm)

Modèle	(A)	(B)	(C)	(D)	Poids
HM50C	52	31	150	175	0,75 kg
HM100C	67	39	150	175	0,75 kg
HM250C	86	48	150	175	0,75 kg
HM500C	106	61	170	220	1,5 kg
HM1000C	136	78	170	220	1,5 kg




IMMAGINE MANTELL I RISCALDANTI

**HM50C, HM100C, HM250C, HM500C
e HM1000C**

Istruzioni per l'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Stuart. Per ottenere le migliori prestazioni dall'apparecchio e per operare in completa sicurezza, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Prima di gettare via la confezione, controllare che tutti i componenti siano presenti e integri.

Condizioni di esercizio previste:

- ❖ Solo per uso in ambienti al chiuso
- ❖ Utilizzare in ambienti ben ventilati
- ❖ Intervallo di temperatura ambiente da +5°C a +40°C
- ❖ Altitudine fino a 2.000 m
- ❖ Umidità relativa non superiore all'80%
- ❖ Fluttuazioni dell'alimentazione di rete non superiori al 10%
- ❖ Categoria di sovratensione II IEC60364-4-443
- ❖ Grado di inquinamento 2

L'uso per scopi diversi da quelli indicati sul manuale e l'impiego di accessori differenti da quelli raccomandati da Stuart possono compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Impianto elettrico



**L'APPARECCHIO DEVE ESSERE DOTATO
DI COLLEGAMENTO A TERRA**

Prima di collegare l'apparecchio, controllare che l'alimentazione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati nominali.

Modello	Alimentazione	Potenza
HM50C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM100C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM250C	230 V, 50/60 Hz	170 W
HM500C	230 V, 50/60 Hz	220 W
HM1000C	230 V, 50/60 Hz	320 W

Tutti i modelli vengono forniti con due cavi di alimentazione provvisti di spina IEC per il collegamento allo strumento. Per il collegamento alla rete elettrica, un cavo presenta una spina tripolare del tipo in uso nel Regno Unito, mentre l'altro è dotato di una spina bipolare di tipo Schuko. Utilizzare il cavo adatto all'impianto elettrico in uso e gettare via l'altro. Se nessuno dei due risulta appropriato, sostituire la spina del tipo in uso nel Regno Unito con una di tipo idoneo. Per eseguire questa operazione, occorre tagliare via la spina esistente, preparare il cavo e collegarlo alla spina sostitutiva seguendo le relative istruzioni.

QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUIA UNICAMENTE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO

NOTA: per controllare che la spina e i fusibili siano adatti alla tensione e alla potenza indicate, consultare la targhetta dei dati nominali dell'apparecchio.

Colori dei conduttori nel cavo di alimentazione:

MARRONE	- FASE
BLU	- NEUTRO
VERDE/GIALLO	- TERRA

Nella parte posteriore dello strumento è presente una presa IEC per il collegamento del cavo di alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione **PRIMA** allo strumento e poi alla presa di rete.

Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, utilizzare un cavo da 1 mm², codice armonizzato H05VV-F, collegato a una spina IEC320.

IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE UN ELETTRICISTA

Norme di sicurezza da osservare prima dell'uso


- ❖ Non spostare o trasportare l'unità mentre è in funzione o collegata alla rete elettrica.
- ❖ Non toccare l'elemento riscaldante o i recipienti di vetro durante l'uso.
- ❖ Usare esclusivamente palloni di capacità adeguata al mantello riscaldante.
- ❖ Non utilizzare il mantello riscaldante per scaldare liquidi infiammabili.
- ❖ Non immergere l'unità in acqua o altri fluidi.
- ❖ Riempire il recipiente di vetro lontano dal mantello riscaldante e accertarsi che non ci sia liquido sulla parte esterna del recipiente prima di collocarlo nel mantello. In caso di fuoriuscite, scollegare l'alimentazione di rete e seguire le istruzioni indicate in "Manutenzione e riparazioni".
- ❖ Non coprire il mantello durante l'uso.
- ❖ Non bloccare o ostruire le fessure di ventilazione.
- ❖ Non lasciare l'apparecchio acceso senza un pallone caricato.

Descrizione generale


I mantelli riscaldanti Stuart sono studiati appositamente per riscaldare fluidi in palloni a fondo tondo. Il controllo della temperatura è garantito dal termoregolatore simmerstat statico integrato (mantelli da 50, 100, 250 e 500 ml) o da un regolatore di energia (mantello da 1.000 ml). La temperatura massima dell'elemento è di 450°C. I mantelli sono alloggiati in uno scafo in alluminio con verniciatura a forno per garantire una resistenza chimica ottimale. Le unità sono dotate di fessure di ventilazione alla base e intorno al bordo per consentire il raffreddamento per convezione. Tutti i mantelli inoltre dispongono di un morsetto di posizionamento per l'asta di supporto nella parte laterale dell'unità.

Comandi

Lato anteriore



Lato posteriore



Funzionamento

1. Collocare l'unità su una superficie di lavoro solida, pulita, asciutta e incombustibile a una distanza minima di 300 mm da altre apparecchiature.
2. Con l'alimentazione elettrica spenta, collegare il cavo di rete provvisto di spina IEC alla presa IEC sullo strumento. Collegare la spina all'alimentazione di rete.
3. Collocare nell'unità un recipiente di vetro asciutto e pulito, contenente il fluido da riscaldare. Il recipiente deve essere della misura indicata sulla targhetta dei dati nominali. Ove possibile, il recipiente di vetro deve essere supportato da un'asta e una pinza per mantenere la corretta posizione nel mantello.
4. Accendere l'alimentazione elettrica. Regolare la manopola di comando del riscaldamento sull'impostazione desiderata. 1 corrisponde alla temperatura di riscaldamento più bassa, 10 alla più elevata.

NOTA: si accende la spia di alimentazione. La spia gialla di accensione dell'elemento riscaldante si accende/lampeggia quando i riscaldatori entrano in funzione.

5. Quando il processo è completo, portare la manopola di comando del riscaldamento in posizione off. Scollegare l'alimentazione elettrica.
6. Rimuovere il recipiente contenente il fluido. Manipolarlo con cautela in quanto è caldo.

Manutenzione e riparazioni

 **AVVERTENZA: prima di procedere a interventi di manutenzione o riparazione, assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla rete elettrica.**

Pulire periodicamente lo strumento utilizzando un panno pulito. **NON UTILIZZARE SOLVENTI PER PULIRE I COMPONENTI DELLO STRUMENTO.**

Sostituzione dei fusibili

Il portafusibili è ubicato nella parte posteriore dell'unità all'interno della presa IEC di alimentazione. Consultare la tabella seguente per

il tipo di fusibile e l'ampérage corretti per il modello in uso.

Modello	Potenza riscaldante totale (W)	Amperaggio fusibile (A)
HM50C	75	0.5
HM100C	100	0.5
HM250C	200	1.25
HM500C	280	2.5
HM1000C	380	2.5

Fuoriuscite

In caso di fuoriuscite o incrinatura del vetro, non toccare il mantello. Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica e farlo raffreddare. Indossando protezioni adeguate per le mani, rimuovere con cautela gli eventuali pezzi di vetro rotto. Eliminare il liquido in eccesso dal mantello e dall'area circostante utilizzando un panno morbido assorbente. Svuotare il mantello dall'eventuale fluido residuo.

In caso di rotture del pallone/fuoriuscite eccessive, capovolgere il mantello e farlo svuotare per almeno un'ora, quindi procedere con la seguente procedura di asciugatura. Collocare il mantello, in posizione corretta con il lato superiore in alto, in un forno riscaldato a 50°C per almeno 40 ore. Prima di riutilizzarlo, il mantello deve essere sottoposto a una verifica della sicurezza elettrica da parte di un tecnico competente.

Riparazioni

Eventuali interventi di riparazione o sostituzione devono essere eseguiti UNICAMENTE da personale qualificato.

Per un elenco completo dei ricambi utilizzabili dai tecnici addetti alle riparazioni, contattare il centro assistenza indicando modello e numero di serie:

E-mail: service@bibby-scientific.com

Tel.: +44 (0)1785 810475

Fax: +44 (0)1785 810471

Usare solo ricambi forniti o autorizzati da Stuart o dai suoi agenti. L'impiego di componenti non autorizzati può compromettere le prestazioni o le caratteristiche di sicurezza dello strumento.

Per qualsiasi dubbio contattare il centro assistenza di Bibby Scientific Ltd. o il punto vendita.

Per altre richieste di carattere tecnico contattare il Servizio di assistenza tecnica:
E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com
Tel.: +44 (0)1785 810433.

Ricambi e accessori

Descrizione	Codice catalogo
Cavo di alimentazione (Regno Unito)	AZ9165
Cavo di alimentazione (UE)	AZ6747
Pacco fusibili F500mA (confezione da 10 pezzi)	AZ9038
Pacco fusibili F10,25A (confezione da 10 pezzi)	AZ9039
Pacco fusibili F2.5A (confezione da 10 pezzi)	AZ9040

Garanzia

Stuart garantisce questo apparecchio da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di **tre (3)** anni, se utilizzato in normali condizioni di laboratorio. In caso di reclamo giustificato, Stuart provvederà alla sostituzione dei componenti difettosi o dell'unità senza addebitare costi al cliente. Questa garanzia NON copre i danni provocati da incendi, incidenti, uso non conforme, negligenza, errori di regolazione o di riparazione, danni dovuti a installazioni, adattamenti, modifiche, montaggio di componenti non approvati o riparazioni condotte da personale non autorizzato.


Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road,
Stone, Staffordshire
ST15 0SA
Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1785 812121
Fax: +44 (0) 1785 813748
E-mail: equipment@bibby-scientific.com
www.stuart-equipment.com

Dati tecnici

Specifiche	
Capacità del pallone:	
HM50C	50ml
HM100C	100ml
HM250C	250ml
HM500C	500ml
HM1000C	1000ml
Struttura dell'elemento riscaldante	Resistenza a isolamento termico fissata in una struttura a cartuccia
Temperatura massima dell'elemento	450°C Nominal maximum
Struttura dello scafo	Alluminio
Isolamento termico	Lana di roccia minerale
Tensione di alimentazione	230 V, 50/60 Hz
Grado di protezione IP	IPX0

Dimensioni e peso (mm)

Modello	(A)	(B)	(C)	(D)	Peso
HM50C	52	31	150	175	0,75kg
HM100C	67	39	150	175	0,75kg
HM250C	86	48	150	175	0,75kg
HM500C	106	61	170	220	1,5kg
HM1000C	136	78	170	220	1,5kg



MANTAS CALEFACTORAS

HM50C, HM100C, HM250C, HM500C y HM1000C

Instrucciones de funcionamiento

Introducción

Gracias por adquirir este equipo de Stuart. Para obtener el máximo rendimiento del equipo y para su propia seguridad, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo. Antes de desechar el embalaje, compruebe que no falte ninguna pieza y que todas estén en buen estado.

Este equipo se ha diseñado para funcionar en las condiciones siguientes:

- ❖ Sólo para uso en interior
- ❖ Se debe utilizar en un área bien ventilada
- ❖ Rango de temperatura ambiente: de +5 °C a + 40 °C
- ❖ Altitud: hasta 2.000 m
- ❖ Humedad relativa: no superior al 80%
- ❖ Fluctuación de la alimentación eléctrica: no superior al 10%
- ❖ Categoría de sobretensión II según la norma IEC60364-4-443
- ❖ Grado de contaminación: 2

Si el equipo no se utiliza tal como se describe en este manual y se emplean accesorios distintos a los recomendados por Stuart, la protección ofrecida puede verse afectada.

Instalación eléctrica



ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE A TIERRA

Antes de la conexión asegúrese de que la alimentación de línea corresponde a la que se indica en la placa de características.

Modelo	Requisitos de alimentación	Potencia
HM50C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM100C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM250C	230 V, 50/60 Hz	170 W
HM500C	230 V, 50/60 Hz	220 W
HM1000C	230 V, 50/60 Hz	320 W

Todos los modelos se suministran con dos cables de alimentación provistos de enchufes IEC que se conectan al instrumento. Uno de los cables tiene un enchufe de tres pines (Reino Unido) y el otro dispone de un enchufe "Shuko" de dos pines para la conexión a la red eléctrica. Seleccione el cable apropiado para su instalación eléctrica y deseche el otro. Si ninguno de los dos es adecuado, seleccione el cable que tiene el enchufe para el Reino Unido y sustituya el enchufe por otro que sea apropiado. Esto implica cortar el enchufe moldeado, preparar el cable y conectarlo a un enchufe desmontable según las instrucciones pertinentes.

ESTA OPERACIÓN SÓLO DEBE LLEVARLA A CABO UN ELECTRICISTA CUALIFICADO

NOTA: Consulte la placa de características del equipo para asegurarse de que utiliza el enchufe y el fusible adecuados para la tensión y la potencia indicadas.

Los hilos del cable de alimentación tienen los colores siguientes:

MARRÓN	-	FASE
AZUL	-	NEUTRO
VERDE/AMARILLO	-	TIERRA

Los instrumentos están provistos de una toma IEC situada en la parte posterior en la que se conecta el cable de red. El cable de alimentación correspondiente deberá conectarse al instrumento **ANTES** de la conexión al suministro de la red.

Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, se utilizará un cable de 1 mm² de código armonizado H05W-F conectado a un enchufe IEC320.

EN CASO DE DUDA CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

Aviso de seguridad antes del uso


- ❖ No mueva ni transporte nunca la unidad cuando esté en funcionamiento o esté conectada a la alimentación de red eléctrica.
- ❖ No toque el elemento calefactor ni ningún recipiente de cristal durante el uso.
- ❖ Utilice únicamente matraces con la capacidad que corresponda a su manta calefactora.
- ❖ No utilice la manta calefactora para calentar líquidos inflamables.
- ❖ No sumerja la unidad en agua ni en fluidos.
- ❖ Llene siempre la cristalería y los recipientes lejos de la manta calefactora y asegúrese de que no haya líquido en el exterior del recipiente antes de colocarlo en la manta. Si se produce un derrame, desconecte la alimentación de red y siga las instrucciones descritas en Mantenimiento y servicio.
- ❖ No cubra la manta mientras esté utilizándola.
- ❖ No bloquee ni obstruya las ranuras de ventilación.
- ❖ No deje el equipo conectado sin ningún matraz cargado.

Descripción general


Las mantas calefactoras Stuart han sido específicamente diseñadas para el calentamiento de fluidos en matraces de fondo redondo. El control de calefacción lo proporciona un simmerstat de estado sólido integrado (mantas de 50, 100, 250 y 500 ml) o un regulador energético (manta de 1.000 ml). La temperatura máxima del elemento es de 450 °C. Las mantas están alojadas en un estuche de aluminio con acabado de pintura de barniz para proporcionar una buena resistencia química. Las unidades se suministran con ranuras de ventilación en la base y alrededor del borde para permitir la refrigeración por convección. Además, todas las mantas tienen, a un lado de la unidad, una abrazadera de posicionamiento para la varilla de soporte.

Controles

Vista frontal



Vista trasera



Funcionamiento

1. Coloque la unidad en una superficie de trabajo limpia, seca, no combustible y sólida con un mínimo de 300 mm de espacio libre de otros equipos alrededor de la unidad.
2. Con la alimentación de red eléctrica desconectada, conecte el cable de alimentación con enchufe IEC a la toma IEC de entrada de red. Conecte el enchufe a la alimentación eléctrica.
3. Coloque en la unidad un recipiente de cristal lleno, limpio y seco del tamaño indicado en la placa de características de la unidad. Siempre que sea posible, el recipiente de cristal debe estar sostenido dentro de la manta por una varilla de soporte y una abrazadera.
4. Conecte la alimentación de red eléctrica. Ajuste el botón de control de calefacción hasta la posición requerida. La posición 1 corresponde a baja calefacción; la posición 10 a máxima calefacción.

NOTA: Se iluminará el indicador "alimentación de red conectada". El indicador ámbar "elemento calefactor conectado" se iluminará/oscilará cuando los calefactores estén en funcionamiento.

5. Cuando el proceso se haya completado, ponga el botón de control de calefacción en la posición de desconexión. Desconecte la alimentación de red eléctrica.
6. Retire el recipiente cargado. Maneje con cuidado los recipientes cargados y calientes.

Mantenimiento y servicio

 **ADVERTENCIA: Asegúrese de que la unidad esté desconectada del suministro eléctrico antes de efectuar tareas de servicio o mantenimiento.**

Limpie periódicamente el instrumento utilizando un paño limpio. **NO UTILICE DISOLVENTES PARA LIMPIAR NINGUNA PARTE DE ESTE EQUIPO.**

Sustitución de fusibles

El portafusibles de la alimentación se encuentra en la parte trasera de la unidad, dentro de la toma IEC de entrada de red. Consulte la siguiente tabla para conocer el tipo y el valor nominal del fusible adecuado para su modelo.

Modelo	Potencia de calefacción total (W)	Valor nominal del fusible (A)
HM50C	75	0.5
HM100C	100	0.5
HM250C	200	1.25
HM500C	280	2.5
HM1000C	380	2.5

Derrame

En caso de derrame o fractura de la cristalería, no toque la manta. Desconecte el producto de la fuente de alimentación de red y deje que se enfríe. Con las manos adecuadamente protegidas, retire con cuidado todos los trozos rotos de cristal. Quite todo el exceso de líquido de la manta y la zona circundante mediante un paño suave y absorbente. Drene todo fluido residual retenido en la manta.

En caso de exceso de vertido/fractura de matraz, gire la manta y deje que se escurra durante al menos una hora. A continuación lleve a cabo el siguiente procedimiento de secado. Coloque la manta entera, orientada correctamente, en un horno calentado a 50 °C durante un periodo mínimo de 40 horas. Antes de continuar con su uso, la manta debe ser sometida a pruebas de seguridad eléctrica por parte de personal de servicio competente.

Servicio

Cualquier reparación o sustitución de piezas que se efectúe DEBE ser llevada a cabo por personal cualificado.

Si desea obtener una lista completa de las piezas que pueden necesitar los técnicos de servicio que realizan las reparaciones internas, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico (deberá proporcionar los números de serie y de modelo):

Correo electrónico: service@bibby-scientific.com

Tel.: +44 (0)1785 810475

Fax: +44 (0)1785 810471

Sólo se deben utilizar piezas de repuesto suministradas o especificadas por Stuart o sus agentes. La instalación de piezas no aprobadas puede afectar al rendimiento de las funciones de seguridad diseñadas en el instrumento. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Bibby Scientific Ltd. o con el punto de venta.

Para realizar cualquier otra consulta técnica, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica:
Correo electrónico: stuarthelp@bibby-scientific.com
Tel.: +44 (0)1785 810433.

Repuestos y accesorios

Descripción	Número de catálogo
Cable de alimentación (Reino Unido)	AZ9165
Cable de alimentación (UE)	AZ6747
Paquete de fusibles F500mA (paquete de 10)	AZ9038
Paquete de fusibles F1.25A (paquete de 10)	AZ9039
Paquete de fusibles F2.5A (paquete de 10)	AZ9040

Garantía

Stuart garantiza que este equipo no presentará defectos de material o fabricación, siempre que se utilice en condiciones normales de laboratorio, durante un período de **tres (3)** años. En el caso de que se presente una reclamación justificada, Stuart sustituirá gratuitamente el componente defectuoso o toda la unidad. Esta garantía NO se aplicará a ningún daño causado por incendio, accidente, uso inadecuado, negligencia, ajuste incorrecto o reparación, ni ningún daño causado por una instalación, adaptación, modificación, instalación de piezas no aprobadas o reparación llevadas a cabo por personal no autorizado.


Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone, Staffordshire
ST15 0SA
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1785 812121
Fax: +44 (0) 1785 813748
Correo electrónico: equipment@bibby-scientific.com
www.stuart-equipment.com

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Capacidad de matraz:	
HM50C	50 ml
HM100C	100 ml
HM250C	250 ml
HM500C	500 ml
HM1000C	1000 ml
Estructura del elemento calefactor	Cable del elemento aislado térmicamente unido a una estructura de cartucho
Temperatura máxima del elemento	450 °C Máximo nominal
Estructura de la carcasa	Aluminio
Aislamiento térmico	Aislamiento de mineral de lana de roca
Tensión de entrada de alimentación	230 V, 50/60 Hz
Clasificación IP	IPX0

Dimensiones y peso (mm)

Modelo	(A)	(B)	(C)	(D)	Peso
HM50C	52	31	150	175	0,75 kg
HM100C	67	39	150	175	0,75 kg
HM250C	86	48	150	175	0,75 kg
HM500C	106	61	170	220	1,5 kg
HM1000C	136	78	170	220	1,5 kg



HEIZHAUBEN

HM50C, HM100C, HM250C, HM500C und HM1000C

Bedienungsanweisung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Stuart-Gerät entschieden haben. Lesen Sie bitte vor Verwendung des Geräts gründlich diese Gebrauchsanweisung, um das Potenzial des Geräts optimal nutzen zu können und Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Überprüfen Sie bitte vor dem Entsorgen der Verpackung, dass alle Teile vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand sind.

Dieses Gerät ist für den Betrieb unter folgenden Bedingungen ausgelegt:

- ❖ Nur für den Betrieb in Innenräumen
- ❖ Betrieb in gut belüfteten Räumen
- ❖ Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- ❖ Höhenlagen bis 2000 m
- ❖ Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 %
- ❖ Schwankungen in der Stromversorgung maximal 10 %
- ❖ Überspannungskategorie II IEC60364-4-443
- ❖ Verschmutzungsgrad 2

Das Gerät darf nur in der hier beschriebenen Weise und mit Zubehör betrieben werden, das von Stuart empfohlen wurde; andernfalls kann der gewährte Schutz beeinträchtigt werden.

Elektrische Installation



**DIESES GERÄT MUSS GEERDET
WERDEN.**

**Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss,
dass die Netzspannung den Angaben auf
dem Geräteschild entspricht.**

Modell	Erforderliche Spannungsversor- gung	Spannungsversor- gung
HM50C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM100C	230 V, 50/60 Hz	80 W
HM250C	230 V, 50/60 Hz	170 W
HM500C	230 V, 50/60 Hz	220 W
HM1000C	230 V, 50/60 Hz	320 W

Alle Modelle sind mit zwei Netzkabeln mit IEC-Steckern für den Anschluss an das Gerät ausgestattet. Zum Anschluss an die Stromversorgung ist ein Kabel mit einem 3-poligen GB-Stecker, das andere mit einem 2-poligen Schukostecker versehen. Verwenden Sie das für Ihre elektrische Anlage geeignete Kabel und entsorgen Sie das andere Kabel. Sollten beide Kabel ungeeignet sein, entfernen Sie den GB-Stecker und ersetzen Sie ihn durch eine geeignete Alternative. Dazu müssen Sie den Formstecker abschneiden, das Kabel vorbereiten und den verdrahtbaren Stecker gemäß den Anweisungen anschließen.

**DIESER VORGANG DARF NUR VON EINEM
QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER DURCHFÜHRT
WERDEN.**

HINWEIS: Prüfen Sie anhand des Geräteschildes, dass Stecker und Sicherungen für die angegebene Spannungs- und Stromstärke geeignet sind.

Die Leiter des Netzkabels sind wie folgt farbcodiert:

BRAUN	-	SPANNUNGSFÜHREND
BLAU	-	NEUTRAL
GRÜN/GELB	-	MASSE

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine IEC-Buchse zur Verbindung mit der Netzstromversorgung. Der entsprechende Netzstromleiter muss verbunden werden, **BEVOR** der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt.

Sollte ein Austausch des Netzkabels erforderlich sein, muss ein Kabel mit einem Querschnitt von 1mm² mit dem harmonisierten Code H05W-F und einem IEC320-Stecker verwendet werden.

**BEI ZWEIFELN WENDEN SIE SICH AN EINEN
QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER**

Sicherheitshinweise


- ❖ Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb oder an die Netzstromversorgung angeschlossen ist.
- ❖ Berühren Sie während der Verwendung weder das Heizelement noch ein anderes Glasgefäß.
- ❖ Verwenden Sie nur Kolben, die der Kapazität Ihrer Heizhaube entsprechen.
- ❖ Verwenden Sie die Heizhaube nicht zum Erwärmen entflammbarer Flüssigkeiten.
- ❖ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ❖ Füllen Sie das Glas/Gefäß nicht in unmittelbarer Nähe der Heizhaube und stellen Sie sicher, dass sich außen am Gefäß keine Flüssigkeit befindet, bevor Sie es in der Haube platzieren. Sollte doch Flüssigkeit auslaufen, trennen Sie sie von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen unter „Wartung und Service“.
- ❖ Decken Sie die Haube während der Verwendung nicht ab.
- ❖ Blockieren oder verdecken Sie die Lüftungsschlitze nicht.
- ❖ Lassen Sie das Gerät nicht ohne befüllten Kolben eingeschaltet.

Allgemeine Beschreibung


Die Heizhauben von Stuart wurden speziell für das Erwärmen von Flüssigkeiten in Kolben mit runder Unterseite entwickelt. Die Temperaturregler erfolgt mithilfe eines integrierten Festkörper-Simmerstats (50-, 100-, 250- und 500-ml-Hauben) oder eines Energieregler (100-ml-Haube). Die Maximaltemperatur des Elements liegt bei 450 °C. Die Hauben verfügen über ein Aluminiumgehäuse und sind für eine gute chemische Widerstandsfähigkeit mit Ofenfarbe lackiert. Am Sockel und um den Rand der Geräte befinden sich Lüftungsschlitze, die eine Strömungslüftung ermöglichen. Außerdem befindet sich an allen Geräten seitlich eine Befestigungsklemme für die Haltestange.

Bedienelemente

Vorderansicht



Rückansicht



Bedienung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene, nicht brennbare, stabile Arbeitsfläche und halten Sie dabei einen Mindestabstand von 300 mm zu anderen Geräten ein.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit IEC-Stecker bei abgeschalteter Stromversorgung mit der IEC-Eingangsbuchse. Schließen Sie den Stecker an die Stromversorgung an.
3. Stellen Sie ein befülltes, sauberes, trockenes Glasgefäß in der Größe, die auf dem Etikett mit den Nennwerten an der Haube angegeben ist, in das Gerät. Wenn möglich, sollte das Glasgefäß in der Heizhaube stets mit einer Haltestange und einer Klemme befestigt werden.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Stellen Sie den Temperaturregler nach Bedarf ein. Einstellung 1 steht für leichtes Erwärmen, Einstellung 10 für maximales Erwärmen.

HINWEIS: Die Netzstromanzeige leuchtet auf. Die orangefarbene Anzeige für das Heizelement leuchtet auf/blinkt, wenn die Heizelemente in Betrieb sind.

5. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den Temperaturregler auf die Aus-Position. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
6. Entnehmen Sie das befüllte Gefäß. Gehen Sie vorsichtig mit heißen befüllten Gefäßen um.

Wartung und Reparatur

 **WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.**

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem sauberen Tuch. **VERWENDEN SIE KEINE LÖSUNGSMITTEL ZUM REINIGEN VON TEILEN DIESES GERÄTS.**

Austausch von Sicherungen

Die Schutzschalterhalterung befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der IEC-Eingangsbuchse. In der folgenden Tabelle finden Sie den richtigen Schutzschaltertyp und -wert für Ihr Modell.

Modell	Gesamtheizleistung (W)	Sicherungswert (A)
HM50C	75	0,5
HM100C	100	0,5
HM250C	200	1,25
HM500C	280	2,5
HM1000C	380	2,5

Austreten von Flüssigkeit

Berühren Sie die Heizhaube nicht, falls Flüssigkeit austritt oder ein Glasgefäß bricht. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen. Entfernen Sie mit einem geeigneten Schutzhandschuh vorsichtig alle Scherben.

Wischen Sie mit einem saugfähigen, weichen Tuch ausgetretene Flüssigkeit auf der Heizhaube und in der Umgebung auf. Entfernen Sie die in der Heizhaube verbliebene Flüssigkeit.

Sollte viel Flüssigkeit ausgetreten oder das Gefäß stark zerbrochen sein, drehen Sie die Heizhaube um und lassen Sie sie mindestens eine Stunde lang abtropfen. Fahren Sie dann mit folgendem Trockenvorgang fort. Stellen Sie die gesamte Heizhaube bei 50 °C mindestens 40 Stunden lang in einen beheizten Ofen. Die Heizhaube muss vor der weiteren Verwendung von qualifiziertem Wartungspersonal einer elektrotechnischen Sicherheitsprüfung unterzogen werden.

Wartung

Reparaturen und ein Austausch von Teilen MÜSSEN von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Um eine umfassende Ersatzteilliste anzufordern, die Servicetechniker für interne Reparaturen benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Modell und Seriennummer an die Serviceabteilung unter:

E-Mail: service@bibby-scientific.com

Tel.: +44 (0)1785 810475

Fax: +44 (0)1785 810471

Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die von Stuart oder seinen Vertretern geliefert oder angegeben werden. Die Verwendung nicht genehmigter Teile kann die Leistung der in das Gerät integrierten Sicherheitseinrichtungen beeinträchtigen. Bei Fragen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung von Bibby Scientific Ltd. oder an die Verkaufsstelle.

Sonstige technische Anfragen richten Sie bitte an die technische Support-Abteilung:
E-Mail: stuarthelp@bibby-scientific.com
Tel.: +44 (0)1785 810433.

Ersatzteile und Zubehör

Beschreibung	Katalog-Nummer
Netzkabel (GB)	AZ9165
Netzkabel (EU)	AZ6747
F500mA-Schutzschalterpack (Zehnerpack)	AZ9038
F1.25A-Schutzschalterpack (Zehnerpack)	AZ9039
F20.5A-Schutzschalterpack (Zehnerpack)	AZ9040

Garantie

Stuart gewährleistet, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Bei Einsatz unter normalen Laborbedingungen wird eine Garantie von **drei (3) Jahren** gewährt. Bei einem berechtigten Garantieanspruch ersetzt Stuart defekte Bauteile oder das gesamte Gerät kostenlos. Diese Garantie gilt NICHT, falls der Schaden durch Feuer, Unfall, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, inkorrekte Einstellung oder Reparatur sowie durch Installation, Änderung, Modifikation, Anbringen nicht zulässiger Teile oder Reparatur durch unbefugtes Personal entstanden ist.


Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road,
Stone, Staffordshire
ST15 0SA
Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1785 812121
Fax: +44 (0) 1785 813748
E-Mail: equipment@bibby-scientific.com
www.stuart-equipment.com

Technische Daten

Spezifikation	
Kolbenfüllmenge:	
HM50C	50ml
HM100C	100ml
HM250C	250ml
HM500C	500ml
HM1000C	1000ml
Bauweise des Heizelements	Wärmeisoliertes Drahtelement an Kassettenkonstruktion geheftet.
Maximaltemperatur des Elements	450 °C Maximaler Nennwert
Gehäusekonstruktion	Aluminium
Wärmeisolierung	Rockwool-Steinwolldämmung
Netzeingangsspannung	230 V, 50/60 Hz
IP-Klassifizierung	IPX0

Maße und Gewicht (mm)

Modell	(A)	(B)	(C)	(D)	Gewicht
HM50C	52	31	150	175	0,75 kg
HM100C	67	39	150	175	0,75 kg
HM250C	86	48	150	175	0,75 kg
HM500C	106	61	170	220	1,5 kg
HM1000C	136	78	170	220	1,5 kg





These products meet the relevant EC harmonised standards for radio frequency interference and may be expected not to interfere with, or be affected by, other equipment with similar qualifications. We cannot be sure that other equipment used in their vicinity will meet these

standards and we cannot guarantee that interference will not occur in practice. Where there is a possibility that injury, damage or loss might occur if equipment malfunctions due to radio frequency interference, or for general advice before use, please contact the Technical Department of Bibby Scientific Ltd.

Declaration of Conformity

Laboratory Heating Mantle, Model HM50C, HM100C, HM250C, HM500C, HM1000C

These products comply with the requirements of the EU Directives listed below:


2004/108/EC EMC Directive.
2006/95/EC Low voltage Directive (LVD)

Compliance with the requirements of these Directives is claimed by meeting the following standards:

EN 61326-1:2006 (Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory use).
EN 61010-1: 2001
(Safety Requirements Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory use)
EN 61010-2-010: 2003 (Particular Requirements for Laboratory Equipment for Heating of Materials).
EN 61010-2-051 : 2003 (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring)
FCC 47CFR Part 15B Class B

CE mark affixed '12

Signed:  (Mr S. Marriott)

Date: 

Authority: Technical Director
Bibby Scientific Ltd

 Bibby Scientific

Bibby Scientific Ltd - Stone - Staffs - ST15 0SA - UK
Tel: +44 (0) 1785 812121 - Fax +44 (0) 1785 813748

INSPECTION REPORT

MODEL HM50C ☐ HM250C ☐ HM1000C ☐
HM100C ☐ HM500C ☐


ELECTRICAL SAFETY

1. Earth continuity ☒
2. Insulation ☒
3. Flash test ☒

FUNCTIONAL

1. Indicators ☒
2. Heating function ☒
3. Visual acceptance ☒

QUALITY CONTROL INSPECTOR



UK
Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail: sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

France
Bibby Scientific France SAS
ZI du Rocher Vert - BP 79
77793 Nemours Cedex
France
Tel: +33 1 64 45 13 13
Fax: +33 1 64 45 13 00
e-mail: bsf@bibby-scientific.fr
www.bibby-scientific.com

North & South America
Bibby Scientific US Inc.
t/a Techne Inc.
3 Terri Lane, Suite 10
Burlington, NJ 08016 USA
Toll Free (in NA): 800-225-9243
Tel: +1 609 589 2560
Fax: +1 609-589-2571
e-mail: labproducts@techneusa.com
www.techneusa.com

Italy
Bibby Scientific Italia Srl
Via Alcide de Gasperi 56
20077 Rizzio di Cerro al Lambro
Milano Italia
Tel: +39 (0)2 98230679
Fax: +39 (0)2 98230211
e-mail: marketing@bibby-scientific.it
www.bibby-scientific.it

Middle East
Bibby Scientific Middle East Ltd.
PO Box 27842, Engomi 2433
Nicosia
Cyprus
Tel: +357 22 660 423
Fax: +357 22 660 424
e-mail: sales@bibby-scientificme.com

Asia
Bibby Scientific - Singapore
Prudential Tower, Level 26
30 Cecil Street
Singapore 049712
Tel: +65 6631 2976
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail: info@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com