

NX-181xx clavier vocal NetworX à touches tactiles - Manuel d'utilisation

Copyright © 2015 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
Tous droits réservés.

Le présent document ne peut pas être copié, en tout ou partie, ou reproduit d'une autre manière sans l'autorisation écrite préalable de UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc., sauf autorisation spécifique conformément aux lois de copyright américaines et internationales.

Marques et brevets Le nom NX-181xx et le logo sont des marques commerciales de UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Le nom NX-181xx est une marque commerciale de UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Il est possible que les autres noms de marques utilisés dans ce document soient des marques commerciales ou des marques déposées des fabricants ou vendeurs des produits correspondants.

Fabricant Commercialisé par :
UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, États-Unis
Représentant commercial autorisé dans l'UE :
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Pays-Bas

Conformité FCC Conformément à la section 15 du règlement du FCC, le présent matériel a fait l'objet de tests et s'est révélé respecter les limites définies pour le matériel de classe B. Ces limites ont été définies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'utilisation dans un environnement commercial. Ce matériel produit, utilise et est capable d'émettre des radiations d'énergie de radio-fréquence. Pour éviter l'apparition d'interférences nuisibles aux transmissions radio, il est essentiel d'installer et d'utiliser ce matériel conformément au manuel d'instructions.

Tous changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie en charge de la conformité de ce matériel pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce matériel.

Conformité UE 

Directives de l'UE UTC Fire & Security déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences et clauses applicables à une ou plusieurs des directives suivantes : 1999/5/CE, 2014/30/UE et 2014/35/UE. Pour plus d'informations, consultez www.utcfireandsecurity.com ou www.interlogix.com.



2012/19/EU (directive WEEE) : les produits dotés de ce symbole ne peuvent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Il convient donc de rapporter ce produit à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent, ou de le jeter aux points de collecte désignés. Pour plus d'informations, consultez www.recyclethis.info.



2006/66/CE (directive relative à la batterie) : ce produit contient une batterie qui ne peut pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Consultez la documentation du produit pour plus d'informations sur la batterie. La batterie est dotée de ce symbole, qui peut inclure des lettres pour spécifier la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) ou de mercure (Hg). Il convient donc de rapporter la batterie à votre fournisseur ou de la jeter à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations, consultez www.recyclethis.info.

Informations de contact www.utcfireandsecurity.com ou www.interlogix.com

Service clientèle www.interlogix.com/customer-support ou www.utcfsssecurityproducts.eu

Table des matières

Informations importantes 4

Limite de responsabilité 4

Recommandations 4

Garantie 4

Introduction 5

Glossaire 7

Le NX-181xx 9

Légende 9

Indicateurs, icônes et voyants 10

Armement en mode Absent 11

Armement en mode Présent 11

Désarmement 12

Armement à plusieurs partitions – Mode Absent - Toutes les partitions 12

Armement à plusieurs partitions – Mode Absent - Une partition 13

Désarmement à plusieurs partitions – Toutes les partitions 14

Appel de chambre via l'interphone 14

Boutons d'activation de panique 15

Présentation du menu principal 16

Contrôle des exclusions de zones – Menu 1 16

Activé du carillon de zone – Menu 2 17

Historique des événements système – Menu 3 18

Test du système – Menu 4 19

Configuration de l'utilisateur – Menu 5 21

Configuration du numéro de téléphone – Menu 6 24

Contrôle de sortie – Menu 7 25

Enregistrement de message vocal – Menu 8 25

Configuration de base du système – Menu 9 27

Présentation du menu Muet 30

Bibliothèque de mots 33

Informations importantes

Limite de responsabilité

Dans les limites autorisées par la loi applicable, UTCFS ne sera en aucun cas tenu pour responsable de toute perte de profits ou d'opportunités commerciales, incapacité d'utilisation, interruption d'activité, perte de données, ou tout autre dommage indirect, spécial, accessoire ou consécutif quel que soit le principe de responsabilité, qu'elle soit contractuelle, à tort, par négligence, liée au produit ou autre. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. En aucun cas la responsabilité totale d'UTCFS ne dépassera le prix d'achat du produit. La limitation qui suit s'applique dans les limites autorisées par la loi applicable, qu'UTCFS ait été informé ou non de l'éventualité de tels dommages et qu'une résolution de problème échoue ou non.

L'installation conformément au présent manuel, codes applicables et aux instructions de l'autorité concernée est strictement obligatoire.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la rédaction du présent manuel pour garantir l'exactitude de son contenu, UTCFS décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Recommandations

Les recommandations vous informent de conditions ou de pratiques pouvant entraîner des résultats indésirables. Les recommandations fournies dans le présent document sont illustrées et décrites ci-dessous.

AVERTISSEMENT : les avertissements vous informent de risques pouvant entraîner des blessures, voire la mort. Ils vous indiquent les actions à entreprendre ou à éviter pour empêcher des blessures, voire la mort.

Attention : les mises en garde vous informent de possibles détériorations du matériel. Elles vous indiquent les actions à entreprendre ou à éviter pour empêcher des détériorations.

Remarque : les remarques vous informent de possibles pertes de temps ou d'efforts. Elles expliquent comment éviter une perte. Les remarques permettent également de fournir des informations importantes que vous devez impérativement lire.

Garantie

UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. garantit ce produit contre les défauts de pièces et de main-d'œuvre pendant vingt-quatre (24) mois à compter

de la date d'achat. Si vous constatez un défaut pendant la période de garantie, contactez votre fournisseur de services. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage consécutif ou indirect, ainsi que pour la réparation d'un défaut du produit dû à une mauvaise utilisation, une manipulation incorrecte ou à des réparations effectuées par d'autres.

Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est accordée par UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Introduction

Votre NX-181xx est une interface intuitive pour les utilisateurs de votre système de sécurité. Doté de la dernière technologie d'écran tactile, d'un microprocesseur intégré puissant et d'une bibliothèque d'expressions intégrée, votre NX-181xx offre à l'utilisateur la meilleure expérience de contrôle d'un système de sécurité disponible actuellement. Ses invites vocales permettent aux plus novices d'entre vous d'exploiter pleinement votre système de sécurité sans consulter en permanence les instructions. Vous pouvez également personnaliser votre NX-181xx avec des enregistrements personnalisés de noms d'utilisateurs, de zones, de partitions, et même de noms de chambres lorsque vous utilisez la fonction interphone incluse. Laisser un message à la personne suivante ou un message de rappel de sortie est un jeu d'enfant.

Nous espérons que vous apprécierez votre NX-181xx, et nous vous remercions d'avoir choisi un système NetworX.

Tous les utilisateurs de votre système de sécurité doivent lire et suivre les instructions et consignes présentées dans ce manuel avant d'utiliser le système. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du système.

Ce manuel doit être rangé dans un endroit accessible pendant toute la durée de vie du système de sécurité. Si vous ne comprenez pas une partie du manuel, n'hésitez pas à demander plus d'explications à votre fournisseur de services. Lisez le manuel dans son intégralité et, si possible, entraînez-vous à utiliser le NX-181xx lorsque votre fournisseur est sur le site.

Votre système de sécurité peut être activé (armé) et désactivé (désarmé) en saisissant un code à 4 ou 6 chiffres sur l'écran tactile de votre NX-181xx.

Vous pouvez également activer (armer) votre système de sécurité en touchant simplement le bouton [Away]. Demandez à votre fournisseur de services si cette fonction a été activée.

Le système doit toujours être désactivé (désarmé) à l'aide d'un code à 4 ou 6 chiffres.

Ne forcez pas sur l'écran tactile, ceci pourrait endommager l'appareil. Touchez délicatement l'écran avec la partie plate d'un doigt pour activer les boutons.

Votre NX-181xx comprend, en plus des chiffres numériques classiques 0 à 9, 5 icônes d'indication, 8 LED de partition, 3 boutons panique, un bouton [MENU] et un bouton [ENTER]. Ces indicateurs sont accompagnés d'invites vocales vous expliquant comment utiliser le système. Des informations spécifiques sur l'état de votre système de sécurité vous sont également fournies. Une bonne connaissance de la signification des voyants et l'écoute attentive des instructions vous permettront d'utiliser très facilement votre système de sécurité.

N'oubliez pas que le niveau de sécurité que vous pourrez obtenir avec ce système dépend plus particulièrement de deux facteurs principaux :

- La quantité, la qualité et la position des dispositifs de sécurité associés à ce système de sécurité.
- Vos connaissances sur le système de sécurité et la manière dont vous les utilisez lors du test hebdomadaire de l'ensemble du système.

Ce produit doit être installé par du PERSONNEL D'ENTRETIEN qualifié uniquement.

Le matériel ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur secteur approuvé avec des broches sous tension isolées.

Attention : danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée par le type de batterie correct. Mettez les batteries au rebut conformément aux instructions. Contactez votre fournisseur de services pour le remplacement des batteries.

Glossaire






Niveau d'autorité utilisateur	Niveau d'accès attribué à un code PIN utilisateur.
Armer	Pour activer le système de sécurité.
Partition	Groupe de zones dans lequel le système de sécurité est configuré pour un contrôle individuel. Les utilisateurs du système de sécurité se voient attribuer des partitions qu'ils sont autorisés à contrôler.
Mode Absent	Pour activer le système de sécurité lorsque vous quittez les lieux.
Station centrale	Emplacement où les signaux d'alarmes sont envoyés pendant un rapport d'alarme.
Mode Carillon	Mode de fonctionnement dans lequel un bip est émis par le clavier lorsque des zones spécifiques sont activées.
Groupe Carillon	Toutes les zones qui activeront le carillon, en mode Carillon.
Transmetteur	Appareil qui transmet à la station centrale les signaux d'alarmes générés par le système de sécurité.
Code Agression	Code PIN utilisateur prédéfini qui permet d'armer/de désarmer le système de sécurité et d'envoyer à la station centrale un code spécial indiquant que l'utilisateur qui entre/sort des lieux est victime d'une agression. Applicable aux systèmes surveillés uniquement.
Désarmer	Pour désactiver le système de sécurité.
Temporisation de sortie	Durée autorisée pour quitter les lieux une fois le système de sécurité armé.
Temporisation d'entrée	Durée autorisée pour désarmer le système de sécurité une fois le premier appareil de détection activé.
Armement forcé	Option autorisant des zones non sécurisées lors de l'armement. Le voyant de partition vert correspondant clignote lorsque le système de sécurité est prêt pour un armement forcé. Généralement appliqué aux appareils de détection couvrant le NX-181xx (par ex., détecteurs de mouvement, contacts de portes), permettant à l'utilisateur d'armer le système de sécurité sans attendre la sécurisation de ces zones.
Code maître	Code PIN à quatre (4) ou six (6) chiffres utilisé par un utilisateur pour armer ou désarmer le système de sécurité. Principale fonction : créer, modifier et supprimer des codes PIN utilisateurs. Peut également être utilisé en tant que code de fonction pour toutes les fonctions. REMARQUE : votre système de sécurité peut comporter des codes PIN à quatre (4) ou six (6) chiffres, mais pas les deux.
Surveillé	Système de sécurité configuré pour envoyer tous les signaux d'alarmes à une station centrale.
Sorties	Emplacements où les appareils externes sont configurés. Ces appareils peuvent être contrôlés à partir du système de sécurité.
Périmètre	Limite extérieure de la partition protégée, à savoir les portes et les fenêtres.
Armement rapide	Option vous permettant d'activer (armer) le système de sécurité en appuyons [AWAY].
Auto-surveillé	Système de sécurité programmé pour envoyer des signaux d'alarmes à un numéro de téléphone privé. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur un système auto-surveillé.

Mode Présent	Pour activer le système de sécurité lorsque vous êtes présent ; il permet d'exclure automatiquement des zones préprogrammées et d'en armer d'autres. Principalement utilisé pour un armement limité au périmètre des lieux.
Fournisseur de services	Société d'installation/de maintenance chargée de l'entretien du système de sécurité.
Code utilisateur	Code PIN à quatre (4) ou six (6) chiffres utilisé par un utilisateur pour armer ou désarmer le système de sécurité. Peut également être utilisé en tant que code de fonction pour certaines fonctions. Remarque : un système de sécurité peut comporter des codes PIN à quatre (4) ou six (6) chiffres, mais pas les deux.
Zone	Emplacement du système de sécurité où un appareil de détection est relié.

Le NX-181xx



Légende

	Vous devez consulter des informations visuelles critiques.
	Consultez des informations supplémentaires.
[2]	Touchez le numéro correspondant dans la partie numérique de l'écran tactile.
	Lancez l'enregistrement.
	Touchez le bouton correspondant de l'écran tactile.
[5]-[ENTER]	Touchez le numéro correspondant dans la partie numérique de l'écran tactile, puis touchez Entrée (Enter).
[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez le code requis dans la partie numérique de l'écran tactile.
	Quittez les lieux ou testez les capteurs de mouvements.

Indicateurs, icônes et voyants



Vert	Le système est prêt.
Jaune	Présence d'un message système.
Rouge (clignotant)	Une ou plusieurs zones sont à l'état d'alarme.
Rouge (fixe)	Présence d'un message d'anomalie système.

Pour écouter les messages système, touchez État. Par exemple, l'icône d'état allumée en rouge (fixe) indique la présence d'un défaut du système. Ce défaut est désormais annoncé. Si vous ne parvenez pas à résoudre un défaut, contactez votre fournisseur de services.



Éteint	La partition n'est pas prête pour l'armement en mode Absent, vérifiez les zones.
Vert	La partition est prête pour un armement.
Vert (clignotant)	La partition est prête pour un armement forcé.
Rouge	La partition est armée en mode Absent.

* Si les boutons de présence et d'absence sont tous deux désactivés, cela signifie que le NX-181xx est équipé d'une commande à plusieurs partitions et que vous devez entrer un code PIN pour pouvoir contrôler la partition.



Éteint	La partition n'est pas prête pour l'armement en mode Présent, vérifiez les zones.
Vert	La partition est prête pour un armement.
Vert (clignotant)	La partition est prête pour un armement forcé.
Rouge	La partition est armée en mode Présent INSTANT.
Jaune	La partition est armée en mode Présent.

* Si les boutons de présence et d'absence sont tous deux désactivés, cela signifie que le NX-181xx est équipé d'une commande à plusieurs partitions et que vous devez entrer un code PIN pour pouvoir contrôler la partition.



Rouge	Le menu Muet est accessible.
Éteint	Le menu Muet n'est pas accessible.

Touchez l'icône Muet pour accéder au menu correspondant.

Touchez cette icône pendant l'annonce d'un message système pour arrêter la lecture du message.






Rouge	Fonction interphone activée. Indique également prêt pour l'enregistrement d'un message vocal dans le menu principal 8, enregistrement de message vocal.
Vert (clignotant)	Copie d'enregistrements d'un NX-181xx sur un autre.
Éteint	La fonction interphone est désactivée.

MENU Accès au menu principal et, à l'invite, permet aux utilisateurs de sortir des sous-menus.

ENTER	Confirme l'option sélectionnée ; à utiliser à l'invite	
LED's de partition 1 à 8	Vert	Partition prête, toutes les zones sont sécurisées.
	Vert clignotant	Partition prête, armement forcé des zones non sécurisées.
	Rouge	Partition armée en mode Absent.
	Rouge clignotant	Partition en état d'alarme.
	Rouge clignotant rapidement	Indique une station de chambre connectée lorsque la fonction interphone est active.
	Jaune	Partition armée en mode Présent.
Éteint	Partition non prête, une ou des zones ne sont pas sécurisées.	

Armement en mode Absent




L'armement en mode Absent est utilisé lorsque vous sortez et que vous souhaitez que les lieux soient protégés pendant votre absence. Si votre fournisseur de services a activé la fonction d'armement forcé, vous pourrez armer votre système de sécurité avec des zones préprogrammées non sécurisées. Idéal pour les systèmes comprenant des portes d'entrée/de sortie équipées de contacts, vous permettant ainsi d'armer votre système alors que la porte est ouverte, et de protéger la porte une fois refermée. Votre NX-181xx annonce toutes les zones non sécurisées lorsqu'il est armé. Vous pouvez armer votre système en saisissant votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres ou, si votre fournisseur de services a activé la fonction d'armement rapide, touchez simplement Absent (Away).

Étape	Comment :	Armer le système en mode Absent
1.		Fermez toutes les portes et fenêtres protégées, assurez-vous qu'il ne reste personne. Vérifiez que le voyant d'état est allumé en vert.
2.		Touchez [Absent].
	OU	
	[?]-[?]- [?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
3.		Quittez immédiatement les lieux.

Armement en mode Présent


L'armement en mode Présent est utilisé lorsque vous restez dans les lieux et que vous souhaitez armer des zones et en exclure d'autres : armement du périmètre tout en excluant automatiquement tous les capteurs de mouvements internes. Si une alarme est déclenchée dans une zone armée alors que le système de sécurité est en mode Présent, une tonalité d'avertissement est émise par le NX-

181xx et la sirène retentit à la fin de l'avertissement. Votre fournisseur de services prédéfinit la durée d'avertissement lors de l'installation.

Étape	Comment :	Armer le système en mode Présent
1.		Fermez toutes les portes et fenêtres protégées. Si votre mode Présent inclut des capteurs de mouvements, veillez à ce que personne ne se trouve dans ces partitions. Vérifiez que le voyant d'état est allumé en vert.
2.		Touchez [Présent].
3.		Votre système de sécurité est maintenant armé en mode Présent.




Désarmement

Dirigez-vous vers le NX-181xx en passant par une des portes d'entrée/de sortie désignées. Lorsque votre passage est détecté, le NX-181xx répète un avertissement pendant la temporisation d'entrée jusqu'à ce qu'un code PIN valide soit entré. La sirène et le transmetteur sont activés à la fin de la temporisation d'entrée si un code PIN valide n'est pas entré. Les modes Absent et Présent peuvent être configurés avec différentes durées de temporisation d'entrée. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Étape	Comment :	Désarmer le système du mode Absent ou Présent
1.		Entrez dans les lieux par les portes d'entrée désignées. Si votre système de sécurité a été conçu pour détecter votre présence lorsque vous vous dirigez vers le NX-181xx, un avertissement vous rappelant de désactiver le système de sécurité est annoncé. Si votre présence n'est pas détectée, aucun avertissement n'est annoncé. Entrez simplement votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres sur le NX-181xx
2.	[?]-[?]- [?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres pour désarmer on mode d'armement Absent ou Présent.
		Votre système est maintenant désarmé du mode Absent ou Présent.





Armement à plusieurs partitions – Mode Absent - Toutes les partitions

Les partitions, également appelées surfaces, sont des groupes de zones qui peuvent être contrôlés indépendamment. Votre système peut être configuré jusqu'à huit partitions. L'état de chaque partition est indiqué au bas du NX-181xx. Le niveau d'autorisation attribué à un utilisateur définit les partitions qu'il peut contrôler, ce qui signifie que lorsqu'il saisit son code PIN, seules les partitions attribuées à cet utilisateur peuvent être sélectionnées. Pour contrôler plusieurs partitions sans problème, écoutez et suivez attentivement toutes les invites vocales.

Étape	Comment :	Armer toutes les partitions d'un système à plusieurs partitions en mode Absent
1.		Fermez toutes les portes et fenêtres protégées, assurez-vous qu'il ne reste personne.
		Vérifiez que le voyant d'état est allumé en vert.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
3.		Touchez [Absent].
4.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir (facultatif).
5.		Quittez immédiatement les lieux.

Armement à plusieurs partitions – Mode Absent - Une partition


Le contrôle de chaque partition offre une flexibilité considérable à votre système de sécurité et vous permet de contrôler en toute simplicité le NX-181xx. Vous souhaitez peut-être armer une partition en mode Absent, désarmer une autre partition et armer une troisième en mode Présent. Suivez simplement les invites vocales et sélectionnez.

Étape	Comment :	Armer la partition 1 et la partition 2 uniquement d'un système à plusieurs partitions en mode Absent
1.		Fermez toutes les portes et fenêtres protégées, assurez-vous qu'il ne reste personne dans les partitions que vous souhaitez armer.
		Vérifiez que les voyants des partitions que vous souhaitez armer sont allumés en vert fixe, indiquant que toutes les zones de ces partitions sont sécurisées, ou en vert clignotant, indiquant que toutes les zones sont sécurisées par rapport aux zones à armement forcé.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne la partition 1.
4.		Arme la partition 1 en mode Absent.
5.	[2]	Sélectionne la partition 2.
6.		Arme la partition 2 en mode Absent.
7.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir (facultatif).
8.		Quittez les partitions armées immédiatement.

Désarmement à plusieurs partitions – Toutes les partitions

Dirigez-vous vers le NX-181xx en passant par une des portes d'entrée/de sortie désignées. Lorsque votre passage est détecté, le NX-181xx répète un avertissement pendant la temporisation d'entrée jusqu'à ce qu'un code PIN valide soit entré. La sirène et le transmetteur sont activés à la fin de la temporisation d'entrée si un code PIN valide n'est pas entré. Les modes Absent et Présent peuvent être configurés avec différentes durées de temporisation d'entrée. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Remarque : seule la partition dans laquelle la temporisation d'entrée s'écoule sera désarmée. Toutes les autres partitions armées resteront armées.

Étape	Comment :	Désarmer toutes les partitions d'un système à plusieurs partitions
1.		Entrez dans les lieux par la porte d'entrée désignée. Si votre système de sécurité a été conçu pour détecter votre présence lorsque vous vous dirigez vers le NX-181xx, un avertissement vous rappelant de désactiver le système de sécurité est annoncé. Si votre présence n'est pas détectée, aucun avertissement n'est annoncé. Entrez simplement votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres sur le NX-181xx L'exemple suivant s'applique aux systèmes conçus pour détecter votre présence à l'entrée.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
		Votre système est maintenant désarmé du mode Absent ou Présent.


La partition dans laquelle vous êtes entré est maintenant désarmée. N'effectuez les étapes 3 et 4 que si vous souhaitez désarmer toutes les autres partitions :

3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
4.	[0]	Désactive toutes les partitions restantes.


Appel de chambre via l'interphone

Jusqu'à huit claviers NX-181xx Voice peuvent être configurés pour la fonction interphone d'appel entre chambres ou global (appeler toutes les chambres simultanément). Lorsque les claviers NX-181xx Voice sont utilisés en tant qu'interphones, ils sont appelés des postes de chambre.

Étape Comment : Appeler un poste de chambre Dans cet exemple, l'annonce vocale et la réponse automatique sont activées sur le poste de chambre de réception.

-  Touchez [Parlez] pour ouvrir une session d'interphone.
- [?] Entrez le numéro de chambre que vous souhaitez appeler (ou touchez [0] pour appeler toutes les chambres, à savoir un appel global).

Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez passer à l'étape 3.

-
3.  Touchez et maintenez [Parlez] pour parler, relâchez pour écouter.
-
4. [MENU] Touchez Menu pour sortir.
-


Boutons d'activation de panique

Trois (3) icônes de panique sont disponibles sur le NX-181xx pour demander de l'aide : médicale, panique (agression) et alarme incendie. Pour activer ces fonctions, touchez l'icône correspondante pendant deux secondes. Ne touchez ces icônes qu'en cas d'urgence nécessitant une réponse d'une station centrale. Demandez à votre fournisseur de services si ces boutons sont activés sur votre système de sécurité et de vous indiquer les réponses à fournir en cas d'activation.



Étape	Comment :	Annuler une activation d'urgence
1.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur à 4 ou 6 chiffres.

Présentation du menu principal



Touchez [MENU] pour accéder au menu principal du NX-181xx. Il contient les 10 fonctions principales utilisées pour la personnalisation et la configuration de votre système de sécurité. Grâce aux invites vocales intuitives et intégrées qui vous guident dans tous les menus, utilisez votre NX-181xx en toute convivialité et simplicité. Lorsque vous touchez Menu, votre NX-181xx vous informe immédiatement ce que vous devez faire. Sélectionnez simplement l'option à laquelle vous souhaitez accéder et suivez les invites vocales.

Contrôle des exclusions de zones – Menu 1

Le menu d'exclusion de zone permet d'exclure (d'isoler) des zones sélectionnées de votre système de sécurité. Une zone exclue ne peut pas activer une alarme car elle est temporairement supprimée du système. Cette option est généralement utilisée pour exclure des zones nécessitant une maintenance, ou des zones que vous souhaitez ajouter temporairement au mode Présent. Bien que les autres zones soient toujours sécurisées, l'exclusion de zones affecte votre niveau de sécurité. Utilisez donc cette option avec précaution. Toutes les zones exclues sont réinitialisées et supprimées de la mémoire lors de l'armement/du désarmement suivant du système de sécurité. Votre système de sécurité doit être désarmé (désactivés) avant d'exclure des zones. Une fois les

zones sélectionnées exclues, votre système de sécurité doit être armé (activé) en mode Absent ou Présent pour sécuriser les zones restantes.

Comment : Exclusion d'une zone

Étape	Exemple :	Isolation de la zone 5
1.	[MENU] - [1]	Sélectionne le menu principal - Option 1, contrôle d'exclusion de zone.
2.	[5] - [ENTER]	Sélectionne la zone 5.
Remarque : si le numéro de zone contient plusieurs chiffres, entrez les 1, 2 ou 3 chiffres de la zone que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur Entrée (Enter) de l'étape 2. Par exemple, touchez [1]-[2]-[8] [ENTER] pour la zone 128.		
3.	[0]	Bascule la zone 5 de l'état inclus à l'état exclus (ou, si elle est déjà exclue, de l'état exclus à l'état inclus).
4.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
5.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : Touchez État (Statut) pour vérifier les zones exclues, ou armez simplement votre système de sécurité, toutes les zones exclues sont automatiquement annoncées.

Activé du carillon de zone – Menu 2

Vous pouvez configurer votre NX-181xx de sorte qu'il émette un bip lorsque des zones programmées sont déclenchées ou activées. C'est ce qu'on appelle le carillon. Le mode Carillon ne déclenche aucune alarme est sert uniquement d'alerte de faible niveau, une porte d'entrée client par exemple. Vous pouvez ajouter et supprimer des zones du groupe carillon, vous offrant ainsi une fonction mode Carillon très flexible. Les zones sélectionnées pour faire partie du groupe carillon sont mémorisées et ne sont effacées que lorsque le système de sécurité est armé et désarmé.

Comment : Contrôler le mode Carillon

Étape	Exemple :	Activation/désactivation du mode Carillon
1.	[MENU] - [2]	Sélectionne le menu principal - Option 2, mode Carillon.
2.	[0]	Active/désactive le mode Carillon.
3.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
4.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Ajouter une zone au groupe carillon

Étape	Exemple :	Ajout de la zone 4 au groupe carillon
1.	[MENU] - [2]	Sélectionne le menu principal - Option 2, mode Carillon.
2.	[4] - [ENTER]	Sélectionne la zone 4.
		Remarque : si le numéro de zone contient plusieurs chiffres, entrez les 1, 2 ou 3 chiffres de la zone que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur Entrée (Enter) de l'étape 2. Par exemple, touchez [1]-[2]-[8] [ENTER] pour la zone 128.
3.	[0]	Configurez/annulez la configuration du carillon sur cette zone et ajoutez-la au groupe carillon.
4.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
5.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Historique des événements système – Menu 3

Le menu d'historique des événements permet d'écouter les 185 derniers événements qui se sont produits dans votre système de sécurité. Ces événements sont conservés dans votre système de sécurité et incluent des événements tels que l'armement, le désarmement, les défauts du système et les zones à l'état d'alarme. Tous les événements sont horodatés. Vérifiez donc que votre horloge est configurée correctement dans le menu 9. La mémoire d'alarme est un rappel rapide de la ou des dernières zones à l'origine de l'état d'alarme de votre système de sécurité.

Comment : Afficher la mémoire d'alarme

Étape	Exemple :	Consultation de la ou des zones à l'origine du dernier état d'alarme
1.	[MENU] - [3]	Sélectionne le menu principal - Option 3, historique des événements.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Consulte la dernière mémoire d'alarme.
4.	[MENU]	Revient à la sélection de mémoire d'alarme/historique des événements.
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Consulter l'historique des événements

Étape	Exemple :	Consultation des événements conservés dans le système de sécurité (jusqu'à 185 événements enregistrés)
1.	[MENU] - [3]	Sélectionne le menu principal - Option 3, historique des événements.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.

3.	[2]	Consulte la dernière mémoire d'alarme.
		Touchez [Enter] pour accéder à l'événement suivant, [0] pour l'événement précédent et [Menu] pour revenir.
4.	[MENU]	Revient à la sélection de mémoire d'alarme/historique des événements.
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : pour simplifier la consultation de la mémoire d'alarme ou de l'historique des événements système, enregistrez tout d'abord des noms d'utilisateurs, de zones, de sorties et de partitions dans le menu 8 – Enregistrements (Recordings). Votre NX-181xx annoncera alors tous ces événements par leur nom.

Test du système – Menu 4

Votre système de sécurité comporte différents composants combinés pour former un système de sécurité très puissant mais simple d'utilisation. Ces composants sont vos bruiteurs, transmetteur, batterie de secours et appareils de détection. Tous ces composants nécessitent un test et une maintenance réguliers pour préserver des performances de fonctionnement optimales. Ces composants peuvent être testés depuis ce menu et un test hebdomadaire doit être planifié. Le non-respect de cette consigne de test régulier peut entraîner une défaillance du système. Les quatre tests système possibles sont les suivants :

Test de sirène

Les sirènes sont des éléments de dissuasion audibles en cas d'activation de votre système de sécurité. Ce test déclenchant tous les appareils audibles connectés à votre système de sécurité, il est recommandé d'informer vos voisins ou autres personnes se trouvant dans les lieux avant de procéder au test.

Test du transmetteur


Le transmetteur est intégré à votre système de sécurité. Le transmetteur, s'il est activé, est l'appareil qui communique avec une station centrale qui analyse tous les signaux d'alarmes entrants et qui déclenche les réponses/services appropriés en fonction du type de signal d'alarme reçu. Le transmetteur peut également être activé pour appeler un autre numéro de téléphone, un téléphone mobile par exemple, qui est parfois appelé pour l'auto-surveillance ou une numérotation au niveau national. Lors du test du transmetteur, aucune sirène n'est émise et un message de test est envoyé à la station centrale pour confirmation du test. Si l'appareil est auto-surveillé, la personne répondant au numéro programmé dans votre système de sécurité entend une sirène lorsqu'elle répond. Contactez la station centrale et toute personne dont le numéro de téléphone est programmé dans le système avant de procéder au test du transmetteur. Le test du transmetteur n'est possible que si votre système de sécurité a été configuré pour appeler une station centrale ou pour la numérotation au niveau national.

Test de batterie

Une batterie de secours est intégrée au boîtier de commande principal de votre système de sécurité et alimente l'appareil en cas de coupure d'alimentation secteur. Une utilisation prolongée sur la batterie de secours entraîne une panne du système. L'état de la batterie est donc critique pour fournir l'alimentation nécessaire à une durée optimale. Il est recommandé de remplacer régulièrement la batterie. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations. Cette fonction permet de tester l'état de votre batterie de secours.

Test de marche

Le test de marche permet de tester la connectivité entre vos appareils d'alarmes (détecteurs de mouvements, contacts de portes, etc.) et votre système de sécurité. En mode de test de marche, le NX-181xx émet un bip carillon chaque fois qu'une zone est activée et déclenche la sirène extérieure. Les voyants de partition clignotent également en rouge lorsqu'un appareil de détection est activé dans une partition. Quittez le mode de test de marche lorsque toutes les zones fonctionnent correctement. Le transmetteur ne fonctionne pas pendant ce test.



Étape	Comment :	Réaliser un test de sirène
1.	[MENU] - [4]	Sélectionne le menu principal - Option 4, test du système.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne le test de la sirène. Les sirènes extérieure et intérieure retentissent.
4.		Arrête les sirènes (délai de 30 secondes).
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Étape	Comment :	Réaliser un test de transmetteur
1.	[MENU] - [4]	Sélectionne le menu principal - Option 4, test du système.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[2]	Sélectionne le test du transmetteur.
4.	[MENU]	Revient à la sélection de test de composant (étape 3).
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Étape	Comment :	Réaliser un test de batterie
1.	[MENU] - [4]	Sélectionne le menu principal - Option 4, test du système.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.

3.	[3]	Sélectionne le test de la batterie.
4.	[MENU]	Revient à la sélection de test de composant (étape 3).
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : contactez votre fournisseur de services en cas d'échec du test de batterie ou de transmetteur.

Étape	Comment :	Réaliser un test de marche
1.	[MENU] - [4]	Sélectionne le menu principal - Option 4, test du système.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[4]	Sélectionne le test de marche.
4.		Activez tous les appareils de détection en passant dans le champ des détecteurs de mouvements et en ouvrant/fermant toutes les fenêtres et portes protégées.
5.		Touchez État pour passer en revue les zones testées.
6.	[MENU]	Revient à la sélection de test de composant (étape 3).
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Configuration de l'utilisateur – Menu 5

Le menu de configuration de l'utilisateur est le menu dans lequel les codes PIN utilisateurs sont attribués aux utilisateurs. Un code utilisateur permet d'armer et de désarmer des partitions de votre système de sécurité. Ils contiennent généralement quatre chiffres, mais peuvent être configurés par votre fournisseur de services pour contenir six chiffres si ce niveau de sécurité est requis. Le menu de configuration de l'utilisateur est également le menu dans lequel vous pouvez attribuer une commande de partition et régler le niveau d'autorisation de chaque utilisateur. L'attribution de partitions aux utilisateurs permet de déterminer les sections (partitions) du système de sécurité auxquelles un utilisateur a accès. Le niveau d'autorisation détermine les options accessibles à l'utilisateur. L'autorisation utilisateur vous permet de modifier ou d'augmenter l'autorité d'un utilisateur afin de devenir un code maître. Les codes maîtres permettent uniquement de créer, supprimer ou modifier des codes utilisateurs d'autorité inférieure ou égale à eux-mêmes.

Comment : Configurer un nouveau code PIN pour un utilisateur spécifique

Étape	Exemple :	Configuration du code PIN 2580 pour l'utilisateur 4.
1.	[MENU] - [5]	Sélectionne le menu principal - Option 5, configuration de l'utilisateur.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne la configuration du code PIN utilisateur.
4.	[4] – [ENTER]	Sélectionne l'utilisateur 4.
5.	[2]-[5]-[8]-[0] [ENTER]	Définit le code PIN de l'utilisateur 4 sur 2580.
6.	[MENU]	Revient à la configuration de l'utilisateur (étape 3).
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Supprimer le code PIN d'un utilisateur spécifique

Étape	Exemple :	Suppression du code PIN configuré pour l'utilisateur 4.
1.	[MENU] - [5]	Sélectionne le menu principal - Option 5, configuration de l'utilisateur.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne la configuration du code PIN utilisateur.
4.	[4] – [ENTER]	Sélectionne l'utilisateur 4.
5.	[0] - [ENTER]	Désactive l'utilisateur.
6.	[MENU]	Revient à la configuration de l'utilisateur (étape 3).
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Supprimer une partition d'un utilisateur spécifique

Étape	Exemple :	Suppression du contrôle de la partition 2 de l'utilisateur 4. Dans cet exemple, nous supposons qu'il n'y a que deux partitions.
1.	[MENU] - [5]	Sélectionne le menu principal - Option 5, configuration de l'utilisateur.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[2]	Sélectionne la configuration de la partition utilisateur.
4.	[4] - [ENTER]	Sélectionne l'utilisateur 4.
5.	[2]	Désélectionne la partition 2.
6.	[MENU]	Revient à la configuration de l'utilisateur (étape 3).
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Configuration du niveau d'autorité utilisateur

Étape	Exemple :	Changement de l'utilisateur 6 en code maître.
1.	[MENU] - [5]	Sélectionne le menu principal - Option 5, configuration de l'utilisateur.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[3]	Sélectionne la configuration de l'autorité utilisateur.
4.	[6] - [ENTER]	Sélectionne l'utilisateur 6.
5.	[4]	Sélectionne l'option 4, autorité de code maître (voir le Tableau 1 ci-dessous).
6.	[MENU]	Revient à la configuration de l'utilisateur (étape 3).
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Tableau 1 : Options d'autorité utilisateur

1	Réservée	5	Code d'armement/de désarmement
2	Armement uniquement	6	Exclusion de zones autorisée
3	Armement uniquement après fermeture de fenêtre	7	Envoi des rapports d'ouverture, de fermeture par le code utilisateur
4	Autorité de code maître	8	Désactivée

Remarque : reportez-vous aux voyants de partition pour les options sélectionnées. Un voyant de partition allumé en rouge fixe indique que la fonction est sélectionnée.

Remarques : le système doit être désarmé pour pouvoir accéder à la configuration de l'utilisateur.

Ne supprimez pas toutes les partitions d'un utilisateur. Soyez extrêmement vigilant lors de la modification d'un utilisateur avec une autorité de code maître.

Pour simplifier la configuration des partitions et codes PIN des utilisateurs, enregistrez tout d'abord des noms d'utilisateurs, de zones, de sorties et de partitions dans le menu 8 – Enregistrements (Recordings). Votre NX-181xx annoncera alors tous ces événements par leur nom.

Votre centrale détermine le nombre de codes PIN utilisateurs disponibles. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier le nombre de codes PIN utilisateurs disponibles sur votre système.

Si vous tentez d'entrer dans le système un code PIN utilisateur déjà utilisé par un autre utilisateur, le NX-181xx annonce un message d'échec du code PIN (*Pin code has failed*) et émet trois bips rapides. Sélectionnez simplement un autre code PIN.

Conservez les informations de code PIN utilisateur en lieu sûr et ne les communiquez pas aux autres utilisateurs.

Configuration du numéro de téléphone – Menu 6

Si l'auto-surveillance (numérotation au niveau national) est activée et qu'une connexion appropriée est établie avec le réseau téléphonique, votre système de sécurité peut être programmé pour appeler trois numéros de téléphones différents en cas d'alarme. Il s'agit des numéros de téléphones d'alarme 1, 2 et 3. Soyez vigilant lors de la sélection de la fonction d'auto-surveillance car elle n'offre pas le même niveau de protection qu'une station centrale professionnelle.

Comment : Entrer des numéros de téléphones

Étape	Exemple :	Programmation du numéro de téléphone d'alarme 1.
1.	[MENU] - [6]	Sélectionne le menu principal - Option 6, configuration du numéro de téléphone.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne le numéro de téléphone d'alarme 1.
4.	Numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone qui sera composé par le numéro de téléphone d'alarme 1.
5.	[ENTER]	Accepte le numéro de téléphone entré.
6.	[MENU]	Revient à la configuration du numéro de téléphone.
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Supprimer des numéros de téléphones

Étape	Exemple :	Suppression du numéro de téléphone d'alarme 1.
1.	[MENU] - [6]	Sélectionne le menu principal - Option 6, configuration du numéro de téléphone.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[1]	Sélectionne le numéro de téléphone d'alarme 1.
4.	[0]	Désactive le numéro de téléphone d'alarme 1.
5.	[ENTER]	Accepte la suppression.
6.	[MENU]	Revient à la configuration du numéro de téléphone.
7.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
8.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : La page présidant vous proposent des exemples d'entrée et de suppression du numéro de téléphone d'alarme un. Pour entrer ou supprimer d'autres numéros de téléphone, remplacez uniquement la sélection du numéro de téléphone à l'étape 3. N'oubliez pas de demander la permission aux détenteurs des numéros de téléphones que vous entrez. Il est également recommandé de réaliser un test de transmission pour vérifier la connectivité. Un équipement supplémentaire est requis pour les fonctions de transfert et SMS. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Contrôle de sortie – Menu 7

Votre système de sécurité peut être configuré pour contrôler jusqu'à 16 sorties. Ces sorties peuvent être utilisées pour diverses applications comme le contrôle de l'éclairage extérieur, des volets roulants électriques, voire de la porte de garage. Un équipement supplémentaire étant requis pour activer ces fonctions, contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Comment : Contrôler les sorties

Étape	Exemple :	Contrôle des sorties connectées
1.	[MENU] - [7]	Sélectionne le menu principal - Option 7, contrôle de sortie.
2.	[5] - [ENTER]	Sélectionne la sortie 5.
3.	[?]	Touchez [1] pour activer la sortie, touchez [2] pour la désactiver.
4.	[MENU]	Revient à la sélection de la sortie.
5.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
6.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : vous pouvez enregistrer des noms d'un maximum de 16 sorties, simplifiant ainsi l'identification ultérieure des sorties. Vous pouvez enregistrer ces noms dans le menu 8, enregistrement de message vocal.



Enregistrement de message vocal – Menu 8

Grâce au NX-181xx, plus besoin de mémoriser qui a tel ou tel code utilisateur, ni à quel numéro de zone le capteur du salon correspond. Le menu 8 vous permet d'enregistrer des noms d'utilisateurs, de zones, de partitions, de chambres et de sorties, et ainsi créer un système de sécurité ultra convivial. Vous pouvez également utiliser votre NX-181xx comme un écran de messages numériques, vous permettant de laisser des messages vocaux d'entrée aux utilisateurs lorsqu'ils désarment le système et des messages de rappel aux utilisateurs à la sortie du système. Faire preuve d'organisation est essentiel pour l'entrée rapide de plusieurs enregistrements. Dressez la liste de tous les noms d'utilisateurs, de zones, de partitions, de sorties et de chambres et munissez-vous en lorsque vous commencez les enregistrements. L'utilisateur 1 étant un code maître par



défaut, cet utilisateur doit être réservé à la personne de votre organisation ou foyer chargé de créer et de supprimer les autres codes utilisateurs.

Notez que l'enregistrement vocal se limite aux 64 premières zones. Utilisez les mots de la bibliothèque pour les zones au-delà de la zone 64.

Comment : Enregistrer un message d'entrée ou de sortie

Étape	Exemple :	Premier enregistrement d'un message d'entrée ou de sortie.
1.	[MENU] - [8]	Sélectionne le menu principal - Option 8, enregistrement de message vocal.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres.
3.	[?]	[1] sélectionne l'enregistrement d'un message de sortie, [2] l'enregistrement d'un message d'entrée.
4.		Touchez et maintenez pour parler. (Touchez Muet pour désactiver le message de sortie.)
		Enregistrez (durée d'enregistrement de 10 secondes).
5.	[MENU]	Revient à l'enregistrement de message vocal.
6.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
7.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Enregistrer un nom d'utilisateur, de zone, de partition, de sortie ou de chambre

Étape	Exemple :	Enregistrement d'un nom de zone pour le numéro de zone 3.
1.	[MENU] - [8]	Sélectionne le menu principal - Option 8, enregistrement de message vocal.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres. Sélectionnez parmi les options ci-dessous.
3.	[?]	[3] sélectionne un nom d'utilisateur. [4] sélectionne un nom de zone. [5] sélectionne un nom de partition. [6] sélectionne un nom de sortie. [7] sélectionne un nom de chambre.
4.	[?] - [ENTER]	Sélectionnez le numéro d'utilisateur, de zone, de partition, de sortie ou de chambre à enregistrer.
5.		Touchez et maintenez pour parler.
		Enregistrez (durée d'enregistrement de 2,5 secondes).

6.	[MENU]	Revient à la sélection du numéro d'utilisateur, de zone, de partition, de sortie ou de chambre (étape 4).
7.	[MENU]	Revient à l'enregistrement de message vocal.
8.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
9.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : pour configurer un nom de zone avec les mots de la bibliothèque (page 33), sélectionnez le numéro de mot souhaité et remplacez-le à l'étape 5 (plutôt que de maintenir l'icône [TALK] pour enregistrer votre voix). Vous pouvez associer jusqu'à huit mots pour obtenir la description souhaitée.

	[53] - [ENTER]	Salle à manger
5.	[117] - [ENTER]	Chambre
	[121] - [ENTER]	Capteur

Si vous n'avez pas besoin de huit mots, passez à l'étape 6 une fois le dernier numéro de mot souhaité entré.

Configuration de base du système – Menu 9

La personnalisation du système peut être encore approfondie grâce à ce menu en réglant l'heure et la date en fonction de votre site, et en modifiant les durées d'entrée et de sortie de partition afin de répondre à vos besoins. Les appareils de détection comme des détecteurs de fumée, de chocs et des brise-glaces activent leurs voyants d'alarmes pour signaler un état d'alarme et demander une réinitialisation. Utilisez l'option Réinitialiser détecteur à l'état d'alarme (Reset Detector In Alarm) pour accuser réception et éteindre les voyants.

Remarque : les options de rappel et de réponse sont des outils de service destinés à votre fournisseur de services. Elles ne sont pas décrites dans ces instructions mais sont annoncées lorsque vous accédez à ces options de menu.

Comment : Régler l'heure et la date

Étape	Exemple :	Réglage de l'heure sur 9h30 (AM) et de la date sur le 19/06/2009
1.	[MENU] - [9]	Sélectionne le menu principal - Option 9, configuration de base du système.
2.	[1]	Sélectionne la configuration de l'heure et de la date.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres.
4.	[1]	Configurez l'heure.
5.	[9] - [ENTER]	Entrez la valeur des heures, à savoir 9 heures.
6.	[30]-[ENTER]	Entrez la valeur des minutes, à savoir 30 minutes.

7.	[1]	Sélectionne l'heure du matin (AM).
8.	[2]	Configurez la date.
9.	[19]-[ENTER]	Entrez le jour, à savoir le 19.
10.	[6] - [ENTER]	Entrez le mois, à savoir juin (sixième mois).
11.	[2009] [ENTER]	Entrez l'année, à 4 chiffres, à savoir 2009.
12.	[MENU]	Revient à la sélection du menu de configuration de base du système (étape 2).
13.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
14.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Régler les durées d'entrée et de sortie de partition

Étape Exemple : Réglage de la durée d'entrée ou de sortie

1.	[MENU] - [9]	Sélectionne le menu principal - Option 9, configuration de base du système.
2.	[?]	[2] sélectionne la durée d'entrée de partition, [3] la durée de sortie de partition.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres.
4.	[1]	Sélectionnez le numéro de partition que vous souhaitez régler.
5.	[?] [ENTER]	Entrez la nouvelle durée d'entrée/de sortie en secondes (1 à 255 secondes).
6.	[MENU]	Revient à l'étape 4 de sélection de partition.
7.	[MENU]	Revient à la sélection du menu de configuration de base du système (étape 2).
8.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
9.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Régler l'intensité LED du clavier

Étape Exemple : Définition de l'intensité LED du clavier

1.	[MENU] - [9]	Sélectionne le menu principal - Option 9, configuration de base du système.
2.	[4]	Sélectionne l'intensité LED du clavier.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres.
4.	[?]	[1] intensité LED en mode de fonctionnement, [2] intensité LED en mode veille.
5.	[?]	Sélectionnez l'intensité LED de 1 à 8.
6.	[MENU]	Revient à l'étape 4 de sélection du mode de fonctionnement/veille.

7.	[MENU]	Revient à la sélection du menu de configuration de base du système (étape 2).
8.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
9.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Remarque : le réglage de l'option 4, intensité LED du mode veille, sur zéro [0] active la fonction d'extinction des LED. L'activation de cette fonction éteindra toutes les LED sauf les trois boutons panique lorsque le NX-181xx passe en mode veille.

Comment : Activation/désactivation de différentes options vocales

Étape	Exemple :	Activation ou désactivation d'options vocales
1.	[MENU] - [9]	Sélectionne le menu principal - Option 9, configuration de base du système.
2.	[5]	Sélectionne des options vocales.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Entrez votre code PIN utilisateur maître à 4 ou 6 chiffres.
4.	[?]	Sélectionnez la fonction à activer/désactiver. Consultez le Tableau 2 ci-dessous.
5.	[MENU]	Revient à la sélection du menu de configuration de base du système (étape 2).
6.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
7.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Annonce du menu complet : activez cette fonction pour obtenir une description complète de toutes les options du menu principal. Désactivez cette fonction pour réduire les descriptions de toutes les options du menu principal. Cette fonction s'adresse aux utilisateurs expérimentés.

Annonce de l'heure : activez cette fonction pour que vous NX-181xx annonce l'heure et la date pendant les durées d'entrée et de sortie. Désactivez pour désactiver la fonction.

Annonce de l'état de la partition : activez cette fonction pour que vous NX-181xx annonce l'état de la partition à l'armement et au désarmement du système. Désactivez pour désactiver la fonction.


Tableau 2 : Options vocales

1	Annonce du menu complet	3	Annonce de l'état de la partition
2	Annonce de l'heure	4	Réservée

Comment : Réinitialiser les détecteurs à l'état d'alarme

Étape	Exemple :	Réinitialisation des détecteurs de fumée, de chocs et de brise-glaces
1.	[MENU] - [9]	Sélectionne le menu principal - Option 9, configuration de base du système.
2.	[7]	Sélectionne le détecteur à l'état d'alarme et réinitialise le capteur.
3.	[MENU]	Revient à la sélection du menu de configuration de base du système (étape 2).
4.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
5.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Présentation du menu Muet



Ce menu comporte des fonctions interphone sélectionnables ainsi que quatre fonctions quotidiennes comme le réglage du volume et du niveau du microphone.

Si plusieurs claviers NX-181xx Voice sont installés et si votre fournisseur de services les a configurés pour la fonction interphone, vous pourrez appeler entre différents claviers NX-181xx Voice et tenir une conversation. Le menu Muet vous permet de définir les options suivantes.

Remarque : lorsqu'un NX-181xx est configuré pour la fonction interphone, il est désigné en tant que poste de chambre.

0. Volume

Huit niveaux de volume sont possibles, 1 étant le plus faible et 8 le plus fort. Les voyants de partition indiquent le réglage actuel lorsque cette fonction est sélectionnée.

1. Annonce vocale

Activez cette fonction pour que le poste de chambre annonce un appel entrant et qu'il identifie la provenance (le poste de chambre) de l'appel. Désactivez cette fonction pour obtenir une connexion interphone silencieuse (sans annonce). Idéal pour la surveillance d'un bébé. Un message d'appel annulé est annoncé lors de la déconnexion.

2. Confidentialité de la chambre

Met fin à la connexion entre ce poste de chambre et un autre.

3. Réponse de chambre automatique

Activez cette fonction pour que ce poste de chambre réponde automatiquement à un appel entrant provenant d'un autre poste de chambre. Si vous désactivez cette fonction, la personne responsable du poste de chambre devra toucher le bouton [Talk] pour accepter un appel entrant provenant d'un autre poste de chambre.

4. Réponse à un poste extérieur


Activez cette fonction pour que ce poste de chambre puisse accepter un appel provenant d'un poste extérieur. Si vous désactivez cette fonction, ce poste de chambre ne recevra plus d'appels provenant d'un poste extérieur.

5 à 8. Réservées

9. Niveau du microphone

Huit niveaux de sensibilité du microphone sont possibles, 1 étant le moins sensible et 8 le plus sensible. Les voyants de partition indiquent le réglage actuel lorsque cette fonction est sélectionnée.

Comment : Régler le volume et la sensibilité du microphone

Étape	Exemple	Réglage du volume sur 6
1.		Sélectionne le menu Muet.
2.	[0]	[0] sélectionne le volume, [9] la sensibilité du microphone.
3.	[6]	Règle volume sur 6.
4.	[MENU]	Revient au menu principal (Touchez [1] pour contrôler l'exclusion de zone...).
5.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Comment : Activer/désactiver des fonctions depuis le menu Muet


Étape	Exemple	Activation ou désactivation de fonctions du menu Muet
1.		Sélectionne le menu Muet.
2.	[?]	Sélectionnez la fonction à activer/désactiver. Consultez le Tableau 3 ci-dessous.
3.	[MENU]	Touchez Menu pour sortir.

Tableau 3 : Tableau de sélection d'options du menu Muet

1	Annonce vocale	5	Réservée
2	Confidentialité de la chambre	6	Réservée
3	Réponse de chambre automatique	7	Réservée
4	Réponse à un poste extérieur	8	Réservée

Remarque : reportez-vous aux voyants de partition pour les options sélectionnées. Un voyant de partition allumé en rouge fixe indique que la fonction est sélectionnée.

Bibliothèque de mots

1	Un	39	Bateau	77	Arme	115	Distant
2	Deux	40	Armoire	78	Hall	116	Toit
3	Trois	41	Parc de stationnement	79	Corridor	117	Chambre
4	Quatre	42	Plafond	80	Chaleur	118	Salle de jeux
5	Cinq	43	Cave	81	Chauffage	119	Coffre
6	Six	44	Enfant	82	Cambriolage	120	Sécurité
7	Sept	45	Alerte	83	Accueil	121	Capteur
8	Huit	46	Placard	84	Home cinéma	122	Hangar
9	Neuf	47	Ordinateur	85	Infrarouge	123	Choc
10	Dix	48	Froid	86	Dedans	124	Magasin
11	Onze	49	Rideau	87	Instantané	125	Côté
12	Douze	50	Données	88	Intérieur	126	Fenêtre de toit
13	Treize	51	Enceinte	89	Commutateur à clé	127	Coulissant
14	Quatorze	52	Détecteur	90	Porte-clés	128	Petit
15	Quinze	53	Salle à manger	91	Cuisine	129	Fumée
16	Seize	54	Porte	92	Grand	130	Sud
17	Dix-sept	55	Rez-de-chaussée	93	Buanderie	131	Escaliers
18	Dix-huit	56	Voie privée	94	Ascenseur	132	Remise
19	Dix-neuf	57	Agression	95	Lumière	133	Étude
20	Vingt	58	Est	96	Salon	134	Température
21	Trente	59	Panique	97	Emplacement	135	Tennis
22	Quarante	60	Extérieur	98	Maître	136	Toilettes
23	Cinquante	61	Famille	99	Médecine	137	Formation
24	Soixante	62	Ventilateur	100	Réunion	138	TV
25	Soixante-dix	63	Clôture	101	Mouvement	139	Étage
26	Quatre-vingt	64	Incendie	102	Nuit	140	Utilisateur
27	Quatre-vingt-dix	65	Armement forcé	103	Nord	141	Utilitaire
28	Cent	66	Vestibule	104	Garderie	142	Volt
29	Mille	67	Congélateur	105	Bureau	143	Véranda
30	Climatiseur	68	Devant	106	Sortie	144	Mur
31	Surface	69	Jeux	107	Dehors	145	Entrepôt
32	Grenier	70	Garage	108	Panique	146	Eau
33	Automatique	71	Carburant	109	Office	147	Ouest
34	Auxiliaire	72	Portail	110	Partiel	148	Fenêtre
35	Précédent	73	Vitre	111	Périmètre	149	Fenêtres
36	Sous-sol	74	Bris de glace	112	Piscine	150	Sans fil
37	Salle de bains	75	Sol	113	Arrière	151	Cour
38	Chambre à coucher	76	Invité	114	Réception	152	Zone
						153	Gymnase

Numéro de téléphone programmé
1.....

Numéro de téléphone programmé
2.....

Numéro de téléphone programmé
3.....

Liste de zones				Entrée - Sortie	Zone	Zone 24 heures
1.	2.	3.	4.			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

Fournisseur de services.....Téléphone.....

Station de surveillance.....Téléphone.....

Type de système.....Date d'installation.....

